

График отключения оборудования 2018г.

№п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина
1	ТП 89 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ-10 тр-ра	11.01.2018г.	19-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 89 (г.Киров) включение РВ-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	11.01.2018г.	21-00	Работы выполнены
2	Аварийное отключение ТП-1181 (РУ-10кВ I с.ш.) (г.Киров)	20.01.2018г.	01-00	Аварийное отключение питающих сетей (авария в сетях вышестоящей сетевой организации)
	Включение ТП-1181 (г.Киров)	20.01.2018г.	02-30	Работы по переводу питания выполнены
3	ТП 355 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ-10 тр-ра	21.01.2018г.	07-45	Замена трансформаторов тока
	ТП 355 (г.Киров) включение РВ-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	21.01.2018г.	09-30	Работы выполнены

4	Аварийное отключение ТП-1451 и ТП-1453 (г.Киров)	27.01.2018г.	16-14	Аварийное отключение питающих сетей (авария в сетях вышестоящей сетевой организации)
	Включение ТП-1451 и ТП-1453 (г.Киров)	27.01.2018г.	18-00	Работы по устранению аварии выполнены
5	ТП 513 (д.Югрино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение разъединителя Р-510, включение разъединителя Р-88, включение ввода 0,4 тр-ра.	21.02.2018г.	09-00	Замена разъединителя
	ТП 513 (д.Югрино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение разъединителя Р-88, включение разъединителя Р-510, включение ввода 0,4 тр-ра.	21.02.2018г.	14-00	Работы выполнены
6	ТП 1047 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10 тр-ра	22.02.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1047 (г.Киров) включение ВН-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	22.02.2018г.	11-00	Работы выполнены

7	ТП 503 (д. Зубари) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД	12.03.2018г.	14-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 503 (д. Зубари) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	12.03.2018г.	16-00	Работы выполнены
8	ТП Б-330 (д. Машкачи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД	13.03.2018г.	14-30	Плановые ремонтные работы в сетях вышестоящей сетевой организации
	ТП Б-330 (д. Машкачи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	13.03.2018г.	15-30	Работы выполнены
9	ТП 103 (пос. Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РЛНД (Р-12)	21.03.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 103 (пос. Вичевщина) включение РЛНД (Р-12), включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	21.03.2018г.	12-00	Работы выполнены
10	ТП 386 (пос. Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН-10кВ Т1 и Т2.	22.03.2018г.	08-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 386 (пос. Вичевщина) включение ВН-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	22.03.2018г.	12-00	Работы выполнены

11	ТП 1964 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН-10кВ Т1 и Т2.	25.03.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1964 (г.Киров) включение ВН-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	25.03.2018г.	11-00	Работы выполнены
12	ТП 708 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РВ-10кВ Т1 и Т2.	09.04.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 708 (Дороничи) включение РВ-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	09.04.2018г.	12-00	Работы выполнены
13	ТП 513 (пгт.Тужа) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	10.04.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 513 (пгт.Тужа) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	10.04.2018г.	12-00	Работы выполнены
14	ТП 504 (пгт.Пижанка) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	10.04.2018г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 504 (пгт.Пижанка) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	10.04.2018г.	14-30	Работы выполнены

15	ТП 731 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	11.04.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 731 (Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	11.04.2018г.	11-00	Работы выполнены
16	ТП 1453 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН 10кВ Т1 и Т2.	03.05.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1453 (г.Киров) включение ВН 10кВ Т1 и Т2 , включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	03.05.2018г.	11-00	Работы выполнены
17	ТП 943 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, Т3, Т4 отключение ВН 10кВ Т1, Т2, Т3, Т4	04.05.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 943 (г.Киров) включение ВН 10кВ Т1, Т2, Т3, Т4 , включение ввод 0,4кВ Т1, Т2, Т3, Т4.	04.05.2018г.	11-00	Работы выполнены
18	Аварийное отключение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн)	16.05.2018г.	12-00	Возгорание опоры на ВЛ-6кВ ПС Гнусино ф.8
	Включение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн)	16.05.2018г.	14-00	Работы по устранению аварии выполнены

19	ТП 529 (д.Вахренки) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД, включение ЗН	22.05.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 529 (д.Вахренки) отключение ЗН, включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	22.05.2018г.	10-00	Работы выполнены