

График отключения оборудования 2018г.

| №п/п | Наименование оборудования | Дата | Время отключения | Причина |
|------|--|--------------|------------------|--|
| 1 | ТП 89 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ-10 тр-ра | 11.01.2018г. | 19-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 89 (г.Киров) включение РВ-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 11.01.2018г. | 21-00 | Работы выполнены |
| 2 | Аварийное отключение ТП-1181 (РУ-10кВ I с.ш.) (г.Киров) | 20.01.2018г. | 01-00 | Аварийное отключение питающих сетей (авария в сетях вышестоящей сетевой организации) |
| | Включение ТП-1181 (г.Киров) | 20.01.2018г. | 02-30 | Работы по переводу питания выполнены |
| 3 | ТП 355 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ-10 тр-ра | 21.01.2018г. | 07-45 | Замена трансформаторов тока |
| | ТП 355 (г.Киров) включение РВ-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 21.01.2018г. | 09-30 | Работы выполнены |

| | | | | |
|---|---|--------------|-------|--|
| 4 | Аварийное отключение ТП-1451 и ТП-1453 (г.Киров) | 27.01.2018г. | 16-14 | Аварийное отключение питающих сетей (авария в сетях вышестоящей сетевой организации) |
| | Включение ТП-1451 и ТП-1453 (г.Киров) | 27.01.2018г. | 18-00 | Работы по устранению аварии выполнены |
| 5 | ТП 513 (д.Югрино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение разъединителя Р-510, включение разъединителя Р-88, включение ввода 0,4 тр-ра. | 21.02.2018г. | 09-00 | Замена разъединителя |
| | ТП 513 (д.Югрино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение разъединителя Р-88, включение разъединителя Р-510, включение ввода 0,4 тр-ра. | 21.02.2018г. | 14-00 | Работы выполнены |
| 6 | ТП 1047 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10 тр-ра | 22.02.2018г. | 08-30 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 1047 (г.Киров) включение ВН-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 22.02.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|---|
| 7 | ТП 503 (д. Зубари) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД | 12.03.2018г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 503 (д. Зубари) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 12.03.2018г. | 16-00 | Работы выполнены |
| 8 | ТП Б-330 (д. Машкачи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД | 13.03.2018г. | 14-30 | Плановые ремонтные работы в сетях вышестоящей сетевой организации |
| | ТП Б-330 (д. Машкачи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 13.03.2018г. | 15-30 | Работы выполнены |
| 9 | ТП 103 (пос. Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РЛНД (Р-12) | 21.03.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 103 (пос. Вичевщина) включение РЛНД (Р-12), включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2. | 21.03.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 10 | ТП 386 (пос. Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН-10кВ Т1 и Т2. | 22.03.2018г. | 08-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 386 (пос. Вичевщина) включение ВН-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2. | 22.03.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|-------------------|
| 11 | ТП 1964 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН-10кВ Т1 и Т2. | 25.03.2018г. | 08-30 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 1964 (г.Киров) включение ВН-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2. | 25.03.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 12 | ТП 708 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РВ-10кВ Т1 и Т2. | 09.04.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 708 (Дороничи) включение РВ-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2. | 09.04.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 13 | ТП 513 (пгт.Тужа) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 10.04.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 513 (пгт.Тужа) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 10.04.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 14 | ТП 504 (пгт.Пижанка) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 10.04.2018г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 504 (пгт.Пижанка) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 10.04.2018г. | 14-30 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|---|
| 15 | ТП 731 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 11.04.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 731 (Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 11.04.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 16 | ТП 1453 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН 10кВ Т1 и Т2. | 03.05.2018г. | 08-30 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 1453 (г.Киров) включение ВН 10кВ Т1 и Т2 , включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2. | 03.05.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 17 | ТП 943 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, Т3, Т4 отключение ВН 10кВ Т1, Т2, Т3, Т4 | 04.05.2018г. | 08-30 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 943 (г.Киров) включение ВН 10кВ Т1, Т2, Т3, Т4 , включение ввод 0,4кВ Т1, Т2, Т3, Т4. | 04.05.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 18 | Аварийное отключение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн) | 16.05.2018г. | 12-00 | Возгорание опоры на ВЛ-6кВ ПС Гнусино ф.8 |
| | Включение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн) | 16.05.2018г. | 14-00 | Работы по устранению аварии выполнены |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|-------------------|
| 19 | ТП 529 (д.Вахренки) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД, включение ЗН | 22.05.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 529 (д.Вахренки) отключение ЗН, включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 22.05.2018г. | 10-00 | Работы выполнены |
| 20 | ТП 401 (с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РВ тр-ра. | 07.06.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 401 (с.Русское), включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 07.06.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 21 | ТП 115 (с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 07.06.2018г. | 12-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 115 (с.Русское) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 07.06.2018г. | 14-00 | Работы выполнены |
| 22 | ТП 204 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 09.06.2018г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 204 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 09.06.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|------------------------------|
| 23 | ТП 203 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 09.06.2018г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 203 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 09.06.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 24 | Аварийное отключение ТП-501, ТП-504, ТП-502 | 14.06.2018г. | 17-00 | Пробило изоляторы на ВЛ-10кВ |
| | Включение ТП-501, ТП-504, ТП- 502 | 14.06.2018г. | 19-00 | Авария устранена |
| 25 | ТП 609 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 25.06.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 609 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 25.06.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 26 | ТП 604 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 25.06.2018г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 604 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 25.06.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 27 | ТП 489 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ВН тр-ра. | 26.06.2018г. | 09-00 | Замена трансформаторов тока |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|-------------------------|
| 27 | ТП 489 (г.Киров) включение ВН тр-ра, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 26.06.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 28 | ТП 818 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 28.06.2018г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 818 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 28.06.2018г. | 15-00 | Работы выполнены |
| 29 | ТП 201 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 28.06.2018г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 201 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 28.06.2018г. | 16-00 | Работы выполнены |
| 30 | ТП 708 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра Т-1 | 28.06.2018г. | 16-00 | Ремонт рубильника 0,4кВ |
| | ТП 708 (Красногорский) включение ввод 0,4кВ тр-ра Т-1 | 28.06.2018г. | 17-00 | Работы выполнены |
| 31 | ТП 602(п.Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 04.07.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|--|
| 31 | ТП 602(п.Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 04.07.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 32 | ТП 603(п.Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 04.07.2018г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 603(п.Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 04.07.2018г. | 16-00 | Работы выполнены |
| 33 | Аварийное отключение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово) | 08.07.2018г. | 12-10 | Авария в сетях вышестоящей сетевой организации |
| | Включение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово) | 08.07.2018г. | 16-00 | Работы по устранению аварии выполнены |
| 34 | Аварийное отключение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово) | 09.07.2018г. | 06-00 | Авария в сетях вышестоящей сетевой организации |
| | Включение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово) | 09.07.2018г. | 12-10 | Работы по устранению аварии выполнены |
| 35 | ТП 2(Юрья) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 13.07.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 2(Юрья) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 13.07.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 36 | ТП 336(с.Рябиново) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 16.07.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------|-----------------------------|
| 36 | ТП 336(с.Рябиново) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 16.07.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 37 | ТП 815(Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 18.07.2018г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 815(Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 18.07.2018г. | 16-00 | Работы выполнены |
| 38 | ТП 713(д.Счастливецевы) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 20.07.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 713(д.Счастливецевы) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 20.07.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 39 | ТП Б203(Б.Холуница) отключение ввод 0,4кВ тр-ра | 30.07.2018г. | 10-00 | Замена трансформаторов тока |
| | ТП Б203(Б.Холуница) включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 30.07.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 40 | ТП 615(п.Костино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 31.07.2018г. | 10-30 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 615(п.Костино) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 31.07.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------|-------------------|
| 41 | ТП 601(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД. | 31.07.2018г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 601(с.Русское) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра. | 31.07.2018г. | 15-00 | Работы выполнены |
| 42 | ТП 103(Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ тр-ра Т-2, отключение РЛНД-10. | 01.08.2018г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 103(Вичевщина) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра Т2 | 01.08.2018г. | 12-00 | Работы выполнены |
| 43 | ТП 603(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10. | 02.08.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 603(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 02.08.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 44 | ТП 722(Дороничи п.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 06.08.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------|-------------------|
| 44 | ТП 722(Дороници п.Молодежный) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 06.08.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 45 | ТП 724(Дороници п.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 06.08.2018г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 724(Дороници п.Молодежный) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 06.08.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 46 | ТП 513(с.Ягодное) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 07.08.2018г. | 15-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 513(с.Ягодное) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 07.08.2018г. | 17-00 | Работы выполнены |
| 47 | ТП 837(Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 07.08.2018г. | 18-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 837(Красногорский) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 07.08.2018г. | 20-00 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------|-------------------|
| 48 | ТП 403(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 09.08.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 403(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 09.08.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |
| 49 | ТП 604(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 09.08.2018г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 604(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 09.08.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 50 | ТП 606(Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 27.08.2018г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 606(Красногорский) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 27.08.2018г. | 13-00 | Работы выполнены |
| 51 | ТП 702(п.Костино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 29.08.2018г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 702(п.Костино) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 29.08.2018г. | 11-00 | Работы выполнены |

| | | | | |
|----|---|--------------|-------|-------------------|
| 52 | ТП 702(п.Колос) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 31.08.2018г. | 12-00 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 702(п.Колос) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 31.08.2018г. | 14-30 | Работы выполнены |
| 53 | ТП 502(п.Колос) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10 | 31.08.2018г. | 14-30 | Текущий ремонт ТП |
| | ТП 502(п.Колос) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра | 31.08.2018г. | 17-00 | Работы выполнены |