

### **Сводные данные по аварийным отключениям за 2016г.**

- 1) 23 февраля 2016г. в 04:07 произошло аварийное отключение ф.10кВ № 5 ПС "Халтурин", вследствие чего вышел из строя силовой трансформатор ТМ-63кВА на ТП-48 Орловский р-н, д. Хохловы. 24 февраля 2016г. в 14:30 работы по замене трансформатора были закончены, произведено включение подстанции. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 620 кВтч.
- 2) 04 апреля 2016г. в 10-00 произошло аварийное отключение ТП-603 из - за перегорания плавких вставок. 04 апреля 2016г. в 13-00 работы по устранению аварии были закончены, произведено включение ТП. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 144 кВтч.
- 3) 07 апреля 2016г. в 13-00 произошло аварийное отключение ф.6кВ № 24 ПС "Лыжная" (повреждение КЛ-6кВ в сети МРСК), вследствие чего отключилась ТП-872. 07 апреля 2016г. в 16-00 восстановлено электроснабжение ТП-872 путем перевода питания. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 126 кВтч.
- 4) 07 апреля 2016г. в 13-30 произошло аварийное отключение ТП-1656 и ТП-1657 вследствие повреждения питающей КЛ10кВ. 07 апреля 2016г. в 15-00 восстановлено электроснабжение ТП-1656 и ТП-1657 путем перевода питания. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 196 кВтч.
- 5) 01 мая 2016г. произошло аварийное отключение ТП-139, вследствие повреждения концевой кабельной муфты питающего кабеля. 02 мая 2016г. в 15-00 работы по устранению аварии закончены, произведено включение ТП. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 300 кВтч.
- 6) 08 июня 2016г. в 16-00 произошло аварийное отключение II с.ш. ТП-48 вследствие аварии в сетях вышестоящей сетевой организации. 08 июня 2016г. в 17-20 авария устранена, питание ТП-48 восстановлено. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 88 кВтч
- 7) 18 июня 2016г. в 18-24 произошло аварийное отключение ТП-1309, в связи с повреждением питающее КЛ-10кВ (ТП-1301 I с.ш.-ТП-1309 I с.ш.) 18 июня 2016г. в 20-00 восстановлено электроснабжение ТП-1309 путем перевода питания. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 63 кВтч.
- 8) 01 августа 2016г. в 12-00 произошло аварийное отключение ТП-964, в связи с отключением питающей ВЛ 10 кВ сетей вышестоящей сетевой организации. 01 августа 2016 в 15-40 авария в сетях устранена, включение ТП-964. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 51 кВтч.
- 9) 01 ноября 2016г. в 15-00 произошло аварийное отключение ТП-837, в связи с отключением питающей ПС сетей вышестоящей сетевой организации. 01 ноября 2016г. в 19-00, произведено включение ТП-837. Объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 250 кВтч.