

Сводные данные по аварийным отключениям за 2017г.

- 1)** 5 марта 2017г. 21:00 произошло отключение ТП-20 (г.Киров, ул.Базовая,3)
Причина отключения: авария в сетях ОАО «РЖД» (повреждение КЛ ф.6кВ № 5 ПС "Киров")
Силами ОАО «РЖД» проведены работы по поиску и устранению повреждения.
17 марта 2017г. в 17:00 электроснабжение потребителей от ТП-20 (г.Киров, ул.Базовая,3)
восстановлено. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате
аварийного отключения электроэнергии составил: 24000 кВтч.
- 2)** 14 июня 2017г. в 11:30 произошло аварийное отключение ТП-1656 (г.Киров, пос.
Коминтерн, ул. Прудная, 51)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации (повреждение
питающей КЛ)
14 июня 2017г. в 15:30 электроснабжение потребителей от ТП-1656 восстановлено.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения
электроэнергии составил: 240 кВтч.
- 3)** 27 июня 2017г. в 10:40 произошло аварийное отключение ТП-220 (г.Киров, Нововятский р-
н, ул.Советская, 174а)
Причина отключения: повреждение муфты на питающем кабеле.
27 июня 2017г. в 18:50 авария устранена, включение ТП-220.
В период восстановления питания ТП-220 потребитель использовал генератор.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения
электроэнергии составил: 70 кВтч.
- 4)** 18 июля 2017г в 19:11 произошло аварийное отключение ф.8 ПС Гнусино, вследствие чего
отключились ТП-10, ТП-16, ТП-13, ТП-122, ТП Кутуб (г.Киров, мкр.Коминтерн)
Причина отключения: Упало дерево на ВЛ 6кВ.
18 июля 2017г в 20:00 после перевода питания восстановлено электроснабжение ТП-10 и
ТП-16.
19 июля 2017г в 12:30 силами ООО «Региональная сеть» проведены работы по поиску и
устранению повреждения, электроснабжение ТП-122, ТП-13, ТП Кутуб (г.Киров,
пос.Коминтерн, район ДСК) восстановлено. Примерный объем недопоставленной
потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 605 кВтч.
- 5)** 23.07.2017г в 19:40 произошло отключение ТП-1657 и ТП-1659 (г.Киров, пос. Коминтерн,
ул. Прудная, 51)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.
23.07.2017г в 21:00 электроснабжение ТП-1657 и ТП-1659 восстановлено. Примерный
объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения
электроэнергии составил: 55 кВтч.
- 6)** 18.09.2017г. в 14:25 произошло аварийное отключение ТП-220 (г.Киров, ул.Свободы,
дом.6)
Причина отключения: повреждение питающей КЛ10кВ сторонней организацией.
18.09.2017г. в 15:30 включение ТП-220, путем перевода питания.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения
электроэнергии составил: 5 кВтч.

- 7)** 07 октября 2017г в 09:00 произошло аварийное отключение ф.8 ПС Гнусино, вследствие чего отключились ТП-10, ТП-16, ТП-13, ТП-122, ТП Кутуб (г.Киров, мкр.Коминтерн)
Причина отключения: Обрыв ВЛ6кВ из-за воздействия посторонней организации не участвующей в технологическом процессе.
07 октября 2017г в 20:00 после перевода питания восстановлено электроснабжение ТП-10 и ТП-16.
08 октября 2017г в 15:00 после перевода питания восстановлено электроснабжение ТП-13.
09 октября 2017г в 13:00 после перевода питания восстановлено электроснабжение ТП-122 и ТП Кутуб.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 800 кВтч.
- 8)** 11 ноября 2017г в 23:00 произошло аварийное отключение ф.8 ПС Гнусино, вследствие чего отключились ТП-10, ТП-13 (г.Киров, мкр.Коминтерн)
Причина отключения: Повреждение питающих сетей вышестоящей сетевой организации.
12 ноября 2017г в 06:40 авария устранена, восстановлено электроснабжение ТП-10 и ТП-13.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 85 кВтч.
- 9)** 12.12.2017г в 14:00 произошло аварийное отключение ТП-1350, ТП-1359 и ТП-1390 (г.Киров, ул. Потребкооперации, 19)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.
12.12.2017г в 15:30 электроснабжение ТП-1350, ТП-1359 и ТП-1390 восстановлено.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 150 кВтч.
- 10)** 21.12.2017г в 17:30 произошло аварийное отключение ТП-1657 и ТП-1659 (г.Киров, пос. Коминтерн, ул. Прудная, 51)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.
21.12.2017г в 22:00 электроснабжение ТП-1657 и ТП-1659 восстановлено. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 80 кВтч.
- 11)** 27.12.2017г в 15:00 произошло аварийное отключение ТП355 (г.Киров, ул. Базовая, 11)
Причина отключения: выход из строя трансформатора тока, в расчетном узле учета электроэнергии.
27.12.2017г в 16:00 электроснабжение ТП355 восстановлено, работы по замене трансформатора тока выполнены. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 20 кВтч.