

**Данные о объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии в 2017г. (1-3 квартал)**

- 1) 5 марта 2017г. 21:00 произошло отключение ТП-20 (г.Киров, ул.Базовая,3)  
Причина отключения: авария в сетях ОАО «РЖД» (повреждение КЛ ф.6кВ № 5 ПС "Киров")  
Силами ОАО «РЖД» проведены работы по поиску и устранению повреждения.  
17 марта 2017г. в 17:00 электроснабжение потребителей от ТП-20 (г.Киров, ул.Базовая,3) восстановлено. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 24000 кВтч.
- 2) 14 июня 2017г. в 11:30 произошло аварийное отключение ТП-1656 (г.Киров, пос. Коминтерн, ул. Прудная, 51)  
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации (повреждение питающей КЛ)  
14 июня 2017г. в 15:30 электроснабжение потребителей от ТП-1656 восстановлено.  
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 240 кВтч.
- 3) 27 июня 2017г. в 10:40 произошло аварийное отключение ТП-220 (г.Киров, Нововятский р-н, ул.Советская, 174а)  
Причина отключения: повреждение муфты на питающем кабеле.  
27 июня 2017г. в 18:50 авария устранена, включение ТП-220.  
В период восстановления питания ТП-220 потребитель использовал генератор.  
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 70 кВтч.
- 4) 18 июля 2017г в 19:11 произошло аварийное отключение ф.8 ПС Гнусино, вследствие чего отключились ТП-10, ТП-16, ТП-13, ТП-122, ТП Кутуб (г.Киров, мкр.Коминтерн)  
Причина отключения: Упало дерево на ВЛ 6кВ.  
18 июля 2017г в 20:00 после перевода питания восстановлено электроснабжение ТП-10 и ТП-16.  
19 июля 2017г в 12:30 силами ООО «Региональная сеть» проведены работы по поиску и устранению повреждения, электроснабжение ТП-122, ТП-13, ТП Кутуб (г.Киров, пос.Коминтерн, район ДСК) восстановлено. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 605 кВтч.
- 5) 23.07.2017г в 19:40 произошло отключение ТП-1657 и ТП-1659 (г.Киров, пос. Коминтерн, ул. Прудная, 51)  
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.  
23.07.2017г в 21:00 электроснабжение ТП-1657 и ТП-1659 восстановлено. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 55 кВтч.
- 6) 18.09.2017г. в 14:25 произошло аварийное отключение ТП-220 (г.Киров, ул.Свободы, дом.6)  
Причина отключения: повреждение питающей КЛ10кВ сторонней организацией.  
18.09.2017г. в 15:30 включение ТП-220, путем перевода питания.  
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 5 кВтч.