

График отключения оборудования 2018г.

№п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина
1	ТП 89 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ-10 тр-ра	11.01.2018г.	19-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 89 (г.Киров) включение РВ-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	11.01.2018г.	21-00	Работы выполнены
2	Аварийное отключение ТП-1181 (РУ-10кВ I с.ш.) (г.Киров)	20.01.2018г.	01-00	Аварийное отключение питающих сетей (авария в сетях вышестоящей сетевой организации)
	Включение ТП-1181 (г.Киров)	20.01.2018г.	02-30	Работы по переводу питания выполнены
3	ТП 355 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ-10 тр-ра	21.01.2018г.	07-45	Замена трансформаторов тока
	ТП 355 (г.Киров) включение РВ-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	21.01.2018г.	09-30	Работы выполнены

4	Аварийное отключение ТП-1451 и ТП-1453 (г.Киров)	27.01.2018г.	16-14	Аварийное отключение питающих сетей (авария в сетях вышестоящей сетевой организации)
	Включение ТП-1451 и ТП-1453 (г.Киров)	27.01.2018г.	18-00	Работы по устранению аварии выполнены
5	ТП 513 (д.Югрино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение разъединителя Р-510, включение разъединителя Р-88, включение ввода 0,4 тр-ра.	21.02.2018г.	09-00	Замена разъединителя
	ТП 513 (д.Югрино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение разъединителя Р-88, включение разъединителя Р-510, включение ввода 0,4 тр-ра.	21.02.2018г.	14-00	Работы выполнены
6	ТП 1047 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10 тр-ра	22.02.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1047 (г.Киров) включение ВН-10 тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	22.02.2018г.	11-00	Работы выполнены

7	ТП 503 (д. Зубари) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД	12.03.2018г.	14-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 503 (д. Зубари) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	12.03.2018г.	16-00	Работы выполнены
8	ТП Б-330 (д. Машкачи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД	13.03.2018г.	14-30	Плановые ремонтные работы в сетях вышестоящей сетевой организации
	ТП Б-330 (д. Машкачи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	13.03.2018г.	15-30	Работы выполнены
9	ТП 103 (пос. Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РЛНД (Р-12)	21.03.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 103 (пос. Вичевщина) включение РЛНД (Р-12), включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	21.03.2018г.	12-00	Работы выполнены
10	ТП 386 (пос. Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН-10кВ Т1 и Т2.	22.03.2018г.	08-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 386 (пос. Вичевщина) включение ВН-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	22.03.2018г.	12-00	Работы выполнены

11	ТП 1964 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН-10кВ Т1 и Т2.	25.03.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1964 (г.Киров) включение ВН-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	25.03.2018г.	11-00	Работы выполнены
12	ТП 708 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РВ-10кВ Т1 и Т2.	09.04.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 708 (Дороничи) включение РВ-10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	09.04.2018г.	12-00	Работы выполнены
13	ТП 513 (пгт.Тужа) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	10.04.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 513 (пгт.Тужа) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	10.04.2018г.	12-00	Работы выполнены
14	ТП 504 (пгт.Пижанка) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	10.04.2018г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 504 (пгт.Пижанка) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	10.04.2018г.	14-30	Работы выполнены

15	ТП 731 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	11.04.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 731 (Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	11.04.2018г.	11-00	Работы выполнены
16	ТП 1453 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН 10кВ Т1 и Т2.	03.05.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1453 (г.Киров) включение ВН 10кВ Т1 и Т2 , включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	03.05.2018г.	11-00	Работы выполнены
17	ТП 943 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, Т3, Т4 отключение ВН 10кВ Т1, Т2, Т3, Т4	04.05.2018г.	08-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 943 (г.Киров) включение ВН 10кВ Т1, Т2, Т3, Т4 , включение ввод 0,4кВ Т1, Т2, Т3, Т4.	04.05.2018г.	11-00	Работы выполнены
18	Аварийное отключение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн)	16.05.2018г.	12-00	Возгорание опоры на ВЛ-6кВ ПС Гнусино ф.8
	Включение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн)	16.05.2018г.	14-00	Работы по устранению аварии выполнены

19	ТП 529 (д.Вахренки) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД, включение ЗН	22.05.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 529 (д.Вахренки) отключение ЗН, включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	22.05.2018г.	10-00	Работы выполнены
20	ТП 401 (с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РВ тр-ра.	07.06.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 401 (с.Русское), включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	07.06.2018г.	12-00	Работы выполнены
21	ТП 115 (с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	07.06.2018г.	12-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 115 (с.Русское) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	07.06.2018г.	14-00	Работы выполнены
22	ТП 204 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	09.06.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 204 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	09.06.2018г.	13-00	Работы выполнены

23	ТП 203 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	09.06.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 203 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	09.06.2018г.	13-00	Работы выполнены
24	Аварийное отключение ТП-501, ТП-504, ТП-502	14.06.2018г.	17-00	Пробило изоляторы на ВЛ-10кВ
	Включение ТП-501, ТП-504, ТП- 502	14.06.2018г.	19-00	Авария устранена
25	ТП 609 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	25.06.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 609 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	25.06.2018г.	11-00	Работы выполнены
26	ТП 604 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	25.06.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 604 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	25.06.2018г.	13-00	Работы выполнены
27	ТП 489 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ВН тр-ра.	26.06.2018г.	09-00	Замена трансформаторов тока

27	ТП 489 (г.Киров) включение ВН тр-ра, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	26.06.2018г.	12-00	Работы выполнены
28	ТП 818 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	28.06.2018г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 818 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	28.06.2018г.	15-00	Работы выполнены
29	ТП 201 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	28.06.2018г.	14-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 201 (Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	28.06.2018г.	16-00	Работы выполнены
30	ТП 708 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра Т-1	28.06.2018г.	16-00	Ремонт рубильника 0,4кВ
	ТП 708 (Красногорский) включение ввод 0,4кВ тр-ра Т-1	28.06.2018г.	17-00	Работы выполнены
31	ТП 602(п.Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	04.07.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП

31	ТП 602(п.Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	04.07.2018г.	13-00	Работы выполнены
32	ТП 603(п.Дороничи) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	04.07.2018г.	14-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 603(п.Дороничи) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	04.07.2018г.	16-00	Работы выполнены
33	Аварийное отключение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово)	08.07.2018г.	12-10	Авария в сетях вышестоящей сетевой организации
	Включение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово)	08.07.2018г.	16-00	Работы по устранению аварии выполнены
34	Аварийное отключение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово)	09.07.2018г.	06-00	Авария в сетях вышестоящей сетевой организации
	Включение ТП-Хлебозавод (п.Лянгасово)	09.07.2018г.	12-10	Работы по устранению аварии выполнены
35	ТП 2(Юрья) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	13.07.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 2(Юрья) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	13.07.2018г.	13-00	Работы выполнены
36	ТП 336(с.Рябиново) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	16.07.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП

36	ТП 336(с.Рябиново) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	16.07.2018г.	12-00	Работы выполнены
37	ТП 815(Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	18.07.2018г.	14-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 815(Красногорский) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	18.07.2018г.	16-00	Работы выполнены
38	ТП 713(д.Счастливецевы) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	20.07.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 713(д.Счастливецевы) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	20.07.2018г.	12-00	Работы выполнены
39	ТП Б203(Б.Холуница) отключение ввод 0,4кВ тр-ра	30.07.2018г.	10-00	Замена трансформаторов тока
	ТП Б203(Б.Холуница) включение ввод 0,4кВ тр-ра.	30.07.2018г.	12-00	Работы выполнены
40	ТП 615(п.Костино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	31.07.2018г.	10-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 615(п.Костино) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	31.07.2018г.	12-00	Работы выполнены

41	ТП 601(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД.	31.07.2018г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 601(с.Русское) включение РЛНД, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	31.07.2018г.	15-00	Работы выполнены
42	ТП 103(Вичевщина) отключение ввод 0,4кВ тр-ра Т-2, отключение РЛНД-10.	01.08.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 103(Вичевщина) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра Т2	01.08.2018г.	12-00	Работы выполнены
43	ТП 603(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10.	02.08.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 603(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	02.08.2018г.	11-00	Работы выполнены
44	ТП 722(Дороници п.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	06.08.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП

44	ТП 722(Дороници п.Молодежный) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	06.08.2018г.	11-00	Работы выполнены
45	ТП 724(Дороници п.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	06.08.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 724(Дороници п.Молодежный) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	06.08.2018г.	13-00	Работы выполнены
46	ТП 513(с.Ягодное) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	07.08.2018г.	15-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 513(с.Ягодное) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	07.08.2018г.	17-00	Работы выполнены
47	ТП 837(Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	07.08.2018г.	18-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 837(Красногорский) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	07.08.2018г.	20-00	Работы выполнены

48	ТП 403(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	09.08.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 403(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	09.08.2018г.	11-00	Работы выполнены
49	ТП 604(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	09.08.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 604(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	09.08.2018г.	13-00	Работы выполнены
50	ТП 606(Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	27.08.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 606(Красногорский) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	27.08.2018г.	13-00	Работы выполнены
51	ТП 702(п.Костино) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	29.08.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 702(п.Костино) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	29.08.2018г.	11-00	Работы выполнены

52	ТП 702(п.Колос) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	31.08.2018г.	12-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 702(п.Колос) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	31.08.2018г.	14-30	Работы выполнены
53	ТП 502(п.Колос) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	31.08.2018г.	14-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 502(п.Колос) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	31.08.2018г.	17-00	Работы выполнены
54	ТП 115(с.Русское) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	04.09.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 115(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	04.09.2018г.	11-00	Работы выполнены
55	ТП 10(пос. Коминтерн) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	13.09.2018г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 10(пос. Коминтерн) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	13.09.2018г.	11-30	Работы выполнены

56	ТП 13(пос. Коминтерн) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	13.09.2018г.	12-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 13(пос. Коминтерн) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	13.09.2018г.	14-00	Работы выполнены
57	ТП 608(Дороници) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	13.09.2018г.	15-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 608(Дороници) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	13.09.2018г.	16-00	Работы выполнены
58	ТП 608(Дороници) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	26.09.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 608(Дороници) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	26.09.2018г.	10-00	Работы выполнены
59	ТП 401(с.Руссоке) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	09.10.2018г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 401(с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра	09.10.2018г.	14-00	Работы выполнены
60	ТП 1657 (пос. Коминтерн) отключение ввод 0,4кВ тр-ра	02.11.2018г.	08-00	Текущий ремонт ТП

60	ТП 1657 (пос. Коминтерн) включение ввод 0,4кВ тр-ра	02.11.2018г.	09-00	Работы выполнены
61	ТП 48 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН Т1 и Т2	16.11.2018г.	15-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 48 (г.Киров) включение ВН Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2	16.11.2018г.	19-00	Работы выполнены
62	ТП 1453 (г.Киров) отключение ввод 0,4кВ Т1 , отключение ВН Т1	23.11.2018г.	08-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 1453 (г.Киров) включение ВН Т1 , включение ввод 0,4кВ Т1	23.11.2018г.	10-00	Работы выполнены
63	ТП 529 (д.Вахренки) отключение ввод 0,4кВ , отключение РЛНД-10	27.11.2018г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 529 (д.Вахренки) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ	27.11.2018г.	13-00	Работы выполнены
64	ТП 504 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РЛНД-10	04.12.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 504 (Красногорский) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	04.12.2018г.	12-00	Работы выполнены

65	ТП 724 (пос.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ тр-ра	05.12.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 724 (пос.Молодежный) включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	05.12.2018г.	12-00	Работы выполнены
66	ТП 724 (пос.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ тр-ра	13.12.2018г.	09-00	Замена приборов учета
	ТП 724 (пос.Молодежный) включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	13.12.2018г.	12-00	Работы выполнены
67	ТП 722 (пос.Молодежный) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ тр-ра	13.12.2018г.	09-00	Замена приборов учета
	ТП 722 (пос.Молодежный) включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	13.12.2018г.	12-00	Работы выполнены
68	ТП 615 (Костино) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД-10	29.12.2018г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 615 (Костино) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	29.12.2018г.	10-00	Работы выполнены