


СОГЛАСОВАНО:
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области



И.Ю.Редькин

"10" сентября 2019г.


СОГЛАСОВАНО :
Директор Филиала АО "СО ЕЭС"
"Региональное диспетчерское управление
энергосистем Пермского края,
Удмуртской Республики и Кировской области"
(Филиал АО "СО ЕЭС" Пермское РДУ)



Ю.В. Лебедев

"16" августа 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора-
директор филиала "Кировэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"



В.В. Колесников

"10" сентября 2019г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2019/2020 гг.
по филиалу "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на территории Кировской области

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Энергорайон Центральный														
	Итого по энергорайону Центральный				28,86	57,02	74,81	97,58	124,46	149,69	175,94	198,56	222,68	239,22	
	ИТОГО	до 5 мин.	28,86	57,02	64,81	86,64	113,52	127,57	131,86	134,91	136,16	136,16			
до 20 мин.		28,86	57,02	74,81	97,58	124,46	148,69	174,94	197,56	213,63	228,17				
до 60 мин.		28,86	57,02	74,81	97,58	124,46	149,69	175,94	198,56	222,68	239,22				
всего		28,86	57,02	74,81	97,58	124,46	149,69	175,94	198,56	222,68	239,22				
всего по ДУ		28,86	57,02	64,81	86,64	113,52	137,75	147,53	165,64	169,43	171,84				
1.1	в т.ч. энергорайон СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка														
	ЦУС (потребитель Азот)														
1.1.0.1	ПС 110 кВ Азот-1 (КЧХК), ПС 110 кВ Азот-2 (КЧХК)	ПС 21 РП ф.10кВ №13,15,22,16,32,33 ПС 6 РП ф.6кВ №44,60,77 ПС 7 РП ф.6кВ №34,54,63 ПС 23 2РП ф.10кВ №3,5,6,15,16 ПС 8 РП ф.10кВ №6,8,10,19,21	ОП	20			10							филиал "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" в г.Кирово-Чепецке промплощадка (цех 54) промплощадка (цех 58) промплощадка (цех 53) промплощадка (цех 64)	
	ПО СЭС (Потребитель КДВП)														
1.1.0.2	ПС 110 кВ КДВП	Присоединения предприятия согласно графика потребителя (ф.6кВ №1,2,9,10)	ОП	20										3	ООО "Вятский фанерный комбинат"
	ПО ЮЭС														
	Куменский РЭС														
1.1.0.3	ПС 110 кВ Бурмакино	ф.10кВ №1	ТУ	5		0,08									Станция катодной защиты, ФАП, отделение связи, быт (Вичевское и Швецовское СП)

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.0.3	ПС 110 кВ Бурмакино	ф.10кВ №2	ТУ	5		0,57									ООО "МСО"; лесосеч, 2 п/рамы, скважина, быт (Швецовское СП); СПК "Раменский"- скважина, п/рама, 2 МТФ, быт (пгт. Нижнеивкино); магазин, школа, школа-интернат, быт (Бурмакинское СП)	
		ф.10кВ №3	ТУ	5		0,05									Фермерское хоз-во, база отдыха завода "Крин", Раменское лесничество, быт (Бурмакинское СП)	
		ф.10кВ №4	ТУ	5		0,51									п.Речной: газ.котельная (с ДЭС), больница, водонасосная ЖКХ, водонапорная башня, скважина, школа, д/сад, пож.часть, пекарня, цех д/обработки, сушилка, свиновод, быт (Швецовское СП)	
		ф.10кВ №8	ТУ	5		0,57									ИП Федяев А.В., магазин, школа, школа-интернат, ООО "Вымпел-45", быт (Бурмакинское СП)	
Новоятский РЭС						2,65										
1.1.0.4	ПС 110 кВ Кстинино	ф.10кВ №5	ТУ	5		1,89								С-з "Кстининский" очистные, узел связи, быт (Кстининское СП, Федяковское СП); СПХ "Пригородное"- скважина, п/рама, быт (Федяковское СП); воинская часть; ООО "Мебельлюкс"; ТОО "Тайник";ОАО ПКФ "Древконструкция"		
		ф.10кВ №7	ТУ	5		0,35								с-з "Кстининский" очистные, насосная, пороховые склады, д/о "Кстинино", быт (часть п.Кстинино); с-з "Бурмакинский" скважина, деревообработка, быт (Бурмакинское, Кстининское СП)		
1.1.0.5	ПС 110 кВ Перекон	Ввод 10кВ Т-1	ТУ	5		0,41								с.Фатеево (ККРС, мастерская, д.сад, магазин, газ.котельная, т.стоянка, школа, столовая, артскважина, очистные), быт (Фатеевское СП), сад.тов-во. "Диана", "Приволье".		
Итого по энергорайону СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка					28,86	57,02	74,81	96,78	123,66	139,39	157,24	173,45	197,57	211,13		
в т.ч. по энергорайону СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка					до 5 мин.	28,86	57,02	64,81	85,84	112,72	118,04	118,04	119,64	120,89	120,89	
					до 20 мин.	28,86	57,02	74,81	96,78	123,66	138,39	156,24	172,45	188,52	200,08	
					до 60 мин.	28,86	57,02	74,81	96,78	123,66	139,39	157,24	173,45	197,57	211,13	
					всего	28,86	57,02	74,81	96,78	123,66	139,39	157,24	173,45	197,57	211,13	
					всего по ДУ	28,86	57,02	64,81	85,84	112,72	127,45	128,83	142,33	146,12	148,53	
1.1.1	в т.ч. энергорайон Мурашинский (Северный)															
	ПО СЭС															
	Лузский РЭС															
1.1.1.1	ПС 110 кВ Луза	ф.6кВ №6	ОП	20								1,37		ООО "Лузский ЛЭК"		
		ф.6кВ №8	ОП	20								2,12		Лузский хлебокомбинат, Котельные г.Луза, Кировская дистанция РЖД (котельная), ЦРБ г.Луза, АТС, Водоканал г.Луза, школы, д/сады, Пожарная охрана ОГПС-10		
		ф.10кВ №1	ОП	20								0,56		СПК СХА "Мир", ООО "Северная лесная компания", ИП Рон		

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.1	ПС 110 кВ Луза	ф.10кВ №7	ОП	20							0,33				СПК СХА "Лузский", 6 пилорам, Теле 2, МТС, Билайн, Мегафон, ОРТПЦ цифровое ТВ
		ф.10кВ №21	ОП	20							0,65				СПК СХА "Савинский", ИП Чебыкин, МАЭС-1, ИП Музыка, ООО "Лузское предприятие по МТС", школа, ИП Богданов
		ф.10кВ №9	ОП	20							0,12				СПК СХА "Родина", ИП Думнов, ИП Халявин, ИП Иванова, ИП Шмелёв, ИП Фокин, ФАП
		ф.10кВ №27	ОП	20							1,02				ОАО "Коммуэнерго"
1.1.1.2	ПС 35 кВ Лальск	ф.10кВ №4	ТУ	20							0,33				ООО "Рассвет", ИП Брыляков
		ф.10кВ №3	ТУ	20							0,75				КОГП "Вятавтодор", ООО "Лузская нефтебаза", ИП Попов, ООО "Лузский АГРО", ИП Машанов, ИП Гондохин
		ф.10кВ №7	ТУ	20							0,3				Котельная п.Таврический, ФАП, ИП Пешков, ИП Сигагудин, ИП Тарабрин, Мегафон, МТС, ЛЭК "Лузский", АТС
Подосиновский РЭС											3,9				
1.1.1.3	ПС 110 кВ Демьяново	Оборудование предприятия (цех ДВП)	ОП	до 60							1				ООО "Комплект-Ресурс"
		ф.10кВ №6	ТУ	20							0,5				ООО "Жешарский ЛПК"(резерв), ООО "Лузская нефтебаза", ООО "Палерс", ООО "Орбита", МУП "Коммунальщик" (котельная), пилорамы: ИП Шилов, ИП Воронин, ИП Петерс, д. Маялово, д. Калинин, д.Лисья Слободка
1.1.1.4	ПС 35 кВ Подосиновец	ф.10кВ №4	ТУ	20							0,24				СПК "Новый маяк", д.Осаново, д.Крыловское, с.Яхренга, пилорамы
		ф.10кВ №1	ТУ	20							0,99				ОАО "Коммуэнерго", ООО "Прогресс", пилорамы
		ф.10кВ №8	ТУ	20							0,35				СПК "Большероманово-Плюс", ИП Агалаков (пилорама), ИП Марнев (пилорама), ООО "Прогресс-сервис" (пилорама)
1.1.1.5	ПС 110 кВ Пинюг	ф.10кВ №1	ТУ	20							0,15				Филиал "Кировэнерго"
		ф.10кВ №5	ТУ	20							0,2				Филиал "Кировэнерго"
		ф.10кВ №4	ТУ	20							0,23				ООО "Урал"
		ф.10кВ №6	ТУ	20							0,24				Филиал "Кировэнерго"
Юрьянский РЭС											3,41		3,49		
1.1.1.6	ПС 110 кВ Юрья	ф.10кВ №3	ТУ	5							0,2				ООО ТК "Ойл": АЗС в с.Верховино, с.Верховино: администрация, быт, школа, д.сад, квартальная котельная, ООО "Агрофирма Подгорцы": ремонтная база, ФКРС, цех деревообработки ИП Сулова.
		ф.10кВ №4	ТУ	5							0,71				ООО ТК "Ойл": АЗС, ПК "Юрья-агролес", ООО "Профиль - Д", МУП ДОЛ "Живая вода", Газовая заправка в Высоково, операторы сотовой связи МТС, Билайн, Теле-2, резерв ОАО "Ростелеком", ООО "Высоково" ФКРС, д. Высоково и с. Монастырское администрация, быт.

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.6	ПС 110 кВ Юрья	ф.6кВ №3	ТУ	5						0,55					КЭЧ МУП ЖКХ "Теплосети" (котельная, скважины, перекачная), п.Первомайский быт
		ф.6кВ №7	ТУ	5						0,94					МУП ЖКХ "Теплосети" (котельная, скважина, перекачная, бойлерная), п.Первомайский администрация, быт
		ф.10кВ №5	ТУ	5						0,53					д. Кокино, д. Ивановщина, часть д. Берёзово, цех деревообработки ИП Суслова, ООО «Интер-Ю», ОРТПЦ
		ВЛ 35кВ Пышак	ТУ	5						0,48					ИП Мельников пилюрама, ИП Дружинин пилюрама, ИП Мишихин пилюрама, с.Пышак, д.Б.Суслы, с.Великоречье: администрация, д.сад, д.дом, школа, очистные, котельная, фермерское хозяйство Иванова, мастерские, ИП Аксакова пилюрама
1.1.1.7	ПС 110 кВ Красный Кургант	ЗРУ-6кВ ф.№12, ЗРУ-6кВ ф16, ЗРУ-6кВ ф18	ОП	20									1,73		ОАО "Кировская бумажная фабрика" цех №2, №3
		ф.6кВ №20	ОП	20									0,5		Часть п.г.т. Мурыгино, ООО «Экспресс» деревообработка, ООО «Суперэго» макаронные изделия, дом престарелых, ферма ТНВ "Новомедянское", котельная Газпром, ПЧ
		ф.6кВ №24	ОП	20									1,26		Объекты ЖКХ п.Мурыгино (бойлерная, котельная), часть п.г.т. Мурыгино быт, инфраструктура, 2 детских сада, 2 школы, дом интернат, больница, полиция, пекарня, магазин Магнит (АО "Тандер")
Опаринский РЭС										3,74					
1.1.1.8	ПС 110 кВ Опарино	ф.10кВ №4	ТУ	20						0,05					ООО «Опаринолеспром»
		ф.10кВ №11	ТУ	20						0,41					ОАО «Березовский леспромхоз»
		ф.10кВ №10	ТУ	20						0,02					д.Гаренки, д.Егоровцы
		ф.10кВ №8	ТУ	20						0,8					РОВД, д/сады, котельные, пож.часть, банк
		ф.10кВ №2	ТУ	20						0,23					ООО "ВИЛК", п.Чурья Скважина. п.Вязок: 2 котельные, школа, д/сад, ФАП, АТС "Ростелеком", ССС "МТС", ССС "Мегафон"
		ф.10кВ №7	ТУ	20						0,24					ООО «ВИЛК»
1.1.1.9	ПС 110 кВ Альмеж	ф.10кВ №7	ТУ	20						0,24					п.Альмеж: ФАП, АТС "Ростелеком", почта, ССС "МТС", "ТЕЛЕ-2", "Билайн". п.Латышский.
		ф.10кВ №1	ТУ	20						0,2					п.Заря: поликлиника, школа, ССС "Мегафон"
		ф.10кВ №6	ТУ	20						0,08					пос.Заря: приют, д/с.
1.1.1.10	ПС 35 кВ Маромица	ф.10кВ №3	ТУ	20						0,12					ООО «Лестехснаб плюс»
		ф.10кВ №4	ТУ	20						0,36					ООО «Лестехснаб плюс»
		ф.10кВ №5	ТУ	20						0,44					п.Маромица: 2 котельные, д/сад, 2 скважины, хлебо-завод, больница, школа, КНС, АТС "Ростелеком", почта, ССС "МТС", "ТЕЛЕ-2"
		ф.10кВ №6	ТУ	20						0,2					п.Речной: 5 скважин, ФАП, 2 котельные, школа, д/сад, пекарня, АТС "Ростелеком", почта, ССС "МТС", "Мегафон"
		ф.10кВ №2	ТУ	20						0,35					ООО «Лестехснаб плюс»

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Мурашинский РЭС																
1.1.1.11	ПС 220 кВ Мураши	ф.10кВ №7	ТУ	20										2,41	ДУ-24, ООО "Джокер", ИП Рыков, ООО ПРК-43, ООО "Дома века", ИП Сыччина, ИП Агалакова, ИП Новгородцев	
		ф.10кВ №5	ТУ	20											0,3	д.Даниловка, п.Новый, РРС, ООО ЛЭК "Лунвож", "Коммунэнерго", МТС, "Билайн", "Мегафон", ИП Журавская, ИП Смышляева, городское поселение (быт)
		ф.10кВ №1	ТУ	20											0,08	с.Белозерье, д.Шленики, д.Чудиновцы, д.Крюковцы, п.Подгорный, д.Канца, д.Зверки, д.Столбик, п.Березовский, "Билайн", "Мегафон"
1.1.1.12	ПС 110 кВ Безбожник	ф.10кВ №2	ТУ	20										0,27	п.Староверы (быт), ООО "Компания А1", ООО "Вятская сетевая компания", РРС, МТС, "Билайн", "Мегафон"	
		ф.10кВ №3	ТУ	20										0,83	п.Безбожник (быт, школа, д/с, больница, очистные, водозабор), РРС, МТС, "Билайн", "Мегафон"	
		ф.10кВ №4	ТУ	20										0,57	ОАО "Майсклес"	
ПО ЗЭС																
Орловский РЭС																
1.1.1.13	ПС 35 кВ Степановщина	Ввод 10кВ Т-1	ТУ	5			0,1								ф.10кВ №1: ООО Агрофирма Новый путь, быт ф.10кВ №2: быт ф.10кВ №3: ООО Кленовицкое, быт, ИП Рыков В.Н., ретранслятор - д.Солоницкыны ф.10кВ №8: быт, скважина	
		Ввод 10кВ Т-2	ТУ	5			0,4								ф.10кВ №4: быт, ИП Рыков В.Н. ф.10кВ №5: ООО Русановское, МОУСОШ с.Русаново котельная, школа, быт ф.10кВ №6: ИП Вавилин С.М. МУЗ Орловская ЦРБ ФАП, быт ф.10кВ №7: ООО АФ Новый путь, МУП ЖКХ Кузнецовское, МСОУСОШ с.Колково школа, МУЗ рловская ЦРБ ФАП, быт	
1.1.1.14	ПС 110 кВ Кузнецы	ф.10кВ №4	ТУ	5			0,25								ООО АФ Подгорцы - отд.Цепели, МУП ЖКХ Цепелёвское котельная, МОУСШ д.Цепели школа, МОУСОШ д.Кузнецы школа, МДОУДС Колосок д/сад, МУЗ Орловская ЦРБ ФАП, быт	
		ф.10кВ №5	ТУ	5			0,3								ООО АФ Новый путь, МУП ЖКХ Кузнецовское котельная, быт, МДОУДС Золотой ключик д/сад, МУЗ Орловская ЦРБ ФАП	
Даровской РЭС																
1.1.1.15	ПС 35 кВ Красное	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,09								Быт, объекты СПК колхоз "Коммунизм" (ФКРС, ДКУ, КЗС), пилорамы, ретранслятор ФГУП "Кировский областной радиотелевизионный передающий центр"	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.15	ПС 35 кВ Красное	ф.10кВ №2	ТУ	5			0,1								Быт, объекты СПК колхоз "Коммунизм" (ФКРС, ДКУ, КЭС), СПК "Вонданский", АТС ПАО "Ростелеком", ФАП
		ф.10кВ №3	ТУ	5			0,17								Быт, объекты СПК колхоз "Коммунизм" (ФКРС, ДКУ, КЭС), ООО "Молома-лес"
		ф.10кВ №4	ТУ	5			0,06								Быт, объекты СПК колхоз "Коммунизм" (ФКРС, ДКУ, КЭС), КФХ "Колосок", ОАО "Мегафон" БС
		ф.10кВ №5	ТУ	5			0,05								Быт, объекты СПК колхоз "Коммунизм" (ФКРС, ДКУ, КЭС) АТС ПАО "Ростелеком", ФАП
Итого по энергорайону Мурашинский (Северный)							1,52	1,52	1,52	12,57	20,12	20,12	23,61	26,02	
в т.ч. по энергорайону Мурашинскому (Северному)			до 5 мин.				1,52	1,52	1,52	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	
			до 20 мин.				1,52	1,52	1,52	11,57	19,12	19,12	22,61	25,02	
			до 60 мин.				1,52	1,52	1,52	12,57	20,12	20,12	23,61	26,02	
			всего				1,52	1,52	1,52	12,57	20,12	20,12	23,61	26,02	
			всего по ДУ				1,52	1,52	1,52	11,57	12,95	12,95	12,95	15,36	
1.1.2	в т.ч. энергорайон Котельничский														
	ПО ЭЭС														
	ППМЭС (Котельнич)														
1.1.2.1	ПС 220 кВ Котельнич	ф.10кВ №2	ТУ	5						14,26	5,82				ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" АТС Оса; Адм. Макарьевского с/п д. Оса; СПК "Знамя Советов" Ильичи двор; МУП "Макарьевское" Оса скважина; ФЛ Осипинши д.Оса цех деревообработки; быт.Ф№2 : Котельные №6,30, кот. Янтарь, кот. МП ГК Вятка, кот. Кировоблгз, кот. Дом быта
		ф.10кВ №3	ТУ	5						0,11					ФЛ Мусаева Х.Б. Столярный цех; СПК Колхоз "Колос" с.Среденье скважина, пилорама, теплятник, КЭС, Карусельная сушилка, ФКРС, контора, АТС с.Среденье, ФАП с.Среденье; Адм. Среденского с/п, дом Культуры
		ф.10кВ №4	ТУ	5						0,12					МУП "Макарьевский"; Адм. Макарьевского с/п; АТС с. Макарье; магазин ЧП Ромашова В.М.СПК Колхоз "Луч"; ФЛ Худяков пилорама; МОУ СОШ с.Макарье, МДОУ д/с"Ивушка", ОАО "Янтарь"
		ф.10кВ №6	ТУ	5						0,02					Адм. Макарьевского с/п, Курино; АТС с.Курино; ФАП с.Курино; СПК "Знамя Советов" производство, карусельная сушилка; ООО "Макарье-Агролен" АВМ с.Курино, быт

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.1	ПС 220 кВ Котельнич	ф.10кВ №7	ТУ	5				0,17							ПАО "Ростелеком АТС Заречное, колхоз Путь Ленина производство д.Рыковы, ОАО "МТС" д. Красногорская, ИП Осмехин Н.Н. столярная мастерская п.Заречный, адм. Макарьевского, быт
		ф.10кВ №8	ТУ	5				0,63							ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" АТС Спасское; ООО "Молог" контора, пилорама, гараж; МУП "Макарьевский" скважины; быт
		ф.10кВ №12	ТУ	5				0,42							МУП "Макарьевский"с.Спасское: котельная школы,скважина; СПК Колхоз "Колос" столовая; Адм. Спасского с/п; ФАП с.Спасское; ООО "Молог" зернокомплекс; МОУ ООШ с.Спасское; СПК "Знамя Советов" свиноферма; быт
		ф.10кВ №19	ТУ	5				0,91							СПК колхоз "Победа"столовая/контора/КЭС, ФКРС, д.Парюг; ФАП д. Парюг; АТС д.Парюг; Адм. Сретенского с/п д.Парюг; СПК "Победа" скважина; быт
		ф.10кВ №21	ТУ	5				0,42							котельные №38 Котельничское ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго»; котельные №13МУП Компания КиТС; кот. ООО КПП «Пржектор», база ООО КПП «Пржектор» ,МДОУ ДС №2; Отделение почтовой связи Котельнич 7 УФПС Кировской области ФГУП «Почта России»; МБОУ сУИОП №5; КОГКУЗМУМР «Резерв» мед. Склад №8; кот. КОГКУЗМУМР «Резерв»; станция подкачки воды.
Котельничский РЭС									5,82						
1.1.2.2	ПС 110 кВ Макарье	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,04						ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" АТС Оса; Адм. Макарьевского с/п д. Оса; СПК "Знамя Советов" Ильичи двор; МУП "Макарьевское" КЭС Оса скважина; ФЛ Осипини д.Оса цех деревообработки; быт.Ф№2 : Котельные №6,30, кот Янтарь, кот МП ГК Вятка,кот. Кировоблгз, кот.Дом быта,	
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,04						ФЛ Мусаева Х.Б. Столярный цех; СПК Колхоз "Колос" с Срегенье скважина, пилорама, теятник, КЭС, Карусельная сушилка,ФКРС, контора, АТС с Срегенье; ФАП с.Срегенье; Адм. Сретенского с/п,дом Культуры	
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,42						МУП "Макарьевский"; Адм. Макарьевского с/п; АТС с. Макарье; магазин ЧП Ромашова В.М.СПК Колхоз "Луч"; ФЛ Худяков пилорама; МОУ СОШ с.Макарье,МДОУ д/с"Ивушка".ОАО "Янтарь"	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.2	ПС 110 кВ Макарье	ф.10кВ №4	ТУ	5					0,03						Адм. Макарьевского с/п, Курино; АТС с.Курино; ФАП с.Курино; СПК "Знамя Советов" производство, карусельная сушилка; ООО "Макарье-Агролен" АВМ с.Курино, быт
		ф.10кВ №9	ТУ	5					0,6						ПАО "Ростелеком АТС Заречное, колхоз Путь Ленина производство д.Рыковы, ОАО "МТС" д. Красногорская, ИП Осехин Н.Н. столярная мастерская п.Заречный, адм. Макарьевского, быт
		ф.10кВ №5	ТУ	5					0,03						ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" АТС Спасское; ООО "Молог" контора, пилорама, гараж; МУП "Макарьевский" скважины; быт
		ф.10кВ №6	ТУ	5					0,09						МУП "Макарьевский"с.Спасское: котельная школы,скважина; СПК Колхоз "Колос" столовая; Адм. Спасского с/п; ФАП с.Спасское; ООО "Молог" зернокомплекс; МОУ ООШ с.Спасское; СПК "Знамя Советов" свиноферма; быт
		ф.10кВ №7	ТУ	5					0,01						СПК колхоз "Победа"столовая/контора/КЭС, ФКРС, д.Парюг; ФАП д. Парюг; АТС д.Парюг; Адм. Сретенского с/п д.Парюг; СПК "Победа" скважина; быт
1.1.2.3	ПС 35 кВ Екатерина	Ввод 10кВ Т-1	ТУ	5				0,13						МТФ, КЭС, быт, к-з Кр. Льновод,скважины; Адм. Карпушинского с/п с.Екатерина, ФАП с.Екатерина, быт,магазин РАЙПО,магазин ЧП Глушкова,магазин "Людмила",цех деревообработки ЧП Глушков И.А.	
1.1.2.4	ПС 110 кВ Искра	ф.10кВ №3	ТУ	5				0,59						котельные №5,10 МУП Компания КиТС; кот. ОАО «Котельничский механический завод»; кот. ЗАО «Котельничский мацтоприточный завод»; кот. Котельничский почтамт УФПС Кировской области - филиал ФГУП «Почта России»; Котельничский почтамт УФПС Кировской области - филиал ФГУП «Почта России»; ГРДЖВ вокзал Котельнич; ЗАО «Котельничский мацтоприточный завод»	
		ф.10кВ №7	ТУ	5				0,24						Котельничское МП "Горводоканал" скважины п.Затон,п.Первомайский, СПК Колхоз "Искра"-пекарня (магазин), ЧП Бусыгин, производство ООО "Фортус" , МУП котельная п.Восточный,быт.	
		ф.10кВ №8	ТУ	5				0,3						СПК КОЛХОЗ "ИСКРА"АЗС,мастерские,тёплый стан,котельная п.Л.Искра,ООО"Эско-строй+" дома ветеранов, АТС п.Л.Искра, быт, ООО "Двуречье",кафе "Молодёжное",АЗС "Вист-М"	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.4	ПС 110 кВ Искра	ф.10кВ №9	ТУ	5					0,16						МТФ, свинокмплес, к-з Искра, котельная, колбасный цех.
		ф.10кВ №10	ТУ	5					0,15						СПК Колхоз "Искра" скважины, ФКРС; быт, магазин РАЙПО, Мегафон, Теле-2, РРС Овчинниковы, АГЭС
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,49						МОУ Спицинский детский дом п. Ленинская Искра; МДОУ д/с "Солнышко" п. Л. Искра, МОУ СОШ п. Л. Искра; Адм. Биртязевского С/Л; СПК Колхоз "Искра" скважины, общежитие, кулинария, РБУ, ФАП п. Л. Искра; МОУ ДОД Спорт. школа Спорткомплекс п. Л. Искра, ПАО ТЕЛЕ-2, ОАО Мегафон, филиал Сбербанка России, быт, котельная п. Л. Искра, торговая лавка, кафе "Сказка", магазин РАЙПО, МТС, Билайн, ИП Сивков В.П.
1.1.2.5	ПС 110 кВ Юбилейная	ф.10кВ №2	ТУ	5					0,07						ООО "Управляющая компания КАСКАД ЖКХ" очистные, котельная, скважина Молотниково; АТС с. Молотниково; МОУ СОШ с. Молотниково д/с, ФАП с. Молотниково; Адм. Молотниковского с/п; Колхоз "Заря" контора, склад, КЭС, ФКРС; ООО "Машинно-технологическая станция", быт, магазин "РАЙПО", магазин ЧП Челпанова Ж.А.
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,2						ПАО "МЕГАФОН" Ст. сотовой связи д. Хмелевая; Колхоз "Путь Ленина" водоснабжение, КЭС, свинарник, ФКРС; быт
		ф.10кВ №5	ТУ	5					0,11						ООО СХП "Исток" скважины, контора, шоха, КЭС, теплая стоянка д. Шалеевщина; Адм. Шалеевского с/п (магазин в здании); АТС д. Шалеевщина; дом культуры д. Шалеевщина; ФАП д. Шалеевщина; магазин "РАЙПО"
1.1.2.6	ПС 110 кВ Городская	ф.10кВ №3	ТУ	5					0,72						котельная № 7, 22 Котельничское ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго», кот МФК, кот ООО «Шанс», кот Элком, Станция подкачки воды,
		ф.10кВ №5	ТУ	5					0,51						ООО "Моспромстройматериалы-Вятка"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.6	ПС 110 кВ Городская	ф.10кВ №10	ТУ	5					0,67						ООО «Кокшаровская»; скважины Муниципального предприятия горводоканала (резерв); МПСМ «Вятка»; котельная №4 МУП КК и ТС; кабельный участок; АТС ПАО Ростелеком; ЗАО «Технологии»; Котельные №13,25 Котельничское ПК и ТС ОАО «Коммуэнергос»; Кировский Сельскохозяйственный техникум (КОГБОУ СПО); Кировский Медицинский Колледж (КОГБОУ СПО); котельная Кировского Медицинского Колледжа.
1.1.2.7	ПС 110 кВ Юрьево	ф.10кВ №1	ТУ	5					0,08					Администрация Красногорского СП, дом Культуры, АТС с. Красногорье; ООО "Юдинка" дом ветеранов, скважины, котельная; ФАП с.Красногорье; МОУ СОШ с.Красногорье, быт	
		ф.10кВ №3	ТУ	5					0,03					Адм. Юрьевского с/п; АТС с.Юрьево; ; ООО"Спицино" скважины; быт	
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,11					Адм. Юрьевского с/п; ООО "Спицино " скважина, котельная школы, контора, котельная; МОУ СОШ с.Юрьево школа, д/с; ФАП с.Юрьево; быт,магазин РАЙПО,ЧП Ворожцов магазин,база отдыха "Динамо",ЧП Лошаков А.В. Магазин "Ивушка"	
Даровской РЭС															
1.1.2.8	ПС 110 кВ Даровское	ВЛ 35кВ Кобра	ОП	20				0,16						Быт, пилотех ООО "Стройлес", Даровского РайПО, АТС ПАО "Ростелеком", пилорама, котельные, скважины, школа, больница	
		ВЛ 35кВ Восход	ОП	20				0,11						Быт, объекты СПК колхоз "Восход" (скважина, ФКРС, КЭС, РММ), д/сад, В.Вонданская школа-интернат для детей- сирот, школы, пилорама, котельные, скважины, АТС ПАО "Ростелеком"	
		ф.10кВ №2	ТУ	5				1						Быт, пилотех ООО "Стройлес", объекты ОАО агрофирма "Маяк" (ФКРС, скважина, РММ, КЭС, АВМ), д/сад, школа, котельная школы, скважины, пилорама, АТС ПАО "Ростелеком"	
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,59						пос. Даровской: быт, объекты ООО "Гарант" (скважины, котельные), Даровского РайПО, администрация Даровского района	
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,19						Быт, объекты СПК колхоз Дымковский (МТФ, сушилка, ДКУ, ФКРС, РММ), д/сад, котельные, скважины, пилорама.	
		ф.10кВ №7	ТУ	5				0,12						Быт, хлебозавод ООО "Производственный комбинат", АЭС ООО "Лукойл-нефтепродукт", пилорама, скважины, АБЗ ОАО "Даровское ДЭП №14"	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.8	ПС 110 кВ Даровская	ф.10кВ №8	ТУ	5				0,2							Быт, объекты СПК колхоз "Заря" (ФКРС, КЭС, РММ, кормоцех), объекты ООО "Гарант" (котельные, скважины), вышка ОАО МТС, пилотех ООО "Лесокомбинат Даровской", пилорамы, АЗС ООО "Чепецкнефтепродукт", ВСС ОАО "Мегафон", ВСС ОАО "Вымпелком" (Билайн)
		ф.10кВ №1	ТУ	5				0,85							Быт, пилорамы, скважины ООО "Гарант", ООО "Стройлес"
1.1.2.9	ПС 110 кВ Пиксур	Ввод 10кВ Т1:	ТУ	5				0,32							Быт, Даровского РайПО, школы, котельные, скважины, АТС ПАО "Ростелеком", ФКРС, пилорамы, ФАП
1.1.2.10	ПС 35 кВ Александровское	Ввод 10кВ Т1:	ТУ	5				0,02							Скважина, ФКРС д.Лупичи, ФАП с. Александровское, Быт д.Лыханы, школа, быт с. Верховонданка, Почта, АТС, магазин, быт с. Александровское, Быт, КЭС д.Ердяки
Свечинский РЭС															
1.1.2.11	ПС 110 кВ Круглыжи	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,11							МОУ ООШ с. Круглыжи, ООО "СХП Надежда", адм. Свечинского СП, АТС с.Круглыжи, скважина.
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,03							ЭТУС с.Успенское,д.Маслёнки, адм.Свечинского СП
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,02							с.Старица. ХН ПС 110кВ Круглыжи.
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,07							ООО "Рига". Быт.
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,02							д.Мулы, КЭС,ФАП, магазин "Тополёк". Быт.
1.1.2.12	ПС 110 кВ Свеча	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,14							ООО "18 марта", адм. Свечинского СП, ОАО "Ростелеком", Быт.
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,2							"ООО "Районные коммунальные системы", Быт.
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,11							Пилорамы, быт, ОАО МТС, ООО "Валентина".
		ф.10кВ №5	ТУ	5				0,74							Пилорамы, быт
		ф.10кВ №9	ТУ	5				0,06							ООО "18 марта"
1.1.2.13	ПС 110 кВ Краснооктябрьская	ф.10кВ №2	ТУ	5				0,08							ФАП,ОАО "Ростелеком", ООО "Октябрьское", скважина. с.Октябрьское.
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,03							ОАО "Ростелеком", адм. Свечинского СП,с.Ацвеж
1.1.2.14	ПС 110 кВ Отворское	ф.10кВ №2	ТУ	5				0,08							адм. Ежихинского СП, адм. Светловского СП
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,01							адм. Светловского СП, МУП "Светлый"
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,4							ЗАО "Вятка Торф" (Гороховский производственный участок).
		ф.10кВ №5	ТУ	5				0,09							адм. Ежихинского СП
Орловский РЭС															
1.1.2.15	ПС 35 кВ Тохтино	Ввод 10кВ Т-1	ТУ	5				0,08							ЗАО СХ "Тохтинское", быт, котельная,МСОШ с.Тохтино, МДОУДС "Березка", скважины.ОАО "Ростелеком", почта,ФАП,ДК
		Ввод 10кВ Т-2	ТУ	5				0,13							ЗАО СХ "Тохтинское", быт, котельная,МСОШ с.Тохтино, МДОУДС "Березка", скважины.ОАО "Ростелеком", б/о "Удача, пилорама ИП Шубин С. А.

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.16	ПС 35 кВ Халтурин	ф.10кВ №3	ТУ	5				0,62							ОАО Коммуэнерго Котельничское МПЭС (Плодосовхоз, хлебозавод, банк, МВД, быт, произ-во, котельные, учебные заведения), ОАО "Ростелеком"
		ф.10кВ №5	ТУ	5				1,05							ОАО Коммуэнерго Котельничское МПЭС (АЗС, произ-во, водоканал, котельные, быт, спец.ПТУ), ОАО "Ростелеком"
		ф.10кВ №1	ТУ	5				0,23							Быт, ООО Орловский волоканал, ООО Крона, ООО Орловдортранс,
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,12							ООО АФ Пригородная, быт,ООО Орловский водоканал очистные
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,24							ИП Носков А.В., ИП Овчиников Ю.Г. пилорамы, быт, скважина
		ф.10кВ №8	ТУ	5				0,17							ООО Орловский водоканал очистные, скважины, ООО Партнер, ООО Экстра, ИП Прозорова О.В., ООО ПОК_быт
1.1.2.17	ПС 110 кВ Кузнецы	ф.10кВ №3	ТУ	5				0,36						ООО АФ Чудиновская, быт, МДОУДС Солнышко д/сад, МОУСОШ с.Чудиново школа, котельная, МУЗ Орловская ЦРБ ФАП, скважины, ООО АФ Подгорцы - отд.Цепели, ОАО "Ростелеком"	
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,22						ООО АФ Новый путь, быт, ООО СОЦ Лебедь база отдыха	
Шабалинский РЭС															
1.1.2.18	ПС 35 кВ Черновское	Ввод 10кВ Т-1	ТУ	5				0,3						Быт, скважина,пилорама, мастеская,скважина, т. стоянка, магазин, мелпункт, почта, КСК, быт, мастеская, т. стоянка, школа, магазин, пекарня, почта, мелпункт, деский садик, пилорама, комплексе, магазин, скважина, почта, мехток, КЭС, АВМ, база отдыха	
1.1.2.19	ПС 110 кВ Гостовская	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,01						Пилорама, Администрация ленинского городского поселения, д.Ст.Указна, д.Н.Указна быт; ОАО "РосТелеком" АТС Н.Указна	
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,3						Администрация Гостовского СП п.Гостовский; с.Прокопьевское быт, РайпО, ОАО "РосТелеком" АТС с.Прокопьевское; СКХ "Нива" ферма д.Юмаки"; ФАП, быт, РайПО	
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,05						Администрация Гостовского СП п.Гостовский; СПК колхоз "Приволье" д.М.Первуши скважина, ООО"Престиж" ЧП Буркова Т.Н. пилорама, ОАО МТС - вышка, п.Шохорда быт, Райпо,Кировский ОРТПЦ	
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,02						Администрация Гостовского СП п.Гостовский; СПК колхоз "Приволье" д.Березовка ферма, пилорама, мастеская, кооператив "Лад" цех	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.19	ПС 110 кВ Гостовская	ф.10кВ №5	ТУ	5				0,09							Администрация Гостовского СП п.Гостовский; п.Гостовский - МОУ СОШ школа, котельная, интернат, МДОУ дет.сад, ФАП, быт, ОАО "Ростелеком" АТС п.Гостовский, Мегафон
1.1.2.20	ПС 35 кВ Высокораменье	Ввод 10кВ Т-1	ТУ	5			0,29							Администрация Высокораменьского СП, д.Б.Козловка быт, ИП Курьев Т.И. Пилорама д.Содом, администрация Высокораменьского СП с.Высокораменье, СПК "Верный путь" теплая стоянка, контора, скважина, МДОУ дет.сад, ООО "Теплосервис" котельная, комплекс, коровник, пилорама, ОАО "Ростелеком" АТС с.Высокораменье, ФАП; скважина д.Шалагиновы Крупин В.П., школа с. Высокораменье, Администрация Высокораменьского СП с.Высокораменье; СПК "Верный путь" ФЛ Бузуртанов И.С. пилорама д.Кокуши, ООО "Мир" д.Содом мастерские, теплая стоянка, ФАП, скважина, комплекс; Администрация Высокораменьского СП сельсовет д.Содом; ОАО "Ростелеком" АТС д.Содом мастерские, теплая стоянка, ФАП, скважина, комплекс; Администрация Высокораменьского СП сельсовет д.Содом; ОАО "Ростелеком" АТС д.Содом, Администрация Высокораменьского СП; СПК "Высокогорье", мастерские, контора, скважина с.Высокогорье; пилорама д.Кирюшки Мусаев Ф.А; ОАО "Ростелеком" АТС с.Батаевское	
1.1.2.19	ПС 110 кВ Маяк	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,01							Администрация Ленинского городского поселения, д.Луни быт, СХК "Прожектор" д.Луни мастерская, КЭС, ФАП, РайПо	
		ф.10кВ №2	ТУ	5			0,05							Администрация Ленинского ГП, с.Семеновское ООО "НЕОН-КЭС, мастерские, контора, д.Зубари скважина, комплекс; КЭС д.Шильники; с.Семеновское МУК "Межпоселенческая ЦКС" ДК, котельная, МОУ СОШ школа, д.сад, ФАП, котельная	
		ф.10кВ №3	ТУ	5			0,08							Администрация Ленинского ГП; д.Красава, д.Крутики быт, пилорама; СКХ "Иск" пилорама Жуйков В.Е.	
		ф.10кВ №4	ТУ	5			0,16							п.Ленинское База ШРЭС котельные, МТС вышка, ОАО Вымпел-Коммуникации вышка Билайн; пилорама, ИП Герасимов пилорама, ИП Бурков Н.Н. пилорама	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.2.19	ПС 110 кВ Маяк	ф.10кВ №5	ТУ	5				0,07							Администрация Ленинского ГП д.Михненки СХК "Маяк" контора, быт, скважина, мастерская, пилорама д.Михненки Гребнев А.Н; ЗАО "Кедар" пилорама Созинов А.И., Козлов Л.В. д.Михненки; ; ИП Меркурьев С.М. деревообрабатывающий цех д. Созиновы
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,01							Администрация Ленинского ГП; д.Безводная, Тупики, Протасы, Рыбаки - быт
1.1.2.21	ПС 35 кВ Архангельское	Ввод 10 кВ	ТУ	5				0,19						Администрация Новотроицкого СП, ООО АПК "Архангельское" мастерская, склад, ФКРС, теплая стоянка, скважины, пилорамы, котельная, МОУ СОШ с.Архангельское школа, МДОУ дет.сад; ИП Черемиснов Н.М. пилорама с.Архангельское; ИП Долгирев И.А. убойный цех, ферма, ФАП	
1.1.2.22	ПС 35 кВ Новотроица	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,02						Администрация Новотроицкого СП быт, СХК Родина, скважина,	
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,04						Администрация Новотроицкого СП, СПК с.Новотроицкое коровник, комплекс, КЭС д.Харитенки, с.Новотроицкое скважина, склад, КСПЛ	
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,01						Администрация Гостовского СП.; с.Колосово скважина, МОУ СОШ /школа/; ЧП Журавлев Ю.В., пилорама "Вятский бор" д.Сенниковы	
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,22						СХК "Родина" ферма д.Малушковы; СПК с.Новотроицкое пилорама; Шабалинский гос.Лесхоз; ООО "Лес", пилорама Ковязин А.П.. цех с.Новотроицкое	
		ф.10кВ №5	ТУ	5				0,17						Администрация Новотроицкого СП сельсовет с.Соловецкое; СХК "Родина"- мастерская, АВМ, комплексе д.Малушковы; ферма, скважина д.Галкины; контора, мастерская, свиноводник, комплексе, АВМ, ФАП, котельная, скважина с.Соловецкое; МОУ СОШ,д.сад	
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,01						Администрация Ленинского ГП быт, ЧП Бондаренко А.Н. пилорама с.Новотроицкое	
		ф.10кВ №7	ТУ	5				0,19						Администрация Новотроицкого СП ; ЧП Киселев Н.П.ООО "Новотроицкий льнозавод"; СПК с.Новотроицкое контора, скважина, АЭС, амбулатория, быт, МОУ СОШ с.Новотроицкое школа,д.сад с.Новотроицкое, ООО "Флора" база, пилорама Мосеев В.Н.; Базовая станция Мегафон	
Итого по энергорайону Котельничский								14,26	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в т.ч. по энергорайону Котельничскому			до 5 мин.				13,99	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81			
			до 20 мин.				14,26	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08		
			до 60 мин.				14,26	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08		
			всего				14,26	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08		
			всего по ДУ				13,99	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81			
1.1.3	в т.ч. энергорайон Южный															
	ПО ЮЭС															
	Куменский РЭС															
1.1.3.1	ПС 35 кВ Вичевщина	ф.10кВ №1	ТУ	5		0,18									СПК "Октябрьский" ФКРС, 2 скважины, быт (Вичевское СП)	
		ф.10кВ №2	ТУ	5		0,47									СПК "Октябрьский" котельная, д.сад, 5 телятников, 4 свинарника, конюшня, скважина, 2 сушилки, быт (Вичевское СП)	
		ф.10кВ №3	ТУ	5		0,15									СПК "Октябрьский" 7 ФКРС, 9 скважин, ФАП, "Ростелеком", сушилка, ОАО ПЗ "Октябрьский". быт (Вичевское СП)	
1.1.3.2	ПС 110 кВ Кумёны	ф.10кВ №1	ТУ	5		0,36									СПК "Красное Знамя"- быт (Большеперелазское СП); СПК "Знамя Ленина"- 4 скважины, 4 свинарника, 2 двора, 5 МТФ, телятник, пекарня, 3 п/рамы, АТС, вышка сот связи МТС, быт (Большеперелазское СП, часть пгт.Кумёны); к-з "Заря"- котельная, 2 скважины, школа, д.сад, 2 МТФ, двор, 2 п/рамы, вышка сот.связи Мегафон, Билайн; быт (часть пгт.Кумёны).	
		ф.10кВ №9	ТУ	5		0,15									ЗАО Агрофирма "Заречье"- котельная, 2 скважины, очистные, школа, д.сад, АТС, ФАП, 7 МТФ, 2 п/рамы, быт (Куменское СП)	
		ф.10кВ №3	ТУ	5		0,51									ЗАО Агрофирма "Заречье" водозабор, скважина, школа, пекарня, 2 МТФ, п/рама, сушилка, быт (Куменское СП); Агрофирма "Дорроничи" котельная, водозабор, водонап.башня, 5 скважин, 2 школы, д.сад, АТС, МТФ, КРС, телятник, двор, быт (Нагорское СП)	
		ф.10кВ №4	ТУ	5		0,15									ЗАО Агрофирма "Заречье"- котельная, скважина, ККРС	
		ф.10кВ №5	ТУ	5		0,41									СПК "Октябрьский" 3 скважины, очистные, газораздаточная ст., свинарник, быт (Вичевское СП); СПК "Красное Знамя" котельная, 2 скважины, 4 ККРС, двор, 2 свинарника, д.сад, 2 п/рамы, быт (Большеперелазское СП); ЗАО АФ "Заречье"- 7 скважин ООО "ВКХ"	
1.1.3.3	ПС 110 кВ Вожгалы	ф.10кВ №2	ТУ	5		0,18									СПК "Корневский" 3 фермы, свинарник, конюшня, скважина; СПК "Колос" скважина, школа, д/сад, почта, быт (Вожгалское СП), АО "Первая Башенная Компания" (БС Мегафон)	
		ф.10кВ №3	ТУ	5		0,23									СПК "Красный Октябрь" 5 ФКРС, скважина; СПК "Красное Знамя" - 7 ФКРС, свинарник, конюшня, д/сад, котельная, скважина, ФАП, быт (Вожгалское СП)	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.3	ПС 110 кВ Вожгалы	ф.10кВ №4	ТУ	5		0,44										ОАО "Вожгалское РТП" котельная, 2 скважины; СПК "Красное Знамя" ферма, свинарник, 2 котельные, д/сад, "Ростелеком", 3 скважины, быт (Вожгалское СП)
Нолинский РЭС					3,52											
1.1.3.4	ПС 110 кВ Нолинск	ВЛ 35кВ Татаурово	ТУ	5	0,21											Симахино: скважина, ФАП; ретранслятор, с.Лудяна котельная, АТС, ФАП, 2 волокачки, скважина, конюшня; д.В.Ишьеть АТС, скважина, ФАП; д.Левинцы скважина, быт (Татауровское СП, Лудянское СП)
		ф.10кВ №1	ТУ	5	0,5											Школа, д/сад д.Перевоз; насосная, газовая котельная с насосной, ФАП, медпункт, 2 скважины, водокачка; мясокомбинат, АТС, маслозавод, 4 пилорама, Ключи: скважина, Сретенск: скважина, быт (Перевозское СП)
		ф.10кВ СХТ	ТУ	5	0,66											УКЗ "Красный Яр", "Экотрейд", ООО "Серебряная капля", вышка МТС, пилецех, 7 пилорам п.Красный Яр, АЗС "Лукойл", тракторные мастерские п.Красный Яр, СП "Красный Яр" очистные, 3 скважины, медпункт, детский сад, быт (Красный Яр СП)
		ф.10кВ №4	ТУ	5	0,42											Узел связи штаба ГО, начальная школа г.Нолинска, Лесхоз, СКЗ-12, Семстанция, УКЗ; Нолинский откормсовхоз - водокачка, 4 пилорама, 6 шпалорезок, цех оцилиндровки древесины, сушилка, скважина; 3 водокачки, 2 скважины, 2 ФАП, фермерское хоз-во, быт (Рябиновское СП).
1.1.3.5	ПС 110 кВ Швариха	ввод 10кВ Т1	ТУ	5	0,77											С-з "Шварихинский" котельная, школа, детский сад, 7 скважин, 8 ферм, телятник, КЗС, 5 пилорама, лесоцех, насосная, ФАП, АТС, сушилка, вышка сот связи МТС, ОАО"Мегафон"; с-з "Зыковский" школа, детский сад, 3 фермы, 2 скважины, АТС, ФАП, станция катодной защиты, сушилка; с-з "Ереминский" - 3 скважины, отд.связи, пилорама, ферма, мех.ток; АТС, ФАП, мельница, скважина, сушилка зерна, быт; Хмелевка: 2 скважины, АТС, ФАП; Варнаковский "АГРО Природа"-ферма, АТС, ФАП, детский сад, скважина, КЗС. Елпань: скважина, Серегово: скважина, Шуран: скважина. (Шварихинское СП, Рябиновское СП).
1.1.3.6	ПС 110 кВ Кырчаны	ф.10кВ №5	ТУ	5	0,14											Школа, котельная, ФАП, 5 скважин, 2 телятника, КРС, быт (Архангельское с.п.)

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.6	ПС 110 кВ Кырчаны	ф.10кВ №6	ТУ	5	0,36										ООО "Природа-Агро"-ФКРС, телятник, 7 скважин, п/рама; ООО "Кировец"-2 котельных, школа, д/сад, ФАП, АТС, ФКРС, 2 КЭС, быт (Архангельское, Ильинское с.п.)
		ф.10кВ №8	ТУ	5	0,02										Агрофирма "Дороничи" сушилка, КЭС; Светлые Пруды: водонапорная башня; быт (Кырчанское СП, Перевозское СП)
		ф.10кВ №9	ТУ	5	0,18										ООО "Природа-Агро"-3 котельных, свиномкомплекс, крест.хоз-во ИП Овечкин, АТС, газоперек.станция, 2 артскважины, очистные, п/рама, ФАП, д/сад, быт (Архангельское с.п.)
		ф.10кВ №10	ТУ	5	0,26										ООО Агрофирма "Немский"-школа, котельная, 4 телятника, 6 артскважин, п/рама, ФАП, быт (Архангельское с.п.)
Богородский РЭС												1,04			
1.1.3.7	ПС 110 кВ Богородск	ВЛ 35кВ Лема	ОП	20									0,27		Потребители Богородского РЭС: с.Ухтым, с.Караул, д.Митроки (Ошланское СП) - 7 скважин, 2 ФАП, 2 АТС, школа, котельная школы, геронтологическое отделение, быт; ООО "АПК Агролес" - пилорама, мастерская, ГСМ, склад. Потребители Зуевского РЭС: ОАО "ПЗ Мухинский" - ФКРС, мастерские, КЭС; Мухинское СП - 2 скважины, школа, ФАП, жильё, ретранслятор.
		ф.10кВ №1	ОП	20									0,08		с.Рождественское (Ошланское СП) - 3 скважины, ФАП, АТС, быт; к-з "Аврора" - мастерская, ДКУ, КЭС, АЭС, 3 двора, пилорама
		ф.10кВ №2	ОП	20									0,08		часть пгт.Богородское - д.Холдыри быт; к/х Курочкины - зерносклад; ООО "Русич" - склад; с.Лобань (Ошланское СП) - скважина, АТС, быт
		ф.10кВ №5	ОП	20									0,09		часть пгт.Богородское: скважина, быт; ИП Буддаков - теплая стоянка; ИП Щелчков - автостоянка; станция сот.связи Теле-2; ООО "МИР" - АЭС, к/х Кристалл; с.Спаское, д.Туманы (Ошланское СП) - 4 скважины, 2 ФАП, 2 АТС; к/х Нива - склад; к/х Рассвет - дробилка; КФЛ "Кутявин Павел Владимирович" - пилорама, 2 сушилки, 2 склада, быт; ФЛ Любов - пилоцех, дробилка; СПК "Новый" - гараж
		ф.10кВ №6	ОП	20									0,18		часть пгт.Богородское: Дорожный участок - котельная, мастерские, теплая стоянка, склад ГСМ; ИП Щелгинских - стоянка; станция сот.связи МТС с.Верховойское, д.Чирки (Ошланское СП) - 3 скважины, АТС, ФАП, быт; к-з "Чирковский" - стоянка, мастерские, сушилка

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.7	ПС 110 кВ Богородск	ф.10кВ №7	ОП	20									0,2			часть пгт.Богородское - д.Мухачи быт, скважина; ИП Булдаков - пилорех; с.Ошлань, д.Таранки, д.Башары (Ошланское СП) - 6 скважин, 2 ФАП, 2 АТС, 2 школы, котельная школы, детский сад, быт; станция сог.связи МТС; 6-е отделение к-з "Красное знамя" - мастерские, автостоянка, АЗС, 3 МТФ, ККРС, 2 телятника, пилорама, сушилка, мехток, 2 КЗС, 2 скважины, мясной склад; ИП Жулдыбин - телятник; ООО "Вожгольское масло" - пекарня; ООО "АПС" - мастерские, нефтесклад, автостоянка; ИП Агаев - стоянка; ООО "Верхобыстрица" - двор, скважина
		ф.10кВ №8	ОП	20										0,14		с.Хороши (Ошланское СП) - 3 скважины, АТС, ФАП, школа, быт; 7-е отделение к-з "Красное знамя" - телятник, коровник, молочный блок, дробилка, пилорама, АЗС, стоянка
Немский РЭС													1,03			
1.1.3.8	ПС 35 кВ Нема	ф.10кВ №14	ОП	20									0,14		ИП Носков (п/рама), ИП Семаковы (мастерские), котельная, АТС, 2 скважины, быт (Немское с.п.)	
		ф.10кВ №15	ОП	20									0,12		Котельная, школа, 2 АТС, 3 скважины, 2 ФАП, сушилка, ИП Обухов (п/рама), быт (Немское с.п., Р.Ватажское с.п. Кильмезского р-на)	
		ф.10кВ №17	ОП	20									0,71		ОАО Агрофирма "Немский"- котельная, 6 скважин, школа, д/сад, АТС, ГНС, 3 ФКРС, 3 телятника, п/рама, АЗС "Движение", быт (часть пгт Нема, Архангельское с.п.)	
		ф.10кВ №21	ОП	20									0,06		АТС, 3 скважины, 2 телятника, быт (Немское с.п.)	
Сунский РЭС													1,53			
1.1.3.9	ПС 110 кВ Суна	ВЛ 35кВ Краснополье	ТУ	5				0,53							"Трансгаз"- 3 ТП-10/0,4кВ; к-з "Краснопольский": 1 школа, 2д/сад, 3 газовых котельных, 2 АТС, 2 ФАП, 11 скважин, 2 п/рамы, 8 МТФ, 8 ферм КРС, быт (Большевистское, Кокуйское СП).	
		ВЛ 35кВ Курчум	ТУ	5				0,42							ООО "Курчумское": 1 школа. 1 д/сад, АТС, 5 скважин, 2 ФАП, 2 п/рамы, 5 МТФ, 4 фермы КРС, быт (Большевистское, Курчумское СП).	
		ф.10кВ № 1	ТУ	5				0,15							к-з "Плельский": 2 скважины, нач.школа/детсад, АТС, ФАП, 4 МТФ, ферма КРС, п/рама, быт (Кокуйское СП).	
		ф.10кВ № 11	ТУ	5				0,2							к-з "Сунский": контора, т/стоянка, МТС, 2 КЗС, п/рама; ООО "Хозяин"; жильё (часть пгт. Суна, часть д. Тоскуй, Кокуйское СП).	
		ф.10кВ № 12	ТУ	5				0,23							к-з "Сунский": д/сад, ФАП, газовая котельная в д. Кокуй, 2 скважины, 4 МТФ, 4 фермы КРС, п/рама, быт (Кокуйское СП).	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Унинский РЭС															
1.1.3.10	ПС 110 кВ Уни	ф.10кВ №3	ТУ	5				0,14							Сосновское СП д.Малиновка водокачка, ФАП, асфальтовый з-д, быт (часть Унинского СП); с.Сосновка - 2 водокачки, школа, АТС, п/рама, быт.
		ф.10кВ №4	ТУ	5				0,09							Унинское СП д.Сурвай, 2 котельные, 2 водокачки, АТС, школа-интернат, Отделение временной дислокации детей и подростков, быт д.Р.Тимши, д.Урай, ИП Клюкин, быт (часть Унинского СП)
		ф.10кВ №7	ТУ	5				0,36							СПК "Елгань" насосная, 3 скважины, школа, д.сад, АТС, ФАП, п/рама, быт (Елганское СП, станция сотовой связи ПАО "Мегафон", "МТС")
1.1.3.11	ПС 35 кВ Порез	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,02							С-з "Порезский"- водокачка, быт (д.Шихово)
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,14							Порезское с/п.- 2 котельных, школа, д/сад, герантология, амбулатория, водокачка, АТС, пож.воедом, 2 п/рамы, быт (п.Порез)
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,06							Комаровское СП - д/сад, котельная, 2 водокачки, ретранслятор, АТС, п/лех ООО "Варман", быт (д.Чуваши), СПК "Чуваши-Агро".
		ф.10кВ №5	ТУ	5				0,05							Порезское СП водокачка, ФАП, АТС, быт (д.Барашки, д.Выселок)
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,05							Комаровское СП - школа, котельная, скважина, АТС, ФАП, быт (д.Комарово), СПК "Чуваши-Агро".
		ф.10кВ №7	ТУ	5				0,06							Порезское СП 2 водокачки, АТС, ФАП, быт (д.Князево, д.Выползово)
Просницкий РЭС															
1.1.3.12	ПС 110 кВ Просница	ВЛ 35кВ М.Коньп	ТУ	5	1,17										2 газ. котельные, 3 очистные, 8 скважин, водонапорная башня, 3 школы, 3 д.сада, АТС, м/пункт, пекарня, 2 п/рамы, быт (Коньпское, Чувашевское СП); СПК "Коньп" - 7 ККРС, зернокомплекс, скважина; АФ "Чуваши"- 4 ККРС, зернокомплекс, скважина; вышка сот.связи "Билайн", МТС; ФГУП Почта России. ООО "Спецавтострой"-земснаряды;
		ф.10кВ №101	ТУ	5	0,8										ООО "Морская звезда", ООО "Просницкое молоко", ООО "Зенит", ООО "Комтех", МУП ЖХХ, АО "Надежда", ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", 3 котельные, 6 скважин, школа, д/сад, пож.часть, АТС, быт (ст.Просница), магазин Магнит (АО "Тандер")

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.13	ПС 110 кВ Филиппово	ввод 10кВ Т-1	ТУ	5	0,35										агрофирма "Дороничи" котельная (ГРП), 3 скважины, водокачка, 4 ККРС, 2 свиномкомплекса, 3 двора, быт (Филипповское, Чувашское СП); водокачка, АТС, м/пункт; ООО "Марковское" 3 скважины, перекачка, школа, д.сад, ГРП, п/рама, 5 дворов, быт (Мокрецовское с.п.).
		ф.10кВ №6	ТУ	5	0,02										быт (Филипповское СП).
		ВЛ 35кВ Каринка	ТУ	5	0,53										Потребители Просницкого РЭС: ООО "Марковское", агрофирма "Дороничи", 2 котельных, 7 скважин, водокачка, 2 школы, 2 д.сада, психо-неврологический интернат, ФАП с.Каринка, АТС, свиномкомплекс, 3 двора, кон.двор, п/рама, зернокомплексы, ФГУП Почта России, быт (Мокрецовское СП). Потребители Куменского РЭС: С-з "Березниковский"- котельная, 9 скважин, водокачка, школа, д.сад, АТС, 3 МТФ, 4 свинарника, 9 дворов 2 ККРС, 2 конюшни, 2 кормоцеха, п/рама, быт (Березниковское с.п.); СПК "Колос"- 2 котельных, 4 скважины, школа, д.сад, АТС, ФАП, п/рама, 2, МТФ, 2 телятника, быт (Верхобьстрицкое с.п.); СПК "Дружба"- школа, котельная школы, 2 скважины, ФАП, АТС, МТФ, свинарник, 2 двора, конюшня, п/рама, быт (Верхобьстрицкое с.п.); СПК "Красный Октябрь"- 3 котельных, водозабор, 5 скважин, школа, д.сад, АТС, пекарня, 6 МТФ, 2 свиномкомплекса, маслобойня, 2 п/рамы, быт (Вожгальское с.п.);
		ф.10кВ №4	ТУ	5	0,18										Очистные, котельная, 2 скважины, водокачка, АТС, д.сад, м/пункт, ЖКХ, метеостанция, двор, быт (Филипповское СП); агрофирма "Дороничи"- ККРС.
		Фаленский РЭС					0,96								
1.1.3.14	ПС 110 кВ Талица	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,14								Котельная, 4 водокачки, школа, д.сад, АТС, ФАП, 2 свинарника, 1 п/рама, Ростелеком, быт (Верхосунское СП)
		ф.10кВ №2	ТУ	5			0,15								ООО "Агрофирма Верхобелье" 3 котельных, 9 водокачек, школа, д.сад, АТС, 2 ФАП, пож.часть, 5 МТФ, 2 свинарника, 3 п/рамы, ГСМ, Ростелеком, мехток, быт (Талицкое СП)
		ф.10кВ №5	ТУ	5			0,06								ООО "Агрофирма Талица", котельная, 6 водокачек, 2 школы, д.сад, АТС, 2 ФАП, 5 МТФ, двор, летняя дойка, 2 п/рамы, быт, сотовая связь "МТС" (Талицкое СП)

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.14	ПС 110 кВ Талица	ф.10кВ №6	ТУ	5			0,06								ООО "СХП Петруненки" 2 котельные, 7 водокачек, 2 школы, д.сад, ФАП, 4 МТФ, сварник, лет.дойка, 3 п/рамы, деревообр.цех, быт (Талицкое, Петруненское СП)
1.1.3.15	ПС 35 кВ Октябрьская	ф.10кВ №2	ТУ	5			0,14								ОАО "им.Кирова" 2 газ.котельных, водокачка, школа, интернат, д.сад, АТС, ФАП, колб.цех, сотовая связь "Мегафон", быт (Медвеженское СП)
		ф.10кВ №3	ТУ	5			0,05								ОАО "им.Кирова" 3 водокачки, 2 МТФ, 2 сварника, 3 лет.дойки, 2 п/рамы, м/ток, быт, сотовая связь "МТС" (Медвеженское СП)
		ф.10кВ №5	ТУ	5			0,21								СПК "им.Свердлова" котельная, 3 водокачки, школа, д.сад, ФАП, МТФ, 3 лет.дойки, КРС, 3 двора, 2 сварника, кон.двор, 4 м/тока, ГСМ, п/рама, быт (Медвеженское СП)
		ф.10кВ №7	ТУ	5											быт (Медвеженское СП)
1.1.3.16	ПС 35 кВ Фалёнки	ф.10кВ №5	ТУ	5			0,15							ОАО "им.Кирова", котельная, школа, д.сад, 2 водокачки, сотовая связь "МТС", ФАП, МТФ, 2 м/тока, п/рама, 4 двора, ГСМ, быт (Медвеженское СП)	
Оричевский РЭС					2,12										
1.1.3.17	ПС 110 кВ Нижнеивкино	ф.10кВ №2	ТУ	5	0,06										ФГУ СХП "Раменское"- молокозавод, очистные, котельная ЗАО "Санаторий Нижне-Ивкино", детский санаторий, ООО "Вятский лес", "Веско" - Россохин В.М, ЧП "Русь" - п/рама, СПО "Стар" - п/рама, очистные - 2, котельная, д.сад, 3 МТФ, АТС, ГРП, быт (часть пгт. Н.Ивкино).
		ф.10кВ №6	ТУ	5	0,29										Газовая котельная - 2, 7 скважин, ГРП, 7 МТФ, д.сад, ВЧ-21228 крановый узел, рем.парк СХПК, быт (Коршицкое СП)
1.1.3.18	ПС 110 кВ Тюмень	ф.10кВ №4	ТУ	5	0,47										фарм. компания "Нанопек"
		ф.10кВ №5	ТУ	5	0,29										ООО "Лесник"- п/рама, база отдыха "Быстрица", быт п.Лазурный (Спас-Талицкое СП)
		ф.10кВ №17	ТУ	5	1,01										2 водозабора, 2 КНС, АТС, ГРС, ООО "ВКХ", детский приют, быт (пгт.Стрижи, Стрижевское СП)
Верхошижемский РЭС								3,26							
1.1.3.19	ПС 35 кВ Среднеивкино	ф.10кВ № 32	ТУ	5			0,27								ОАО Аф "Среднеивкино", 2 скважины, м/ток, Мегафон, МТС, ТЕЛЕ2; быт (Среднеивкинское СП)
		ф.10кВ № 33	ТУ	5			0,59								ФБУ КП №15, 1 ферма, 3 скважины, школа, д/сад, 1 котельные, м/пункт, АТС, быт (Калачинское СП)
		ф.10кВ № 34	ТУ	5			0,36								СПК "Звезда", 3 фермы, школа, д.сад, 1 котельные, ст.сот.связи МТС, Мегафон, 3 скважины, ФАП, АТС, быт (Сырдинское, Угорское СП)

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.20	ПС 110 кВ Верхошижемье	ф.10кВ № 2	ТУ	5				0,26							СПК "Пунгино", котельная, 4 скважины, школа, д.сад, ФАП, АТС, 2 фермы, дворы, м/ток, вышка сот. связи МТС, Мегафон, Билайн; АЗС д. Калесниково, быт (Пунгинское, Косинское СП).
		ф.10кВ № 3	ТУ	5				0,08							котельная, 4 скважины, школа, д.сад, м/пункт, АТС, быт (Косинское СП).
		ф.10кВ № 4	ТУ	5				0,05							2 скважины, АТС, м/пункт, быт (Верхошижемское ГП: с. Верхолипово, д. Казань, д. Бабичи, д. Логушины).
		ф.10кВ № 5	ТУ	5				1,01							котельная, 2 скважины, школа, АТС, ФАП, ретранслятор, ст.сот.связи МТС, Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ2; быт (Верхошижемское ГП д.Москва, Мякишинское СП), СОЦ "Шияма"
		ф.10кВ № 9	ТУ	5				0,14							скважина, АЗС №16 "Движение", быт (часть пгт. Верхошижемье).
		ф.10кВ № 10	ТУ	5				0,5							Скважина, Пеллетный завод, ООО "Форест", быт (Пунгинское СП).
ПО ЗЭС								1,95							
Котельничский РЭС								0,47							
1.1.3.21	ПС 110 кВ Утиная	ф.10кВ №1	ТУ	5				0,02							ООО "ЛУК-АС" п. Разлив пилорама
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,21							МУП "Спицинское"с.Вишкиль Скважина, Очистные; Адм. Вишкильского с/п, ул. осв; АТС; ФАП; ОАО "МТС" Вишкиль; ДООЦ Вишкиль;ИП Воложанн пилорама с Вишкиль; быт, Котельничское РАЙПО, ТЕЛЕ-2, ЧП Червякова магазин "Улыбка"; МУК ЦДБО с.Вишкиль; ИП Глушков пилорама; ИП Заблицев производство; КОГУП Кировлес гараж,контора; ИП Вохмянин база отдыха; УФСНК по Кировской области база отдыха; базаотдыха ЗЭС; магазин "Весна".
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,16							МБУЗ "Котельничская районная больница" с. Боровка Физиокабинет, больница,пищеблок; ООО ЖКХ "Импульс" скважины, котельная; АТС с.Боровка; Адм. Морозовского с/п; быт , ИП Лоскутова, ИП Пантюхин; ООО Лукас ГСМ, теплая стоянка; МОУ СОШ Боровка школа; Котельничское РАЙПО магазин, пекарня Боровка; МУК "ЦДБО"; ФГУ "Нургуш"; АТС.
		ф.10кВ №5	ТУ	5				0,08							п.Разлив быт,ООО ЖКХ "Импульс" скважина, АТС, Котельничское РАЙПО
Арбажский РЭС								1,48							
1.1.3.22	ПС 110 кВ Арбаж	ВЛ 35кВ Шембель	ОП	20				0,5							СПК "Родина", СПК "Рассвет", СПК "Нива", Шембетское, Корминское сельское поселения

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.22	ПС 110 кВ Арбаж	ВЛ 35кВ Пишнур	ОП	20				0,17							ООО СХП "Правда", ООО "Талан" Котельничского района, СПК "Виктория", Верхотульское сельское поселение	
		ф.10кВ №1	ТУ	5				0,05							КФХ Деревянных В.А., Арбажское городское поселение	
		ф.10кВ №2	ТУ	5				0,07							Кировский ОРТПЦ ФГУП "РТРС", Арбажское городское поселение	
		ф.10кВ №3	ТУ	5				0,02							КФХ Леушин В.Е., Арбажское городское поселение	
		ф.10кВ №5	ТУ	5				0,3							СУ-2 ДЭП-2 г.Котельнич, Арбажское РайПО, ООО "Комфорт", Арбажское городское поселение	
		ф.10кВ №6	ТУ	5				0,07							ИП Вылегжанин А.А., Арбажское городское поселение	
		ф.10кВ №7	ТУ	5				0,08							ГУ ПЧ-32 ФПС, Арбажское городское поселение	
1.1.3.23	ПС 110 кВ Шараница	ф.10кВ №3	ТУ	5										0,22	ООО "Сорвижи-лес", Сорвижское СП	
	ПО ЯЭС														9,1	4,88
	Яранский РЭС															3,58
1.1.3.24	ПС 110 кВ Яранск	ВЛ 35кВ Никольская	ОП	20										0,49	ООО Вотчина, ООО МП ЖКХ, СПК Савичи, СПК Пушкино, Никольское с/п, МОУ СОШ: д. Пушкино, с. Никола, ФГУП "Почта России, Яранское РАЙПО, д. Савичи, д.Пушкино, ИП Елифанов Д.М., СПК Рассвет, МУЗ ЯЦРБ (ФАП д.Пушкино, с.Никола), ОАО "Ростелеком", МУК ЯЦРБ, МКУК "РЦКС", Безводнинское с/п.	
		ВЛ 35кВ Салобеляк	ОП	20										0,1	К-з Рассвет, с.Салобеляк, д.Шкаланка, д.Верхоуслино, Салобелякское с/п, Шкаланское с/п, ООО МУП ЖКХ, Салобелякское МУП ЖКХ, СПКСА колхоз Верхоуслинский, ИП Устюгов С.Н., МОУ СОШ с.Салобеляк, ИП Токарева С.А., Яранское РАЙПО, МУЗ ЯЦРБ (ФАП д.Верхоуслино, амбулатория с. Салобеляк), ИП Захаров В.В., ДК: с.Салобеляк, д.Шкаланка, ОАО "Ростелеком", ФГУП "Почта России", МУК ЯЦРБ.	
		ВЛ 35кВ Сердеж	ОП	20										0,5	Никюлятское с/п, Сердежское с/п, с.Сердеж, с.Никюлята, д.Мари-Ушем, КФХ Полушина А.М, КХ Лукоянова Ю.В., КХ Полушина В.А., ООО МП ЖКХ, ИП Казаков И.Н., СП, церковь с.Никюлята, ДК: с.Никюлята, с.Сердеж, ФГУП "Почта России", ОАО "Ростелеком", МУЗ ЯЦРБ (амбулатория с.Никюлята, ФАП с.Сердеж, М.Ушем), МОУ СОШ: с. Никюлята, Яранское РАЙПО, МУК ЯЦРБ, МКУК "РЦКС", ССК Южный, СПК Войский, СПК Сретенский, ОАО Ластинское.	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.24	ПС 110 кВ Яранск	ф.10кВ №2	ТУ	5									0,4	ООО "Яранское", ООО "Движение", ЗАО "Ярансклеспром", ОАО "Агрокомплект", ООО "Меркурий", ООО "ГЛАВ-СНАБ", ООО "Сигма", ООО "Уреньнефтепродукт", ООО Зелес	
		ф.10кВ №4	ТУ	5									0,57	Пром. предприятия г.Яранска.	
		ф.10кВ №8	ТУ	5									0,1	ПКСА к-з Птицевод, ООО "Вотчина", ООО ПФ «Айсберг», ФЛ Шаров О.В., ИП Прокудин С.В., ИП Журавлев А.Н., ИП Ершов А.П., Яранское г/п, ООО ЖЭК, ФЛ Чашина Е.В., ФЛ Лукашонок М.Е., ИП Миненков С.А.	
		ф.10кВ №10	ТУ	5									0,14	ООО племенное хозяйство "Извильский-97", МУП "Вулкан", ФГБУ "Госкомиссия РФ по испытанию и охране селек. достижений", ООО "МП ЖКХ", МУЗ ЯЦРБ (ФАП д.Пиштань), Яранское РАЙПО, ООО "Мангуста", ООО "Усадьба", Никольское с/п, МУК ЯЦРБ.	
		ф.10кВ №12	ТУ	5									0,04	ООО "Вторчермет НЛМК Республика", МУП "Водоканал", ООО Яранское топливное предприятие, СПКСА к-з Птицевод, ИП Епифанова Л.В., ОАО "Движение", КОГУП "Вятавтодор" освещение трассы Р-176.	
1.1.3.25	ПС 110 кВ Опытное поле	ф.10кВ №2	ТУ	20									0,06	ООО "Восход", Опытнопольское с/п, с.Рождественское, м.Опытное Поле, МУП Исток, ООО МП ЖКХ, МОУ СОШ м. О-Поле, МУЗ ЯЦРБ (амбулатория м.О.Поле, ФАП с. Рождественское), ТСЖ "Надежда", ООО	
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,14	"Тепло", МУК ЯЦРБ, ОАО "Ростелеком", МКДУ "Лучик", Яранское РАЙПО, ЧП Ишмулов Д.А., ФГУП "Почта России", ИП Коноплев В.А., ИП Безденежных Н.М., ИП Смирнова Г.И.	
1.1.3.26	ПС 110 кВ Первомайск	ф.10кВ №3	ТУ	20									0,01	с.Кугушера, с.Первомайское, Кугушерское с/п, ООО Мегафон, ООО МП ЖКХ, ООО Союз, МУЗ ЯЦРБ (ФАП с.Кугушера, с.Первомайское), МОУ СОШ с. Кугушера, ОАО "Ростелеком", Яранское РАЙПО, ФГУП "Почта России"	
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,02		
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,08		
1.1.3.27	ПС 110 кВ РМЗ	ф.10кВ №2	ТУ	20									0,02	ОАО РЭК (мехзавод)	
		ф.10кВ №10	ТУ	20									0,13	ОАО РЭК (мехзавод)	
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,08	ООО "Коммунальщик", МУП "Водоканал", СПКСА «Птицевод», ООО "Форест ЛТД", КОГУП "Вятавтодор" Яранское дорожное управление № 45", МУП "Вулкан", ООО "ЖЭК", ООО "ЯРАНСК-СНАБСЕРВИС", ООО Аврора, Яранское г/п.	
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,2	ООО Знаменское, МУП Водоканал, МУП Вулкан, Знаменское с/п, ФЛ Абрамов, МКУК "РЦКС", ОАО "Ростелеком", ООО "МИР ДВЕРЕЙ", ООО "МП ЖКХ", ООО Аврора, ФЛ Рыбаков В.А., ФГУП "ПОЧТА РОССИИ", Яранское РАЙПО.	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.27	ПС 110 кВ РМЗ	ф.10кВ №7	ТУ	20									0,27		Яранский аграрный техникум, Знаменское с/п, ЗАО Вотек-Мобайл, ОАО Вымпел-Коммуникации, ОАО Мегафон, ООО Стройсервис, Елифанов Н.А., ООО Аврора ХОУМС., КФХ Мамедов, МОУ СОШ м. Знаменка, МУЗ ЯЦРБ (ФАП м. Знаменка), ОАО "Ростелеком", ООО "Скорпионс групп", ООО "Талисман", ООО "Апрель", ФЛ Волков Л.Н.
		ф.10кВ №8	ТУ	20									0,12		Яранское г/п, МУП Водоканал, МУП Вулкан, ОАО МТС, СПКСА к-з Высоковский, д.Демино, Яранское РАЙПО, ФГУП "ПОЧТА РОССИИ", ООО "Сафари", ОАО "Ростелеком".
1.1.3.28	ПС 110 кВ Митюши	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,02		СПКСА к-з Птицевод, Кугальское с/п, ЗАО Вотек-Мобайл, КФХ Кожина А.В., ООО Ахмолчи, ООО ИП ЖЖХ, ООО Ютекс, ОАО "Мегафон", ОАО "Ростелеком", Яранское РАЙПО, ФГУП "Почта РОССИИ", МКУК "РЦКС", МУЗ ЯЦРБ (ФАП с.Лом, с.Уртма), церковь с. Уртма.
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,06		
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,03		
Пижанский РЭС													1,56		
1.1.3.29	ПС 110 кВ Пижанка	ВЛ 35кВ Колянур	ТУ	20									0,47		Ильинское с/п", ФГУП "Почта России" (с.Колянур, с.Чёлка), ПАО "Ростелеком" (АТС с.Колянур, с.Чёлка), КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП с.Колянур, д.Чёлка), ИП Ведерников В.Н., ООО "Агрофирма Надежда", Колянурское с/п, ИП Фоминых Г.В., техникум ПИПП г.Советска (уч. д.Криволапотное), Советское РАЙПО (магазин д.Чёлка), ИП Сулов (магазин), ИП Подоптелов, ИП Михеев, ОАО "Коммуэнерго" (Колянур котельная), школа(с.Колянур, д.Чёлка), Дом культуры(с.Колянур, д.Чёлка), Пожарная часть (с.Колянур), ОАО "Мегафон"
		ф.10кВ №1	ТУ	20									0,08		ООО "АгроТорг", коррекционная школа д. Кашнур.
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,24		СПК Ленинец, ОАО ПЗ Пижанское, Обуховское с/п, школа с.Обухово.
		ф.10кВ №8	ТУ	20									0,18		СПК Ошаевский, школа д. М-Ошаево.
		ф.10кВ №9	ТУ	20									0,23		АО Ахмановское, Ахмановское с/п, школа д.Ахманово.
1.1.3.30	ПС 110 кВ Павлово	ф.10кВ №2	ТУ	20									0,04		АО "Ижевское", д. Лом-Комары КРС.
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,32		АО "Ижевское", Павловское с/п

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Советский РЭС													5,86			
1.1.3.31	ПС 110 кВ Советск	ВЛ 35кВ Заречная	ТУ	20									0,42			<p>ПАО "Ростелеком" (АТС с. Суводь, д.Кожа, с.Зашиженье, №64), КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП с.Суводь, с.Зашиженье), ФГУП "Почта России" (с. Суводь, с.Зашиженье), ИП Целищев, Прозоровское с/п, ИП Хабибрахманов, ООО фирма "Алекс", ИП Мальков, ИП Хлыбов, ООО "Крона", ГОУ СПО "Суводский лесхоз-техникум", Школа с. Зашиженье, Церковь с. Зашиженье, Зашиженьское с/п, ОАО "МТС" ОАО "Вымпел -Коммуникаций", ОАО "Мегафон", ОАО "Билайн", Вышка сотовой связи "Теле 2", Советское РАЙПО (с.Зашиженье, с.Суводь, д.Кожа), Советское г/п, Суводский лесхоз техникум, Котельная, Библиотека, АТС-64, Общежитие, Почта, Пищеблок, Дет.сад №5, Суводское лесничество, ПХС «Гараж», теплица, Сквaziна, Мастерские лесотехникума, ЧП «Петухов» - магазин, Сквaziна №37985 лесхоз, Магазин РайПО, Ч/п «Целищев», ООО "Энергосервис"; магазин Березка, ИП Березин В.Н.; торг. павильон ИП Перевалов Н.А.; торг. Павильон № 5 ООО "Стратосфера", Советское ПЧ-химстанция; пилогама ИП Зыков, сквaziна №18783, Пилогама, ИП Кошкин, ИП Широкин.</p>
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,18			<p>ПАО "Ростелеком" (АТС д. Лесниково, д.Верхопижье,с. Борок), КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП д.Лесниково, д.Верхопижье, с.Борок), д.Лесниково школа, Сбербанк РФ д. Лесниково, ФГУП "Почта России (д. Лесниково, с.Борок, с.Завертная), Советское РАЙПО (магазин д.Лесниково, с.Борок, с.Завертная), АО "Русь" (сквaziна, заправка д.Родыгино), Лесниковское с/п, ООО"Агроторг", Родыгинское с/п, ИП Бегун В.И.</p>
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,5			<p>ИП Мокроушина, АО "Прогресс", АО "Русь" (Мехток, склады, весовая д. Родыгино), ИП Патрушев, ИП Муравьева, Родыгинское с/п, Ильинское с/п, ИП Фоминых, ИП Зубков</p>

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.31	ПС 110 кВ Советск	ф.10кВ №5	ТУ	20								0,49			ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт" (АЭС №64) , ИП Смоленцев, ИП Адыгезалов, Советское ДУ-36 (АБЗ), ОАО "Советское ремонтно-техническое предприятие", ОАО "Советская агропромхимия", ИП Соснин (магазин "Автодом"), ЧП Голомидов (колбасный цех), ИП Домрачев С.Г., ИП Коноплев, Кафе "Микс", Родыгинское с/п, ИП Патрушев, ИП Домрачев Д.Б., ИП Тунгусов А.Н., Магазин "Мир инструмента", ООО "Сфера", ООО "Коммунальник"
1.1.3.31	ПС 110 кВ Советск	ф.10кВ №11	ТУ	20								0,71			Магазин «Надежда», магазин «Звениговский», магазин «Царгородцев», д/к «Полянка», школа №4, котельная №11 ПК и ТС, магазин ЧП «Новиков», магазин «Продуктовая лавка», магазин №16, парикмахерская, ЛПЦ – 15, ОАО «Советсклебопродукт», пекарня, ЧП «Туев» пиццарамы, мелсклад, скважина №34857 ООО «СКП Плюс», скважина №2/56 ООО «СКП Плюс», почта, вышка «Мегафон» АТС, магазин Росинка, пиццарамы ИП Ворожцов; торг.павильон ИП Фетисов Л.А.; торг.павильон ИП Михеев Р.В.; БССС "МТС"; магазин Пижма ИП Царгородцева Т.М., аптека
		ф.10кВ №12	ТУ	20								0,56			ОАО "Коммуэнерго" (Родыгино котельная), КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП д.Родыгино, Верхопижемье), дет. Комбинат д.Родыгино, ЧП Хабибрахманов, ЧП Злобин, Дом ветеранов, АО "Валенки", Советское РАЙПО (магазин д.Родыгино, д.Верхопижемье), ОАО "Русь" (скважина д. Пирогово, д. Верхопижемье), ДК "Рапсодия" д. Родыгино, ЧП Кальсина, Родыгинское с/п, Советский РЭС, Советское г/п
		ф.10кВ №13	ТУ	20								0,26			ПАО "Ростелеком"(АТС д. Васильково), Вятский район водных путей и судоходство ф-д ФГУ Волжское ГБУ, КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП с.Васильково), школа с.Васильково, ФГУП "Почта России"(с.Васильково), Советское РАЙПО (магазин с. Васильково), ОВД Советского района (пост), ИП Бахтин, ИП Галкин, ИП Софронов, ИП Мохов, База отдыха ОАО "Мотор", Родыгинское с/п, База отдыха в д.Потрепухино, Советское г/п, ООО "Проект 35", ИП Никулин (песчаный карьер "Корольевский")

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.32	ПС 110 кВ Прогресс	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,14			ПАО "Ростелеком" (АТС д.Фокино, д. Гремеча, д. Дуброво), КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП д. Дуброво), школа д. Дуброво, отделение Сбербанка РФ д. Дуброво, ФГУП "Почта России" (д. Дуброво), Советское РАЙПО (магазин д. Дуброво), АО "Русь", Родыгинское с/п, ИП Бердинских
		ф.10кВ №2	ТУ	20										0,24		ПАО "Ростелеком", ИП Царегородцев, ИП Сементин, ООО "Лодос", ОАО "Мегафон", ИП Сафронов, База отдыха "Серебряный родник", Греховское с/п, ферм.хозяйство Кложев
		ф.10кВ №3	ТУ	20										0,16		ПАО "Ростелеком" (АТС с.Прозорово), ФГУП "Почта России" (с.Прозорово), ООО "Наследие", Прозоровское с/п, Греховское с/п, ИП Юрлов
		ф.10кВ №4	ТУ	20										0,3		АО "Русь", ИП Соколов, Родыгинское с/п, ИП Жижин, Греховское с/п, ИП Карташов, психоневрологический интернат (п.Зеленый)
		ф.10кВ №5	ТУ	20										0,41		ПАО "Ростелеком" (АТС д.Грехово), КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП д.Грехово), школа д.Грехово, ФГУП "Почта России" (д.Грехово), Советское РАЙПО (магазин д. Грехово), ИП Суслов Н.А., ИП Суслов Ю.А., ИП Толмачёв, Греховское с/п, ИП Туев, ИП Черепанов, ИП Волжанин, ИП Светлаков, детский сад д.Грехово, греховское с/п, В.Очистные
		ф.10кВ №9	ТУ	20										0,02		ПАО "Ростелеком" (АТС с. Ситёмка), Греховское с/п, скважина (с.Ильинск) АО "Прогресс"
		ф.10кВ №10	ТУ	20										0,23		ОАО "Коммуэнерго" (котельная с.Ильинск), ПАО "Ростелеком" (АТС с.Ильинск), КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП с.Ильинск), школа с.Ильинск, "КОГУ КЦСОН Геронотологическое отделение, ИП Суслов (магазин), АО "Прогресс", Ильинское с/п, Родыгинское с/п, магазин "Светлана", магазин "Калинка", Дом культуры(с.Ильинск), ИП Скурихин.
1.1.3.33	ПС 110 кВ Кремешки	ф.10кВ №3	ТУ	20									0,07		ПАО "МТС" д.В.Гора, ПАО "Ростелеком" (АТС д.В.Гора), КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП д.В.Гора), ФГУП "Почта России" (д. Воробы), Советское РАЙПО (магазин д.В.Гора), Мокинское с/п, школа (д.В.Гора), АО "Мокинское, Дом культуры (д.Воробьева гора)	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.33	ПС 110 кВ Крешки	ф.10кВ №4	ТУ	20									0,33			ПАО "Мегафон" (д.Ваничи), "Теле 2"(д.Ваничи), ПАО "Ростелеком" (АТС с.Мокино), КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП д.Мокино), ФГУП "Почта России" (с. Мокино), Советское РАЙПО (магазины с.Мокино, Мокинское с/п, школа (с.Мокино), ОАО "Мокинское", Дом культуры (с.Мокино)
1.1.3.34	ПС 110 кВ Муша	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,09			ПАО "Ростелеком" (АТС с.Муша), КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП с.Муша), ФГУП "Почта России" (с.Муша), школа с.Муша, Советское РАЙПО (магазин с.Муша), ООО Агрофирма "Надежда", Колянурское с/п, ИП Горинова
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,03			ООО Агрофирма "Надежда", Колянурское с/п
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,14			ООО "Энергия"(Березняцкий карьер)
1.1.3.35	ПС 35 кВ Кичма	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,03			КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП д.Шаваржаки), Советское РАЙПО (магазин д.Шаваржаки), ПАО "Ростелеком" (АТС д.Шаваржаки), ФГУП "Почта России" (д.Шаваржаки), Кичминское с/п, библиотека
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,17			ООО "Агрохолдинг", КОГБУЗ Советская ЦРБ (Кичминская участковая больница), Советское РАЙПО (магазин с.Кичма), ПАО "Ростелеком" (АТС с.Кичма), Кичминское с/п, ФГУП "Почта России" (с.Кичма), ИП Юрьева Е.С.
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,1			База Кичминского участка Советский РЭС, Дом культуры (с.Кичма), Пожарная часть (с.Кичма), Кичминское с/п
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,14			КОГБУЗ "Советская ЦРБ" (ФАП д.Васичи), Советское РАЙПО (магазин д.Васичи), ПАО "Ростелеком" (АТС д.Васичи), ФГУП "Почта России" (д. Васичи), ИП Глушков, Лошкаринское с/п, школа (д.Лошкари), Дом культуры (д.Васичи)
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,14			ПАО "Ростелеком" (АТС д.Лошкари), ФГУП "Почта России" (д.Лошкари), Лошкаринское с/п, СХПК Лошкаринский, дом культуры (д.Лошкари), КОГБУЗ Советская ЦРБ (ФАП д.Лошкари)
Кикнурский РЭС													1,3			
1.1.3.36	ПС 110 кВ Кикнур	ВЛ 35кВ Кокшага	ТУ	20										0,07		СПК Кокшага, СПК Актив, КФХ Возрождение, все социально-значимые объекты и бытовой сектор с. Кокшаги, д. Кузнецы, д. Кряжево, д.Орлово, д.Турусиново, ИП Бакшаев, ИП Сорокин.

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.36	ПС 110 кВ Кикнур	ВЛ 35кВ Тырышкино	ТУ	20										0,17	АЭС ООО "Карай", КФХ Бажино, ИП Шишкин, ИП Сычев, ИП Федоровых, ИП Деминцев, все социально-значимые объекты и бытовой сектор в с.Русские Краи, с. Тырышкино, д.Светлаки, д.Ивановские, д.Красная Горка, д. Мельники, д.Кукара, д.Бажино.
		ф.10кВ №2	ТУ	20										0,07	ООО "Старт" с.Беляево, РРС- д.Б.Шарыгино, все социально-значимые объекты и бытовой сектор с.Беляево, д.Исаково, д.Нолинские.
		ф.10кВ №3	ТУ	20										0,32	ОАО Агроснаб, МУП Коммунальщик, ГУ ПЧ-29, Кикнурский участок Кировоблгаз, ООО Луч, ООО Вереск, АЭС-94 "Лукойл", ИП Желобаев, ИП Видякин, ИП Татарников, ИП Овчинников, ИП Аммосов, ООО Старт (стоянка), д.М.Кокшага, п.Кикнур(ул.Радужная, ул.Садовая).
		ф.10кВ №4	ТУ	20										0,24	СПК Новый, ООО "Викинг", все социально-значимые объекты и бытовой сектор д.Малиновка, д.Ваштранга, с.Макарье, д.Панчурга, д.Ермолкино д.Перминовские, д.Ушаково.
		ф.10кВ №5	ТУ	20										0,31	ОАО "Кикнурская ПМК-12, ООО "Крона" СПК "Авангард", южная часть п.Кикнур, все социально-значимые объекты и бытовой сектор, с.Кресты, д. Завод, д. Кулянур.
		ф.10кВ №6	ТУ	20										0,04	РРС-д.Б.Шарыгино, все социально-значимые объекты и бытовой сектор с.Потняк, д.Пижанчурга, д.Юльят, ООО "Звезда"(мельница).
		ф.10кВ №7	ТУ	20										0,07	РРС-д.Пески, ИП Воробьев, ИП Камашев, все социально-значимые объекты и бытовой сектор в с. Цекеево, д.Цекеево, д.М.Шарыгино, д.Б.Салтаево, д.М.Салтаево, д.Пайбулатово, д.М. Лыжня, д. Шудумары, д. Оленево, д. Пама.
		ф.10кВ №8	ТУ	20										0,01	Очистные сооружения п.Кикнур, д.Путиново, д.Кукнур.

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Тужинский РЭС															
1.1.3.37	ПС 110 кВ Тужа	ВЛ 35кВ Михайловская	ТУ	20									0,18		Михайловское с/п (с. Михайловск, с. Шешурга, д.Васькин, д.Малинич, д.Чумуры: население, администрация, 4 скважины, 3 ДК, 3 ФАП, почта, д/сад, котельная 4, АТС "Ростелеком", Тужинское РАЙПО (3 магазина), храм в с.Михайловском, КХ «Нива» (сушилка), КФХ "Росинка" (зерносклад); Пилоцех Васюкова В.А. Ныровское с/п (д.Пиштенур: население, ДК, котельная, администрация, почта, д/сад, школа), ФАП, 2 скважины, Тужинское РАЙПО (1 магазина), ООО СХП "Колос" (3 мехтока, мастерские, 1 скважина).
		ВЛ 35кВ Пачи 1цепь	ТУ	20									0,06		Пачинское с/п (с.Пачи, д.Устье, д.Вынур, д.М.Пачи, д. Б.Пачи, д. Полушур, д.Кляжково, д.Фомино: население, администрация, 3 скважины, 3 ДК, 3 ФАП, АТС "Ростелеком", Тужинское РАЙПО (3 магазина), школа, д/сад, 3 отделения почтовой связи, СПК "Русь" (мастерские, гаражи, мехток, столовая, контора, др. объекты).
		ВЛ 35кВ Пачи 2 цепь	ТУ	20									0,07		
		ф.10кВ №1	ТУ	20									0,3		Тужинское г/п: (п.Тужа: население, ФЛ Березин Д.Ю (пилоцех), ИП Цыпукова М.Л. (пилоцех), ИП Наймушина Н.Н (пилоцех), ИП Коновалов Н.Г. (пилоцех), ИП Краев С.П (пилоцех); ИП Сысоев А.А.(плорама); ИП Зырин А.В (пилоцех); ИП Краев Ю.П.(пилоцех,сушилка); ИП Тарасов Н.А.(пилоцех); ООО «Чистая энергия» (пилоцех); ИП Шангин-сушилка; ТП 131 "Мост р. Пижма"- видеонаблюдение, с.Караванное (население, администрация, ФАП, скважина, почта, АТС "Ростелеком"); д. Коврижата (население, администрация, ФАП, скважина, почта, АТС "Ростелеком"; КФХ Кислицин Н.М. (пилоцех, мехток) ; ИП Шевнин А.Н. (пилоцех).
		ф.10кВ №3	ТУ	20								0,06		Тужинское г/п (п.Тужа, д.Копылы, д. Безденежье население; «ООО Норд Хаус Профиль» (производственная база); Тужинское МУП "Коммунальщик" (скважина).	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.37	ПС 110 кВ Тужа	ф.10кВ №4	ТУ	20									0,23			Тужинское г/п (п.Тужа, д.Ситки: население, ИП Кислицын О.В. (мехток), АЭС "Движение", ИП Дюканов А.М. (пилоцех), ИП Килияков А.М. (пилоцех), ИП Ветлугаев А.И. (пилоцех), ИП Блинов В.В (пилоцех), ИП Шевелев Н.А. (пилоцех). ТП 407 "Уличное освещение АД Вятка". Ныровское с/п (с.Ныр, д. П.Югунур, д.Артеки: население, администрация, АТС "Ростелеком", РТГ- ретранслятор, д/сад, ФАП, школа, почта, ДК; СПК Новый (контора, мастерские, 2 мехтока, 3 фермы, др. объекты).
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,08			Тужинское г/п (п.Тужа: ИП Цапурин С.В., АЭС "Лукойл", ИП Блинов А.В (пилоцех), ИП КФХ Клепцов В.А. - молочный завод от ТП 521. Грековское с/п (д.Греково, д.Евино: население ,4 скважины, ДК, спорткомплекс, АТС "Ростелеком", отделение почтовой связи, ФАП, д/сад; СХА колхоз Грековский (фермы, мехток, др. объекты).
		ф.10кВ №7	ТУ	20									0,07			Тужинское г/п (д. Кошканур, д.Азансола, д.Паново, д.Покста, д.Худяки, д. Коленки: население, ДК, АТС "Ростелеком", скважина, отделение почтовой связи, ОАО МТС (базовая станция д.Азансола), Тужинское РАЙПО (2 магазина), КФХ "Парус" (овчарня, свиновод, ферма КРС, КЭС), КФХ ИП Клепцов В.А (2 фермы КРС, КЭС, зерносклад), Чесноков В.А. теплая стоянка д. Азансола.
Санчурский РЭС												0,63				
1.1.3.38	ПС 110 кВ Санчурск	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,35			ДЭП-45 - произв. база; ПЧ-52, ООО"Мелиоратор" ; Скважины, ООО"ВяткаС" - деревообрабатывающий цех; Метеостанция, АЭС, ФАП, отделение связи, школа, детсад, котельная, магазин, ДК, СХПК "Рассвет"- фермы, КЭС, скважины, пилюрама, гараж, склады; быт.
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,06			ООО"Возрождение"-склады, гараж; станция сотовой связи МТС, скважины, школа, котельная, отделение связи, ФАП, магазин, быт.
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,04			ООО"Возрождение" - КЭС; КФХ "Мелиса" - мельница, ИП Чирков-пилюрама; быт.
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,09			ООО "ВяткаС" - производственная база; магазин, Ретранслятор ОАО "ВолгаТелеком", Кировский областной радиотелевизионный передающий центр - ОРТПЦ передатчик телеканала, КФХ "Росток", быт.

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.39	ПС 110 кВ Матвинур	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,07		ИП Шония Х.А. - пилорама, КФХ Жуков - склад, пилорама, деревообрабатывающий цех, библиотека, быт.	
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,02		склад КФХ Лной, школа, котельная, быт.	
ПО ВПЭС																
Уракумский РЭС																
1.1.3.40	ПС 110 кВ Уржум	ф.10кВ №7	ТУ	5									0,5		Школы, интернат, котельные, очистные с. Русский Турек	
		ф.10кВ №1	ТУ	5									0,3		СВЗ, дом престарелых с. Поповка	
		ф.10кВ №6	ТУ	5										0,4		КФХ "Андреевское", "Славянка", ДУ-40 АБЗ
		ф.10кВ №9	ТУ	5										0,3		КФХ "Коминтерн", ООО "Надежда-хлеб НА", с/администрация д.Собакино, с.Шевнино
		ф.10кВ №11	ТУ	5										0,1		с/администрация Богданово (д.Биляморь, д.Калиновка)
1.1.3.41	ПС 35 кВ Лопьял	ф.10кВ №2	ТУ	20									0,03		агрофирма "Майская"	
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,08		с/администрация с.Лопьял (д.Витля), СПК Витлинский	
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,07		с/администрация с. Лопьял (школа,д/сад,магазин)	
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,07		с/администрация с.Лопьял (д.Вичмарь,с.Лопьял)	
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,07		с/администрация с.Лопьял (д.Ашлань), ферма ИП Широких	
1.1.3.42	ПС 110 кВ Петровское	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,22		ООО "Петровское", д.Вершинята (ферма) д.Пеньба (ферма), Регтранслятор	
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,02		ООО "Петровское", МУП "Теплосервис", МОУ МОШ с. Петровское	
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,1		ООО "Петровское", Уржумский райпотребсоюз	
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,01		ООО "Петровское"	
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,2		ИП Бердников, ОАО "МТС", ОАО "Мегафон"	
		ф.10кВ №7	ТУ	20									0,01		ООО "Петровское" (д.Скрябино)	
1.1.3.43	ПС 35 кВ Буйск	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,08		с/администрация д.Поповка (с.Архангельское), с/администрация п.Андреевский (школа), ИП Верещагин (мясокомбинат)	
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,02		с/администрация п.Лебедевский (д.Луначарский)	
		ф.10кВ №3	ТУ	20									0,05		СПК "Березка", с/администрация п.Лебедевский	
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,27		ООО "Пригородное", с/администрация с.Буйское	
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,16		ООО "Пригородное", с/администрация с.Буйское	
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,07		ООО "Пригородное", ООО "Надежда-хлеб НА"	
Лебяжский РЭС																
1.1.3.44	ПС 110 кВ Ветогшино	ф.10кВ №2	ТУ	20									0,04		СПК Вотский, Газпром газораспределительная станция	
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,08		МОУ СОШ с. Ветогшино, быт.	
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,04		быт, ООО "Вятка"	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.3.45	ПС 35 кВ Лаж	ф.10кВ№1	ТУ	20									0,04			быт
		ф.10кВ№2	ТУ	20									0,01			быт
		ф.10кВ№3	ТУ	20									0,13			Администрация с Лаж, МОУ СОШ с. Лаж, Сберкасса.
		ф.10кВ№5	ТУ	20									0,08			быт
1.1.3.46	ПС 35 кВ Маяк	ф.№1	ТУ	20									0,05			быт
		ф.№4	ТУ	20									0,1			Быт, с/администрация д.Изморка,МОУ СОШ
1.1.3.47	ПС 35 кВ Байса	ф.№1	ТУ	20									0,1			ИП Пигозин
		ф.№2	ТУ	20									0,05			КФХ "Байса"
		ф.№6	ТУ	20									0,1			ООО "Пригородное", КФХ "Восход"
1.1.3.48	ПС 110 кВ Лебяжье	ф.10кВ №3	ТУ	20									0,07			быт
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,11			быт, МОУ СОШ.хлебозавод.
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,27			быт, КФХ"Исток",ст.подъема воды
	ППМС (Лебяжье)												0,64			
1.1.3.49	ПС 220 кВ Лебяжье	ф.10кВ №8	ОП	20									0,01			быт
		ф.10кВ №9	ОП	20									0,13			ОАО Карьер "Приверх", быт, МОУ СОШ
		ф.10кВ №11	ОП	20									0,26			РАО Лебяжское, ст.подъема воды, Администрация Михеевского с/п.быт.
		ф.10кВ №12	ОП	20									0,24			НАО Карьер "Приверх", Лебяжский РЭС, быт
Итого по энергорайону Южный					8,69	11,92	12,88	20,59	20,59	20,59	20,59	36,80	41,68	41,68		
в т.ч. по энергорайону Южному			до 5 мин.		8,69	11,92	12,88	19,92	19,92	19,92	19,92	21,52	22,77	22,77		
			до 20 мин.		8,69	11,92	12,88	20,59	20,59	20,59	20,59	36,80	41,68	41,68		
			до 60 мин.		8,69	11,92	12,88	20,59	20,59	20,59	20,59	36,80	41,68	41,68		
			всего		8,69	11,92	12,88	20,59	20,59	20,59	20,59	36,80	41,68	41,68		
			всего по ДУ		8,69	11,92	12,88	19,92	19,92	19,92	19,92	33,42	37,21	37,21		
1.1.4	в т.ч. энергорайон 110 кВ Киров - ГЭЦ-4 - Оричи															
	ЦУС													2,6		
1.1.4.1	Кировская ТЭЦ-1	ф.6 кВ ячейка 50, Гореть	ОП	20										0,85		Столовая ОАО "Искож", гаражи, база РСУ-2, станция ТО, АО "Горэлектросеть"
		ф.6 кВ ячейка 44, Искож	ОП	20										0,8		ОАО "Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож"
		ф.6 кВ ячейка 57, Крин	ОП	20										0,15		ООО "Энергоремстрой"
		ф.6 кВ ячейка 63, Метак	ОП	20										0,8		ООО "Снаббытсервис"
	ПО СЭС												4,75		3,55	
	Городской РЭС												4,75			
1.1.4.2	ПС 110 кВ Восточная	ф.10кВ №4	ТУ	5												ООО "Рута-лес"
		ф.10кВ №15	ТУ	5												ООО "Рута-лес"
		ф.10кВ №10	ТУ	5												АО "Горэлектросеть"
		ф.6кВ №14	ТУ	5												АО "Горэлектросеть"
1.1.4.3	ПС 110 кВ Птицефабрика	ф.10кВ №2	ТУ	5									0,75		ЖСК "Луговой", АГЭС, ЧП Комаров, ИП Шихов М.В., з/ток, быт (Ленинский р-н г.Кирова).	
1.1.4.4	ПС 35 кВ Юго-Западная	ф.10кВ №3	ТУ	5									0,17		ООО "ПКК Бетонит"	
	ППМЭС												2,4			
1.1.4.5	ПС 220 кВ Киров	ф.6кВ №12	ОП	20										0,42		РМЗ "Лесмаш"
		ф.6кВ №10	ОП	20										0,13		АРЗ, СХТ
		ф.6кВ №2	ОП	20										1		АО "Горэлектросеть"
		ф.6кВ №13	ОП	20										0,85		АО "Горэлектросеть"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Потребители												1,15		
1.1.4.6	ПС 110 кВ КБ Север	ф.10 кВ №9	ОП	20									0,3		АО "НИИ СВТ"
		ф.10 кВ №20	ОП	20									0,85		АО "Горэлектросеть"
	ПО ЮЭС				13,05									1,5	
	Потребители												1,5		
1.1.4.7	ГПП 110 кВ Механическая	ф.6кВ РУ-7 №4,6,9,11,26,28,29	ОП	20										1,5	АО "Ново-Вятка"
	Новоятский РЭС				11,07										
1.1.4.8	ПС 110 кВ Лыжная	ф.6кВ №18	ТУ	5	0,04										АО "Новоятский лыжный комбинат"
		ф.6кВ №30	ТУ	5	0,17										АО "Новоятский лыжный комбинат"
		ф.6кВ №14	ТУ	5	0,09										База Вятэнергомонтаж, промбазы "Комвест", "Лесторг", "Деревообработчик"
		ф.6кВ №46	ТУ	5	0,43										База Вятэнергомонтаж, промбазы "Комвест", "Лесторг", "Деревообработчик"
		ф.6кВ №15	ТУ	5	0,41										СПТУ №43, б/г - г.Новоятск (часть)
		ф.6кВ №7	ТУ	5	0,45										АО "Горэлектросеть"
1.1.4.9	ПС 110 кВ ССК	ф.10кВ №20	ТУ	5	0,33										ООО "Радужинский завод ЖБИ"
		ф.10кВ №7	ТУ	5	1,34										ОАО "Кировский ССК"
		ф.10кВ №8	ТУ	5	0,72										ООО"Сошени", ЖСК п.Радужный, ТСС-М, ЧП Хлебников П.В., ЭТУС, ПКЦ Союз, скважина, б/г (Новоятский р-н г.Кирова)
		ф.10кВ №12	ТУ	5	0,47										ООО "Хлыновлеспром", ООО "Конкурент", ОАО "ССК", ИП Никонов С.В, газовая котельная, насосная, 2 скважины, школа, д/сад, пож.депо, АТС, медпункт, п/рама, б/г (Новоятский р-н г.Кирова)
1.1.4.10	ПС 110 кВ Пасегово	ф.10кВ №1	ТУ	5	0,84										4 скважины, п/рама, ООО "Алтайсервис", 2 артскважины п.Пасегово, ,2 АЭС, ООО Эконива
		ф.10кВ №2	ТУ	5	0,39										ЗАО "Дороничи" (очистные, свинокомплексы)
		ф.10кВ №4	ТУ	5	1,14										АФ "Дороничи"- м/комбинат, ЧП Шитов - колбасный цех, ООО "ВСС", ООО "Август-Вуд"- столлярный цех, ККРС, п/рама, телятник, б/г (Пасеговское СП)
		ф.10кВ №5	ТУ	5	1,17										2 котельных, ферм.хоз-во "Славянский двор", жив.тов-во "Ворончихино", оздоровительный центр, туб.санаторий, б/г (Пасеговское, Ленинский р-н г.Кирова); ОПХ "Пригородное"- лесничество, б/г (Ленинский р-н г.Кирова); СХА "Вят-форг"- п/р, полигон ТБО
		ф.10кВ №7	ТУ	5	0,27										Очистные - 2, скважина, б/г (Ленинский р-н г.Кирова),пидорама И.П. Дюкин
1.1.4.11	ПС 110 кВ Пасегово	ф.10кВ №8	ТУ	5	0,75										Котельная, водозабор, авторемзавод, школа, начальная школа, дет.сад, АТС, б/г (пгт. Пасегово)
		ф.10кВ №10	ТУ	5	0,9										С-з "Пасеговский"- вышка сот.связи "Билайн", подс.хоз-во Блинова, б/г (Пасеговское СП), аэродром "Кучаны".

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.1.4.12	ПС 110 кВ Бахта	ВЛ 35кВ Русское	ТУ	5											4 ККРС, 2 свинокомплекса, очистные, 2 скважины, быт (Октябрьский р-н г.Кирова)		
		ф.10кВ №2	ТУ	5	1,16										9 скважин, ферм.хоз-во "Очаг", больница (д.Студенец), быт (Октябрьский р-н г.Кирова)		
Оричевский РЭС					1,98												
1.1.4.13	ПС 110 кВ Оричи	ф.10кВ №0	ТУ	5	0,42										4 скважины, 4 ККРС, дом ветеранов; СХПК им.Кирова - семстанция, ООО"ВКХ", быт (Оричевское СП, часть пгт Оричи).		
		ф.10кВ №1	ТУ	5	0,29										Котельная (д.Усовы), 5 скважин, водокачка, 1 школы, д.сад, АТС, ФАП, 4 МТФ, 2 п/рамы, СХПК Усовы, быт (Усовское, Оричевское СП)		
		ф.10кВ №5	ТУ	5	0,18										Газовая котельная, 2 водозабора, 4 скважины, ФАП, АТС, детский дом, дом ветеранов, дом приют детей сирот, п/рама, быт (Спас-Талицкое СП, часть п.Оричи)		
		ф.10кВ №8	ТУ	5	0,05										Ст.сот.связи МТС; быт (Спас-Талицкое СП)		
1.1.4.14	ПС 110 кВ Луговая	ф.10кВ №2	ТУ	5	0,44										3 скважины, газовая котельная п.Зенгино, 4 МТФ, кормоцех, быт (Гарское СП)		
		ф.10кВ №3	ТУ	5	0,17										Газовая котельная, 5 скважин, 3 МТФ (пос. Юбилейный)		
		ф.10кВ №4	ТУ	5	0,26										ЗАО "Мастерсервис-плюс"- ф-ка металлообработки в д.Таборы, ООО "Северстройкомплект" скважина, быт (Быстрицкое, Гарское СП)		
		ф.10кВ №7	ТУ	5	0,17										Очистные, д.сад, амбулатория, быт, администрация (Торфяновское СП)		
Итого по энергорайону 110 кВ Киров - ТЭЦ-4 - Оричи					13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	47,75	55,90		
в т.ч. по энергорайону 110 кВ Киров - ТЭЦ-4 - Оричи					до 5 мин.	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55		
					до 20 мин.	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	39,70	45,85	
					до 60 мин.	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	47,75	55,90	
					всего	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	47,75	55,90	
					всего по ДУ	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	47,75	55,90		
1.1.4.1	в т.ч. энергорайон Кировской ТЭЦ-4																
	ПО СЭС													8,05	2		
	Городской РЭС																
1.1.4.1.1	ПС 110 кВ Западная	ф.10кВ №13	ТУ	5	0,75										Новоятский РЭС ЮЭС, АООТ "Садаки"		
		ф.6кВ №16	ТУ	5	1,25										АО "Горэлектросеть"		
		ф.6кВ №10	ТУ	5	0,65										АО "Горэлектросеть"		
		ф.6кВ №20	ТУ	5	0,8										АО "Горэлектросеть"		
1.1.4.1.2	ПС 110 кВ Первомайская	ф.6кВ №14(15)	ТУ	5	1,25										ОАО "Кировский машиностроительный завод 1 Мая"		
		ф.6кВ №25	ТУ	5	0,5										ООО "Производственный комплекс"		
		ф.6кВ №40	ТУ	5	0,37										ООО "Центр промышленного обслуживания"		
		ф.6кВ №43	ТУ	5	1,28										ОАО "Кировский мясокомбинат"		
		ф.6кВ №41	ТУ	5	1,02										ОАО "Кировский машиностроительный завод 1 Мая"		
		ф.6кВ №12	ТУ	5	0,38										ООО "Центр промышленного обслуживания"		
1.1.4.1.3	ПС 110 кВ Бытприбор	ф.10кВ №20	ТУ	5	0,45										АО "Горэлектросеть"		
		ф.10кВ №23	ТУ	5	0,3										ООО "ВСК", ООО "Баталер"		
		ф.10кВ №25	ТУ	5	0,44										ОАО "Веста"		
		ф.10кВ №30	ТУ	5	0,39										ООО "ВСК", ООО "Баталер"		

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		ф.10кВ №32	ТУ	5		0,12										ОАО "Веста"		
1.1.4.1.3	ПС 110 кВ Бытприбор	ф.10кВ №38	ТУ	5		0,27										ЗЖБК ОАО "КЧУС+к"		
		ф.10кВ №39	ТУ	5		0,11										ОАО "Веста"		
1.1.4.1.4	ПС 110 кВ Октябрьская	ф.6кВ №12	ТУ	5		0,43										ПАО "Кировский завод Маяк"		
		ф.6кВ №2	ТУ	5		0,92										ПАО "Кировский завод Маяк"		
		ф.6кВ №7	ТУ	5		0,65										ПАО "Кировский завод Маяк"		
		ф.6кВ №14	ТУ	5		0,56										ПАО "Кировский завод Маяк"		
		ф.6кВ №16	ТУ	5		0,5										ПАО "Кировский завод Маяк"		
		ф.6кВ №5	ТУ	5		0,7										АО "Горэлектросеть"		
1.1.4.1.5	ПС 110 кВ Скопино	ф.6кВ №7	ТУ	5		0,48										ООО "Магистраль"		
1.1.4.1.6	ПС 110 кВ Заречная	ф.6кВ №1	ТУ	5		0,13										ЧП Грудцын В.А.		
		ф.6кВ №6	ТУ	5		0,1										ЧП Суворова Л.В.		
		ф.6кВ №9	ТУ	5		0,35										АО "Горэлектросеть"		
	Потребители												8,05	2				
1.1.4.1.7	ПС 110 кВ ГПП-2 (ОАО "Лепсе") ПС 110 кВ ГПП-3 (ОАО "Лепсе")	Оборудование предприятия	ОП	до 60										2		АО "Лепсе"		
1.1.4.1.8	ПС 110 кВ ОЦМ	Оборудование предприятия	ОП	до 60										2		ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов"		
1.1.4.1.9	ПС 110 кВ Сельмаш	Присоединения согласно графика потребителя ф.6кВ №14	ОП	до 60										1		АО "Завод "Сельмаш"		
1.1.4.1.10	ПС 110 кВ Авитек	Оборудование предприятия	ОП	до 60										0,45		АО "Горэлектросеть"		
1.1.4.1.11	ПС 110 кВ Шевели	Оборудование предприятия	ОП	до 60										2,6		АО "ВМП "Авитек"		
	ПО ЮЭС														2	ООО ПК "Киров Тайр"		
	Потребители														4,65			
	Потребители														4,65			
1.1.4.1.12	ПС 110 кВ Шкляевская	ф.10кВ №3	ОП	20												0,02	ЗАО "КЗПЦ"	
		ф.10кВ №6	ОП	20												0,03	ЗАО "КЗПЦ"	
		ф.10кВ №7	ОП	20											1,6	ООО "Тайк, "Астримтехстрой", ПКТИ "Тяжмаш", с-з "Дороничи" - котельная, насосная, скважина, очистные, пож.депо, АТС, школа, быт; Учхоз №1 насосная, быт; с-з "Ягодный"- быт; (Октябрьский и Ленинский р-н г.Кирова).		
		ф.10кВ №8	ОП	20											1,7	ООО "Тайк, "Астримтехстрой", ПКТИ "Тяжмаш", с-з "Дороничи" - котельная, насосная, скважина, очистные, пож.депо, АТС, школа, быт; Учхоз №1 насосная, быт; с-з "Ягодный"- быт; (Октябрьский и Ленинский р-н г.Кирова), магазин Магнит (АО "Тандер")		
		ф.10кВ №4	ОП	20												0,7	ООО "Машиностроитель"	
		ф.10кВ №5	ОП	20												0,6	ООО "Машиностроитель"	
Итого по энергорайону Кировской ТЭЦ-4						15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	23,80	30,45			
в т.ч. по энергорайону Кировской ТЭЦ-4			до 5 мин.		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75			
			до 20 мин.		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	20,40		
			до 60 мин.		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	23,80	30,45		
			всего		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	23,80	30,45		
			всего по ДУ		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75		

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.1.5 в т.ч. энергорайон Кировской ТЭЦ-3 - Чепецк																		
ЦУС (ТГК и Галополимер)																		
1.1.5.1	ПС 110 кВ ГПП (Галополимер Кирово-Чепецк); ПС 22 - 35/6кВ	ф.35кВ №14,15 ф.35кВ № 3,4,5,6,13,16,18,19	ОП	20									10		ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (цех 82-зал электролиза)			
Итого по энергорайону Кировской ТЭЦ-3 - Чепецк					7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	48,47	48,47	50,02	50,02				
в т.ч. по энергорайону Кировской ТЭЦ-3 - Чепецк					до 5 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40			
					до 20 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	48,47	48,47	50,02	50,02			
					до 60 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	48,47	48,47	50,02	50,02			
					всего по ДУ	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17		
1.1.5.1 в т.ч. энергорайон Кировской ТЭЦ-3																		
ЦУС (ТГК и Галополимер)																		
1.1.5.1.1	Кировская ТЭЦ-3	ф.3кВ №21	ОП	20									0,3		ОАО "Коммуэнергo"			
ПО СЭС					7,12	5,31	21,06	4,68	1,55									
Слободской РЭС																		
1.1.5.1.2	ПС 110 кВ Беяево	ф.10кВ №6	ТУ	5					2						К-з "Бобино", Кировский ЛУПМГ филиал ООО "Газпромтрансгаз" Нижний Новгород, ДОЛ "Родина", АО "Первая Башенная Компания" (БЗ МЕГАФОН)			
		ф.10кВ №3	ТУ	5					1,52						с/о, б/о, Подлевский ДИ, котельные, Кировский ЛУПМГ филиал ООО "Газпромтрансгаз" Нижний Новгород, АО "Первая Башенная Компания" (БЗ МЕГАФОН)			
		ф.10кВ №1(2)	ТУ	5					0,96						Население, д/с, школа, ДОЛ "Медик"			
		ф.10кВ №4(1)	ТУ	5					3,5						ООО "Вахруши-Литобувь"			
		ф.10кВ №12	ТУ	5					0,86						Жуковский КСМ. Пилорамы			
		ф.10кВ №8	ТУ	5					1,16						Д/сад, б/о, школы, котельные			
		ф.10кВ №2	ТУ	5					1,52						СПК "Бобино", б/о "Усадьба Ивана Царевича"			
		ф.10кВ №3	ТУ	5					1						Известковый завод, ДОЛ "Луч", население			
		ф.10кВ №6	ТУ	5					0,5						ООО "Спецкомплект", ООО "Шевро"			
1.1.5.1.3	ПС 110 кВ Кр. Якорь	ф.6кВ №5	ТУ	5					0,92						ООО "ЭРДЕРТ-Вятка"			
		ф.6кВ №2	ТУ	5					0,13						ОАО "Кр. Якорь"			
1.1.5.1.4	ПС 110 кВ Садовая	ф.6кВ №14	ТУ	5					1,05						ООО "Слободской мебельный комбинат"			
		ф.6кВ №19	ТУ	5					0,3						ООО НТЦ "Пик"			
		ф.10кВ №42	ТУ	5					0,35						КДСП Совьинский, д/сад, котельная, очистные			
		ф.10кВ №46	ТУ	5					0,56						с/о, д/сад, школы			
		ф.10кВ №55	ТУ	5					1,23						Школы, д/сад, очистные			
1.1.5.1.5	ПС 110 кВ Слободская	ф.10кВ №53	ТУ	5					1,83						Эл.связь, д/сад, население, магазин Магнит (АО "Тандер")			
		ф.6кВ №12	ТУ	5	0,5										ООО "Военснаб"			
		ф.6кВ №9	ТУ	5	0,17										ООО "Военснаб"			
		ф.6кВ №21	ТУ	5	0,77										ООО "Спичечная фабрика "Белка-Фаворит"			
		ф.10кВ №31	ТУ	5	0,55										ОАО "Агропромтехника", ПМК-14			
		ф.10кВ №37	ТУ	5	0,25										СПК Слободской, котельная			
		ф.10кВ №35	ТУ	5	1,07										Эдельвейс-2, УПП ВОС, база РЭС, ОАО "Молочный к-т", ОАО "Агрохимсервис"			
ф.6кВ №6	ТУ	5	0,9											Училище, скважина				
ф.6кВ №2	ТУ	5	0,66											Школа-интернат, быт, котельная				
		ф.6кВ №10	ТУ	5	2,25										ДОЛ, больница, быт			

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.5.1.6	ПС 35 кВ Лекма	ф.10кВ №2	ТУ	5					0,03						Быт
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,06						школы, котельные
		ф.10кВ №6	ТУ	5					0,23						к-з Лекминский
		ф.10кВ №8	ТУ	5					0,15						Школы, д/сады
		ф.10кВ №12	ТУ	5					0,23						Быт
1.1.5.1.7	ПС 35 кВ Карино	ф.10кВ №1	ТУ	5					0,05						Быт
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,12					Интернат, котельная, пекарня	
		ф.10кВ №5	ТУ	5					0,02					Пилорама	
1.1.5.1.8	ПС 110 кВ Шестаки	ф.10кВ №5	ТУ	5					0,08						пос. Летский рейд
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,2					быт, д/сады	
		ф.10кВ №10	ТУ	5					0,06						с/х потребители, быт
		ф.10кВ №12	ТУ	5					0,06						с/х потребители, быт
1.1.5.1.9	ПС 35 кВ Ярославль	ф.10кВ №1	ТУ	5					0,08						Быт
		ф.10кВ №3	ТУ	5					0,21						СПК Закаринский
		ф.10кВ №4	ТУ	5					0,09						школы, д/сады, быт
Нагорский РЭС															
1.1.5.1.10	ПС 35 кВ Нагорск	ф.10кВ №7	ТУ	20						1,95					Нагорское МСО, ООО "Лесной город", ДУ-25, МТС, ООО "ЖКХ Нагорск", к-з "Союз", ООО "Кедр", ООО "Лукойл-Пермнефтепродукт", ИП Леушин С.А., д.Кошулино ИП Пшеницын Ю.В., ООО "Рубикон", ИП Двоеглазов А.А.
		ф.10кВ №5	ТУ	20						0,12					д.Слобода, ИП Самоделькин К.В., ИП Леушин С.Г.
		ВЛ 35кВ Бажелка	ТУ	20						0,16					п.Бажелка, ФАП
		ф.10кВ №8	ТУ	20						0,54					ФАП, д.Липовка, д.Маракулино, ИП Мансуров С.С., ИП Дударев С.М., ИП Исупов С.Ю.
Кировский городской РЭС															
1.1.5.1.11	ПС 110 кВ Коминтерн	ф.10кВ №3	ТУ	5				1,49							ООО "УПТК ВИКСЭС"
		ф.10кВ №2	ТУ	5				1,85							Слободской РЭС
		ф.10кВ №9	ТУ	5				1,35							Слободской РЭС
1.1.5.1.12	ПС 35 кВ Гнусино	ф.6кВ №35	ТУ	5				0,02							ООО "Кировспецмонтаж"
		ф.6кВ №27	ТУ	5				0,6							АО "Горэлектросеть"
Юрьянский РЭС															
1.1.5.1.13	ПС 35 кВ Загарье	ф.10кВ №2	ТУ	5						0,63					ИП Дружинин деревообрабатывающий цех, ИП Берензон литейный цех, ФЛ Скрабин ФКРС, ООО "Зодиак" котельная, очистные, ООО "Загарскагромаш" деревообработка, производство
		ф.10кВ №4	ТУ	5						0,48					д. Ложжари школа, д/сад, администрация, быт, ООО "Зодиак"
		ф.10кВ №5	ТУ	5						0,3					с.Загарье д/сад, школа,быт, ООО "Теплосервис" котельная.
		ф.10кВ №6	ТУ	5						0,18					Животноводческий комплекс ООО "Агрофирма Подгорцы"
		ф.10кВ №7	ТУ	5						0,32					МУП "Юрьянская МТС" котельная, ООО "Кедр" пилорама, ООО "Лесстройтранс" пилорама
Коммуэнерго (К.Чепецкая)															
1.1.5.1.14	ПС 35 кВ Кирово-Чепецкая	ф.6кВ №16	ОП	20									0,72		ГИБДД, АЗС, "Фонд", ч/с, сады
		ф.6кВ №10	ОП	20									0,23		школа-интернат, АЗС,ОЛ,ч/с,ГРС,с/о

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.5.1.15	ПС 35 кВ Кирово-Чепецкая	ф.6кВ №14	ОП	20									0,6		РМЗ, МЦ-5, с-з Чепецкий, АКТВ, АЗС, ч/с	
Итого по энергорайону Кировской ТЭЦ-3					7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,47	38,47	40,02	40,02		
в т.ч. по энергорайону Кировской ТЭЦ-3					до 5 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	35,40	35,40	35,40	35,40		
					до 20 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,47	38,47	40,02	40,02	
					до 60 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,47	38,47	40,02	40,02	
					всего	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,47	38,47	40,02	40,02	
					всего по ДУ	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	
1.2	в т.ч. энергорайон Фаленско-Омутнинский															
	ПО ЮЭС								0,8					1,68		
	Зуевский РЭС								0,8							
1.2.1	ПС 35 кВ Мухино	ф.10кВ №0	ТУ	5					0,09						ООО "АФ Мухино" - ФКРС, свинокомплекс.	
		ф.10кВ №1	ТУ	5					0,04						ОАО ПЗ "Мухинский" - пилюрама, 2 водокачки; Октябрьское СП - 2 ФАПа, артескважина, быт; Мухинское СП - жильё.	
		ф.10кВ №2	ТУ	5					0,22						ООО "АФ Мухино"- свинокомплекс, МТФ, дворы, м/ток, сушилка; базовая станция сот.связи ТЕЛЕ-2; ретранслятор, ОРТПЦ	
		ф.10кВ №5	ТУ	5					0,09						ООО "АФ Мухино"- ККРС.	
		ф.10кВ №6	ТУ	5					0,16						ООО "АФ Мухино"- ФКРС, Мухинское СП - скважина, д.сад, быт.	
		ф.10кВ №8	ТУ	5					0,2						ООО ЖКХ "Родник"- 2 газовые котельные, 3 артескважины; Мухинское СП - школа, д.сад, больница, быт; базовая станция сот.связи Мегафон.	
	ППМЭС (Зуевка)													1,68		
1.2.2	ПС 220 кВ Зуевка	ВЛ 35кВ Демаки 2л.	ОП	20										0,55	Потребители Зуевского РЭС: Косинская бум.ф-ка котельная, ООО "Ресурс" - газовая котельная; Косинское ГП - ФАП, жильё. Потребители Фаленского РЭС: ф.1 ПС Демаки - ООО "Агрофирма Искра", 3 водокачки, быт, (Фаленское ГП.); ф.2 ПС Демаки - дачный посёлок (Фаленское ГП); ф.3 ПС Демаки - КФХ Ефремов А.Ю., КФХ Мокрецов В.А., геронтология, школа, д.с., ФАП, быт, ф.4 ПС Демаки - быт (Фаленское ГП.)	
		ВЛ 35кВ Соколовка 2л.	ОП	20										0,41	СПК «Соколовка»: ФКРС, свиноферма, мастерские, п/рама; Соколовское СП - школа, 2 д.сада, 2 ФАПа, быт; ООО "Ресурс" - газовая котельная.	
		ф.10кВ №10	ОП	20										0,1	ООО "Зевское любимое" - ФКРС; Соколовское СП - школа, д.сад, артескважина, АТС, ФАП, быт.	
		ф.10кВ №11	ОП	20										0,26	ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (ПРС, СКЗ); ООО "Анкор-плюс" ДОО; ООО "Зевское любимое" - ФКРС, склады, мастерские; Кордяжское СП - 3 скважины, школа, д.сад, ФАП, жильё;	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2	ПС 220 кВ Зуевка	ф.10кВ №16	ОП	20										0,05	Чепецкое СП - 2 артескважины, ФАП, быт.
		ф.10кВ №29	ОП	20										0,09	Сезеневское СП - 2 артескважины, д.сад, 2 ФАПа, быт; Зуевское ГП - жильё (часть г. Зуевка). МПЭС ОАО "Коммуэнергo" - быт г.Зуевка (часть).
		ф.10кВ №30	ОП	20										0,22	ПРС ОАО "Ростелеком"; базовая станция сот.связи Мегафон, ТЕЛЕ-2, МТС, Билайн; ретранслятор ОРТПЦ; Зуевское СП - 3 артескважины, школа, д.сад, ФАП, быт; ООО "Чепецкнефтепродукт"- АЗС; ООО "Зуевская МК" - АБЗ.
ПО СЭС										9,5	8,4	6,41	1,3		
Афанасьевский РЭС												4,11			
1.2.3	ПС 110 кВ Афанасьево	ВЛ 35кВ Гордино	ТУ	20										0,46	Агрофирма" Гордино СПК к-з "Леманский", 4 школы, 3 ФАП, 2 д/сада, ИП Казаков-пилорама, ИП Харин-пилорама, с.Гордино, д.Слобода, с.В-Камье, д.Ефремята, д.Шердынята, д. Кологотовка, д.Васенки, д.Ваньки, д.Шулай, д.Казаковы, д.Алешата
		ВЛ 35кВ Езжа	ТУ	20										0,14	к-з "Ударник"-пилорама, ферма, СХП Зарница-ферма, пилорама, ООО "Боринское"-ферма, ООО" Рейс"-пилорама, 1 ФАП; 1 школа, д.Кувакуш, д.Езжа, д.Ивановская, д.Даньки
		ф.10кВ №1	ТУ	20										0,73	СХК " Прикамье"-ферма , РТРСС "Кировский ОРТПЦ", ИП Першин- пилорама, ИП Черанев-пилорама, ИП Габов-пилорама, ИП Бузмаков-пилорама, ИП Булычев-пилорама, 5 школ, 4 д/сада, 4 ФАП, п.Лытка, п.Томьзь, с.Пашино, д.Ромаша, д. Аверины, д.Октябри, КОГОБУ ШИ ОВЗ Авернская вспомогательная школа, интрнат, ЖКХ
		ф.10кВ №2	ТУ	20										0,62	АЗС, АСО-пилорама, РОВД, АТП, СХП " Прикамье"-мастерские, пилорама, ИП Варанкин-пилорама, ООО "Машинно-технологическая станция"- пилорама, КСК с.Пашино, д.Конкины, пгт.Афанасьево (ул.Радужная, ул.Вербная, ул.Есенина, ул.Заречная, ул.Грина, ул.Восточная, ул.Вятская), ООО "МТС", ЖКХ
		ф.10кВ №12	ТУ	20										0,36	АЗС, АГЭС, СППСК "Афан.лес"-мастерские; СХП Пролетарский"- ферма, з/ток; ОО "Вуд-Ворд"-пилорама; ИП Варанкин-пилорама, ИП Харин-пилорама, ИП Казаков-пилорама; д.Пролетарская, д.Пура, д.Волоковые, 2-школы, ЖКХ

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.2.4	ПС 110 кВ Бисерово	ф.10кВ №3	ТУ	20								0,27				СХП "Луч"-ферма, пилюрама; ИП Тутынин-пилюрама, д.Жарковы, д.Пограничный, 1 школа, ЖКХ	
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,12				Квартальная котельная -с.Бисерово; к-з "Заря"; пилюрама, 1 ФАП, 2 школы, 2 д/сад, д.Илюши, д.Порубовы, д.Алешкины, д.Рагоза, д. Ожегино, ЖКХЮ, Полигон ТБО
		ф.10кВ №6	ТУ	20									0,31				СХП " Новый путь " мастерские, ферма, з/ток, пилюрама; ИП Вольхин-пилюрама, 2 школы, 2 д/сад, 2 ФАП, с. Георгиево, п. Бор, д.Головино
1.2.4	ПС 110 кВ Бисерово	ф.10кВ №7	ТУ	20												СХК " Коньково"-ферма, мастерские, пилюрама; ИП Половников-пилюрама, ИП Носков-пилюрама; ИП Никитин-пилюрама; ИП Казаков-пилюрама, 2 школы; 2 ФАП; 2 д/сад; д. Савинцы, д. Коньковы; д. Архипята, ЖКХ	
		ф.10кВ №1	ТУ	20									0,65				к-з Заря- з/ток, ферма, пилюрама, мастерские, школа, д/сад, ООО "Ритм", ФГУП "Почта России", КОГАУ СО "АКЦСОН", 1 ФАП, ИП Братчиков-пилюрама, ИП Бисеров-пилюрама, с.Бисерово, ЖКХ
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,25				ООО "БИК"- пилюрама, ИП Смирнов- пилюрама, ТНВ "Ванино" - ферма, пилюрама, мастерские, школа, 1 ФАП, д.Ванино, д.Лаврушата, л/у Сюзьва, л/у Афонята
		Белохолуницкий РЭС										8,73					
1.2.5	ПС 110 кВ Белая Холуница	ф.10кВ №2	ТУ	5								1,32				п.Климковка, д/инвалидов	
		ф.10кВ №3	ТУ	5									0,54			ЛПХ	
		ф.10кВ №4	ТУ	5									1,43			ДОК	
		ф.10кВ №5	ТУ	5									0,9			Город	
		ф.10кВ №6	ТУ	5									0,26			СХПК им.Кирова, ФАП, 2 фермы, с.Ракалово, д.Корзунята	
		ф.10кВ №7	ТУ	5									0,44			с.Гуренки, д.Пантыл, 1 ферма, ФАП	
		ф.10кВ №9	ТУ	5									0,16			с.Прокопье, сады, быт	
		ф.10кВ №11	ТУ	5									0,29			СПК Быданово, с.Быданово, ФАП, 2 фермы	
		ф.10кВ №13	ТУ	5									0,69			п.Сосновка, цеха д/о	
		ф.10кВ №14	ТУ	5									0,86			СПК "Луч", д.Фелосята, ферма	
		ф.10кВ №15	ТУ	5									0,31			д.Пасегово	
				ВЛ 35кВ Сырьяны	ТУ	5								0,32			СПК Суворовский, с.Сырьяны, Всехсвятское, д.Стариковцы, 2 ФАП
1.2.6	ПС 110 кВ Дубровка	ф.10кВ №5	ТУ	5								0,26				п.Дубровка, д.Нагорена, Антипята к-з "Восход", ФАП	
		ф.10кВ №8	ТУ	5								0,08				д.Горевое, Речное	
1.2.7	ПС 110 кВ Иванцево	ф.10кВ №4	ТУ	5								0,49				с.Троица, ФАП	
1.2.8	ПС 110 кВ Подрезчиха	ф.10кВ №2	ТУ	5								0,29				ООО "Альянс-Плюс"	
		ф.10кВ №3	ТУ	5								0,03				п.Подрезчиха, быт	
		ф.10кВ №4	ТУ	5								0,06				д.Боровка, д.Каменное, ФАП	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Киринский РЭС															
1.2.9	ПС 110 кВ Кирс	ф.6кВ №6	ТУ	5								4,29	2,25		г.Кирс, МОУ СОШ, станция 1-го подъёма ООО "Кирс ТЭЦ", МУЗ "Верхнекамская ЦРБ", дет.сад, ИП Турушев, ИП Осколков, ИП Хринко, ИП Гардымов, ИП Губина.
		ф.6кВ №4	ТУ	5									0,19		ОАО "Луч", ООО "Киринский лесной комплексе", МУП "Кондитер" производство, котельная, гараж, база горторга
		ф.6кВ №11	ТУ	5									0,32		Объекты РЖД-Зуевская дистанция электроснабжения Горьковской ж/д
		ф.6кВ №13	ТУ	5									0,41		с-э Лесной, школа, д/с, население
		ф.6кВ №15	ТУ	5									0,41		население г.Кирс
1.2.10	ПС 110 кВ Рудничная	ф.6кВ №8	ТУ	5								0,01		МУП ЖКХ Рудничный	
		ф.6кВ №5	ТУ	5								0,26		ООО "Лесресурс Плюс", производство, магазин магнит (АО "Тандер")	
		ф.6кВ №13	ТУ	5								0,08		МУП ЖКХ Рудничный	
		ф.6кВ №4	ТУ	5								0,27		п.Рудничный, школы, д/сады, милиция, почта, ООО "Хлеб"	
		ф.6кВ №14	ТУ	5								0,33		пос. Старцево, население, п.Рудничный-МУЗ "Верхнекамская ЦРБ", очистные, в/н башня-МУП ЖКХ п. Рудничный	
1.2.11	ПС 110 кВ Дымное	ф.6кВ №18	ТУ	5								0,01		ОАО "Кай", производство	
		ф.10кВ №1	ТУ	5								0,1		ОАО "Вятка-торф"	
		ф.10кВ №3	ТУ	5								0,21		Центр реабилитации несовершеннолетних, п.Светлополянск, население, больница, очистные, школа, д/с, Райпо, милиция, Сбербанк, администрация	
		ф.10кВ №1	ТУ	5								0,12		п.Перерва, п.Камский	
1.2.12	ПС 35 кВ Кай	ф.10кВ №7	ТУ	5								0,1		с.Пушья -население, школа, д/с, котельная	
		ф.10кВ №5	ТУ	5								0,06		с.Южаки, население	
		ф.10кВ №1	ТУ	5								0,05		Население-п.Ожмегово, п.Чус, с.Лойно, школа, д/с, ИП Омаров	
1.2.13	ПС 35 кВ Лойно	ф.10кВ №9	ТУ	5								0,14		Население-п.Ожмегово, п.Чус, с.Лойно, школа, д/с, ИП Омаров	
		ф.10кВ №6	ТУ	5								0,25		МУЗ "Верхнекамская ЦРБ", Лойнолеспром, население с.Лойно, Кряжское, СПК "Колоес" ОАО "Волгателеком, Райпо, администрация, Сбербанк	
		ф.10кВ №4	ТУ	5								0,21		МУЗ "Верхнекамская ЦРБ", Лойнолеспром, население с.Лойно, Кряжское, СПК "Колоес" ОАО "Волгателеком, Райпо, администрация, Сбербанк	
		ф.10кВ №11	ТУ	5								0,03		быт	
1.2.14	ПС 110 кВ Песковка	ф.10кВ №8	ТУ	20								0,38		Пилорамы, население, ж/д станция Шпаковая.	
		ф.10кВ №30	ТУ	20								0,18		Котельная МУП ЖКХ	
		ф.10кВ №38	ТУ	20								0,47		п.Лесные поляны	
		ф.10кВ №36	ТУ	20								0,78		п.Котчиха, ФБУ ИК-1	
		ф.10кВ №12	ТУ	20								0,39		п. Песковка, быт	
		ф.10кВ №18	ТУ	20								0,05		п. Пещёра	
Нагорский РЭС															
1.2.15	ПС 35 кВ Нагорск	ВЛ 35кВ Синегорье	ТУ	20								0,77		МУЗ "Синегорская участковая больница", 4 школы, 2 ФАП, Синегорское ЖКХ, ФГУП "РТРС", ИП Исулов С.Н., ООО "ПартнерЛес"	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.2.16	ПС 35 кВ Нагорск	ф.10кВ №4	ТУ	20						0,18						к-з "Нагорский", к-з "Рассвет", Мулиновское ЖКХ, 1 школа, 2 ФАП, с.Мулино, п.Липовое, д. Зувевы
Слободской РЭС													1,45			
1.2.17	ПС 110 кВ Ильинская	ф.10кВ №1	ТУ	5									0,47			МУП ЖКХ Ильинское, КОГУП ДОЛ "Белочка", ООО "СПК-Виктория"
		ф.10кВ №2	ТУ	5									0,52			Бьгт, школа, ООО "Союз", ООО "СВ"
		ф.10кВ №3	ТУ	5									0,38			ООО "СПК-Виктория", администрация с/п Ильинское, МУП ЖКХ с. Ильинское
		ф.10кВ №5	ТУ	5									0,08			ОАО "Мегафон", ОАО "Вымпел-коммуникации"
Омутнинский РЭС													0,91			
1.2.18	ПС 110 кВ Залазна	ф.10кВ №3	ТУ	20									0,16			Население
		ф.10кВ №4	ТУ	20									0,14			Пилорамы, население, школа
		ф.10кВ №5	ТУ	20									0,22			Пилорамы, население, школа, ферма, д/сад.
1.2.19	ПС 110 кВ Ч.Холуница	ф.10кВ №1	ТУ	20									0,18			Пилорамы, население
		ф.10кВ №2	ТУ	20									0,21			Пилорамы, население
Потребитель (ОХЗ)													1,8	1,3		
1.2.20	ПС 220 кВ Омутнинск	ф.10кВ №7	ОП	20									0,14			Пилорамы, население
		ф.10кВ №29	ОП	20									0,64			Население
		ф.10кВ №30	ОП	20									0,32			Пилорамы, население, подсобное хозяйство ОМЗ, школа
		ф.10кВ №11	ОП	20									0,69			Население
		ф.10кВ №12	ОП	20									0,01			Пилорамы, население
1.2.21	ПС 110 кВ ОХЗ	ЗРУ-6кВ ф.№18	ОП	20											0,1	МКУП ЖКХ (п. Восточный)
		ЗРУ-6кВ ф.№36	ОП	20											0,1	МКУП ЖКХ (п. Восточный)
		ЗРУ-6кВ ф.№19	ОП	20											0,2	Филиал Кировэнерго ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
		ЗРУ-6кВ ф.№29	ОП	20											0,1	Филиал Кировэнерго ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
		ЗРУ-6кВ ф.№26	ОП	20											0,8	КТПН (ИП Костицин, ИП Шумайлов, ИП Кротова, Штаб и гараж ФБУ ИК-18)
Итого по энергорайону Фаленско-Омутнинский								0,80	0,80	10,30	18,70	25,11	25,11	28,09		
в т.ч. по энергорайону Фаленско-Омутнинскому			до 5 мин.				0,80	0,80	9,53	13,82	15,27	15,27	15,27			
			до 20 мин.				0,80	0,80	10,30	18,70	25,11	25,11	28,09			
			до 60 мин.				0,80	0,80	10,30	18,70	25,11	25,11	28,09			
			всего				0,80	0,80	10,30	18,70	25,11	25,11	28,09			
			всего по ДУ				0,80	0,80	10,30	18,70	23,31	23,31	23,31			

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 Энергорайон Вятско-Полянский															
ПО ВПЭС															
ППМЭС и потребители															
2.1	ПС 110 кВ МСЗ	ГРУ яч.2,5,32,23; ТП-21 ф.1,2,3,4,7,8	ОП	20			6,07	2,29					2,44	2,50	ООО "Молот-Оружие"
2.2	ПС 220 кВ Вятские Поляны	ф.10кВ №8	ОП	20									0,61		ферм.хоз. "Колос"
		ф.10кВ №9	ОП	20									0,3		ОАО "Пинигерский"
		ф.10кВ №16	ОП	20									0,17		с/х потребители
		ф.10кВ №17	ОП	20									0,25		ООО "Демо", ООО "Экотех", ООО "Корма", ОАО "Кировоблгаз" котловая станция, ООО "Сельхозсервис" карьер
		ф.10кВ №18	ОП	20									0,05		МУП "Коммунальщик" скважина, ООО "Газпромтрансгаз Казань", ООО "Чепецнефтепродукт" АЭС №61, ЧП Шмелев автосервис, ОАО "Ростелеком" РРС, ОАО "Мегафон", ОАО "МТС"
		ф.10кВ №19	ОП	20									0,73		ОАО "Корпорация развития Кировской области"(промпарк г.В.Поляны), ГРС, быт
		ф.10кВ №22	ОП	20								0,33		быт, резерв В.Полянского РЭС Юдинской дистанции электроснабжения, Горьковская железная дорога, ОАО "РЖД" База ПО ВПЭС	
Вятскополянский РЭС															
2.3	ПС 110 кВ Красная Поляна	ф.6кВ №1	ТУ	5			0,37								ООО"ИКЕА Индастри Вятка"
		ф.6кВ №6	ТУ	5			1,28								ООО"ИКЕА Индастри Вятка"
		ф.6кВ №7	ТУ	5			0,42								ООО"ИКЕА Индастри Вятка"
		ф.6кВ №9	ТУ	5			0,02								ООО"ИКЕА Индастри Вятка"
		ф.6кВ №2	ТУ	5			0,02								ООО"ИКЕА Индастри Вятка"
		ф.6кВ №10	ТУ	5			0,02								ООО"ИКЕА Индастри Вятка"
		ф.6кВ №11	ТУ	5			1,05								быт, с/администрация пгт Красная Поляна.
2.4	ПС 110 кВ Сосновка	ф.6кВ №1	ТУ	20			0,27								ООО "Планика"
		ф.6кВ №7	ТУ	20			0,03								ООО "ПКФ Казанская столарная компания"
		ф.6кВ №10	ТУ	20			0,44								быт, с/администрация д.Малиновка, ООО "Малиновка", ООО "Сфера", ООО "Краснополянский жилкомхоз"
		ф.6кВ №16	ТУ	20			0,01							ООО "Электротранспорт"	
2.5	ПС 110 кВ Восточная	ф.10кВ №4	ТУ	20			0,46								СПК "Вятка"
		ф.10кВ №3	ТУ	20			0,16								АПК "Союз", ООО "Согласие" быт.
		ф.10кВ №5	ТУ	20			0,3								АПК "Союз". Быт.Кульжская администрация
2.6	ПС 110 кВ Слудка	ф.10кВ №5	ТУ	20			0,17								ООО "Русь"
		ф.10кВ №7	ТУ	20			0,07								ООО "Русь"
2.7	ПС 35 кВ Виноградово	ф.6кВ №3	ТУ	20			0,06								пилорама ИП Шайхутдинов
		ф.6кВ №14	ТУ	20			0,27								быт, ООО "Омга", с/администрация д.Омга, ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
		ф.6кВ №15	ТУ	20			0,05								ООО "Залесье"
Малмыжский РЭС															
2.8	ПС 35 кВ Аджим	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,03								ООО "Аджим" , быт, с/администрация с. Аджим

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.8	ПС 35 кВ Аджим	ф.10кВ №2	ТУ	5			0,07								ООО "Аджим", быт
		ф.10кВ №4	ТУ	5			0,05								ООО "Аджим" быт
		ф.10кВ №5	ТУ	5			0,01								СПК Мичурина, быт
		ф.10кВ №6	ТУ	5			0,05								ООО "Порез", быт
		ф.10кВ №7	ТУ	5			0,06								ООО "Ральники", быт, с/администрация с. Ральники, быт
2.9	ПС 110 кВ Савали	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,15							ООО Агрофирма "Савали", ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", АЗС "ТатНефтепродукт"	
		ф.10кВ №2	ТУ	5			0,12							ООО Агрофирма "Савали", быт	
		ф.10кВ №3	ТУ	5			0,09							ООО Агрофирма "Савали", с/х техникум, ОАО "Малмыжхлебпродукт", "ЮГ-Лес"	
		ф.10кВ №5	ТУ	5			0,12							ГОУ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", АТС Росстелеком, быт	
		ф.10кВ №7	ТУ	5			0,12							ООО Агрофирма "Савали", быт	
2.10	ПС 110 кВ Рожки	ф.10кВ №14	ТУ	5			0,04							быт, ЗАО Агрофирма "Смаиль"	
		ф.10кВ №3	ТУ	5			0,01							быт	
		ф.10кВ №12	ТУ	5			0,1							быт, с/администрация с. Рожки, ОАО "Малмыжский маслозавод", д/сад, школа, АТС Росстелеком.	
		ф.10кВ №2	ТУ	5			0,26							СПК СХА "Гигант", быт	
2.11	ПС 110 кВ Малмыж	ф.10кВ №9	ТУ	5			0,1							ООО "Бурец", ООО "Заря", ИП Левашов ЗАО Агрофирма "Смаиль", ООО "Луч", Мегафон, МТС, с/администрация с.М.Малмыж, Н.Смаиль, д.Буртек, Ст.Бурец, быт	
		ф.10кВ №1	ТУ	5			0,23							Скважина, быт	
		ф.10кВ №10	ТУ	5			0,52							база Малмыжского РЭС	
		ф.10кВ №11	ТУ	5			0,27							ЗАО Агрофирма "Смаиль", администрация Большекитяжского с/п, ООО "Луч", МОУ СОШ, ООО Агрофирма "Ак Батыр", быт	
2.12	ПС 35 кВ М.Сатнур	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,11							СПК-СХА "Каксинвайский", с/администрация д.Тан,Б.Сатнур, быт	
		ф.10кВ №2	ТУ	5			0,05							КФХ "Восход", с/администрация д.Тан,Б.Сатнур, быт	
		ф.10кВ №4	ТУ	5			0,12							СПК "Сатнурский", с/администрация д.Тан,Б.Сатнур, быт	
2.13	ПС 35 кВ Мелеть	ф.10кВ №1	ТУ	5			0,16							быт, с/администрация с. Мелеть, КФХ "Заречное"	
		ф.10кВ №2	ТУ	5			0,01							ООО "Газпром трансгаз Чайковский", ООО "Промкомбинат", быт	
2.14	ПС 35 кВ Мелеть	ф.10кВ №3	ТУ	5			0,04							ООО "Милан", МОУ СОШ, быт	
Итого по энергорайону Вятско-Полянский							6,07	8,36	8,36	8,36	8,36	10,80	10,80	13,30	
ИТОГО				до 5 мин.			6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
				до 20 мин.			6,07	8,36	8,36	8,36	8,36	10,80	10,80	13,30	13,30
				всего			6,07	8,36	8,36	8,36	8,36	10,80	10,80	13,30	13,30
				всего по ДУ			6,07	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ИТОГО ПО КИРОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ			до 5 мин.	28,86	57,02	70,88	92,71	119,59	133,64	137,93	140,98	142,23	142,23	142,23	
			до 20 мин.	28,86	57,02	80,88	105,94	132,82	157,05	183,30	208,36	224,43	241,47	241,47	
			всего	28,86	57,02	80,88	105,94	132,82	158,05	184,30	209,36	233,48	252,52	252,52	
			всего по ДУ	28,86	57,02	70,88	95,00	121,88	146,11	155,89	174,00	177,79	180,20	180,20	
в т.ч. по энергорайону Центральному			до 5 мин.	28,86	57,02	64,81	86,64	113,52	127,57	131,86	134,91	136,16	136,16	136,16	
			до 20 мин.	28,86	57,02	74,81	97,58	124,46	148,69	174,94	197,56	213,63	228,17	228,17	
			всего	28,86	57,02	74,81	97,58	124,46	149,69	175,94	198,56	222,68	239,22	239,22	
			всего по ДУ	28,86	57,02	64,81	86,64	113,52	137,75	147,53	165,64	169,43	171,84	171,84	
в т.ч. по энергорайону СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка			до 5 мин.	28,86	57,02	64,81	85,84	112,72	118,04	118,04	119,64	120,89	120,89	120,89	
			до 20 мин.	28,86	57,02	74,81	96,78	123,66	138,39	156,24	172,45	188,52	200,08	200,08	
			всего	28,86	57,02	74,81	96,78	123,66	139,39	157,24	173,45	197,57	211,13	211,13	
			всего по ДУ	28,86	57,02	64,81	85,84	112,72	127,45	128,83	142,33	146,12	148,53	148,53	
в т.ч. по энергорайону Мурашкинскому (Северному)			до 5 мин.			1,52	1,52	1,52	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	
			до 20 мин.			1,52	1,52	1,52	11,57	19,12	19,12	22,61	25,02	25,02	
			всего			1,52	1,52	1,52	12,57	20,12	20,12	23,61	26,02	26,02	
			всего по ДУ			1,52	1,52	1,52	11,57	12,95	12,95	12,95	15,36	15,36	
в т.ч. по энергорайону Котельничскому			до 5 мин.				13,99	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	
			до 20 мин.				14,26	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	
			всего				14,26	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	
			всего по ДУ				13,99	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	
в т.ч. по энергорайону Южному			до 5 мин.	8,69	11,92	12,88	19,92	19,92	19,92	19,92	21,52	22,77	22,77	22,77	
			до 20 мин.	8,69	11,92	12,88	20,59	20,59	20,59	20,59	36,80	41,68	41,68	41,68	
			всего	8,69	11,92	12,88	20,59	20,59	20,59	20,59	36,80	41,68	41,68	41,68	
			всего по ДУ	8,69	11,92	12,88	19,92	19,92	19,92	19,92	33,42	37,21	37,21	37,21	
в т.ч. по энергорайону 110 кВ Киров - ТЭЦ-4 - Оричи			до 5 мин.	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	
			до 20 мин.	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	39,70	45,85	45,85	
			всего	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	47,75	55,90	55,90	
			всего по ДУ	13,05	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	
в т.ч. по энергорайону Кировской ТЭЦ-4			до 5 мин.		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	
			до 20 мин.		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	20,40	20,40	
			всего		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	23,80	30,45	30,45	
			всего по ДУ		15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	
в т.ч. по энергорайону Кировской ТЭЦ-3 - Чепецк			до 5 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	
			до 20 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	48,47	48,47	50,02	50,02	50,02	
			всего	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	48,47	48,47	50,02	50,02	50,02	
			всего по ДУ	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	
в т.ч. по энергорайону Кировской ТЭЦ-3			до 5 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	
			до 20 мин.	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,47	38,47	40,02	40,02	40,02	
			всего	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,47	38,47	40,02	40,02	40,02	
			всего по ДУ	7,12	7,12	12,43	12,43	33,49	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	38,17	
в т.ч. по энергорайону Фаленско-Омутнинскому			до 5 мин.				0,80	0,80	9,53	13,82	15,27	15,27	15,27		
			до 20 мин.				0,80	0,80	10,30	18,70	25,11	25,11	28,09	28,09	
			всего				0,80	0,80	10,30	18,70	25,11	25,11	28,09	28,09	
			всего по ДУ				0,80	0,80	10,30	18,70	23,31	23,31	23,31	23,31	

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения, мин.	Номер очереди ограничения, МВт										Потребители				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
в т.ч. по энергорайону Вятско-Полянскому			до 5 мин.			6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07		
			от 5 до 20 мин.				2,29	2,29	2,29	2,29	4,73	4,73	7,23					7,23	
			от 20 до 60 мин.																
			всего			6,07	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	10,80	10,80	13,30					13,30
			всего по ДУ			6,07	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36					8,36

1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-33°C).

2. ГАО составлен на расчетный максимум потребления энергосистемы Кировской области 1261 МВт.

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала "Кировэнерго"



А.А. Пушкарев