

Данные о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 квартал 2019г.

№ п/п	Наименование центра питания	ТП	Количество и установленная мощность трансформаторов, (шт, кВА)	Пропускная способность, с учетом критерия (п-1), кВт	Мощность присоединенных потребителей, заключенных договоров на тех. присоединение и поданных заявок на тех. присоединение, кВт	Свободная для технологического присоединения мощность, кВт
1	ПС Восточная 110/10/6 кВ ф. 6 кВ № 5	ТП-266 (6/0,4кВ)	2х 630	630	630	отсутствует
2	ПС Западная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 15	ТП-48 (6/0,4кВ)	2х 630	630	630	отсутствует
3	ПС ТЭЦ-4 ф. 10кВ № 29	ТП-1453 (10/0,4кВ)	2х 630	630	259,3	370,7
4	ПС Октябрьская 110/6 кВ ф. 6 кВ № 23	ТП-259 (6/0,4кВ)	2х 630	630	630	отсутствует
5	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 23	ТП-163 (6/0,4кВ)	2х 400	400	400	отсутствует
6	ПС Береговая 35/6 кВ ф. 6 кВ № 14	ТП-258 (6/0,4кВ)	2х 630	630	325,2	304,8
7	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1160 (10/0,4кВ)	2х 630	630	400	230
8	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1162 (10/0,4кВ)	630	630	200	430
9	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1161 (10/0,4кВ)	2х 400	400	200	200
10	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф. 10 ВЛ-6 кВ ТП-488 - ТП-988, оп. № 62/7	ТП-532 (6/0,4кВ)	160	160	100	160
11	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ 31	ТП-447 (6/0,4кВ)	2х 630	630	498	132
12	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5 оп. № 31/1	ТП-504 (10/0,4кВ)	2х 250	250	215	35
13	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-604, оп. №2	ТП-604 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
14	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-606, оп. № 2	ТП-606 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
15	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-609, оп. № 1	ТП-609 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
16	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 8, оп. № 37	ТП-815 (10/0,4кВ)	250	250	100	150
17	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ №8 отп. на ТП-818, оп. № 4	ТП-818 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
18	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. 25, № 26	ТП-501 (10/0,4кВ)	400	400	120	280
19	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. № 36,37	ТП-502 (10/0,4кВ)	630	630	200	430
20	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. № 24	ТП-503 (10/0,4кВ)	400	400	90	310
21	ПС Русское 35/10 кВ ф. 10 кВ № 1, оп. № 28	ТП-115 (10/0,4кВ)	160	160	75	85
22	ПС Кумены 110/35/10 кВ ф. 10 кВ № 3, отп на ТП-336, оп.№2	ТП-336 (10/0,4кВ)	250	250	100	150
23	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, оп.№ 132	ТП-608 (10/0,4кВ)	250	250	75	175
24	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, оп.№65	ТП-615 (10/0,4кВ)	100	100	100	отсутствует
25	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 9, оп. № 71а	ТП-913 (10/0,4кВ)	400	400	160	240
26	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 4, оп. 30 отп. на ТП-406	ТП-416 (10/0,4кВ)	400	400	100	300
27	ПС Шкляевская 110/10 кВ РУ-10 кВ (присоединение РВ-74) ТП-708 ф. 10 кВ № 7	ТП-708 (10/0,4кВ)	2х400	400	370	30
28	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 7 отп. на ТП-713, оп. № 5	ТП-713 (10/0,4кВ)	100	100	30	70
29	ПС Шкляевская 110/10 кВ оп. № 27 отп на ТП-708 ф. 10 кВ № 7	ТП-731 (10/0,4кВ)	250	250	80	170
30	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-201 (10/0,4кВ)	400	400	550	500
31	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-219 (10/0,4кВ)	400	400		
32	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-226 (10/0,4кВ)	250	250		

33	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ №2	ТП-203 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
34	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1 оп. №91	ТП-201 (10/0,4кВ)	2x400	400	400	отсутствует
35	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1	ТП-204 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
36	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-604 (10/0,4кВ)	400	400	370	30
37	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-605 (10/0,4кВ)	400	400	370	30
38	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-601 (10/0,4кВ)	2x630	630	450	180
39	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-602 (10/0,4кВ)	2x630	630	450	180
40	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1	ТП-202 (10/0,4кВ)	2x630	630	450	180
41	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-603 (10/0,4кВ)	630	630	450	180
42	ПС Русское 35/10 кВ 1 с.ш. 10 кВ	ТП-302 (10/0,4кВ)	630	630	630	отсутствует
43	ПС Русское 35/10 кВ 1 с.ш. 10 кВ	ТП-301 (10/0,4кВ)	160	160	160	отсутствует
44	ПС Русское 35/10 кВ 2 с.ш. 10 кВ	ТП-501 (10/0,4кВ)	630	630	630	отсутствует
45	ПС Русское 35/10 кВ 2 с.ш. 10 кВ	ТП-502 (10/0,4кВ)	160	160	160	отсутствует
46	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-401 (10/0,4кВ)	630	630	390	240
47	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-402 (10/0,4кВ)	630	630	210	420
48	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-403 (10/0,4кВ)	630	630	400	230
49	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-601 (10/0,4кВ)	400	400	60	340
50	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-602 (10/0,4кВ)	630	630	70	560
51	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-603 (10/0,4кВ)	630	630	400	230
52	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-604 (10/0,4кВ)	630	630	400	230
53	ПС Красногорская 110/10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ	ТП-722 (10/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
54	ПС ПС Киров, фидер №5 6кВ	ТП-20 (6/0,4кВ)	2x560	560	560	отсутствует
55	ПС Заречная 110/10 кВ, фидер № 5	ТП-725 (6/0,4кВ)	2x250	250	250	отсутствует
56	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 24	ТП-489 (6/0,4кВ)	2x250	250	190	60
57	ПС Октябрьская 110/6 кВ ф. 6 кВ № 5	ТП-943 (6/0,4кВ)	3x400+1x630	1830	1005	810
58	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1359 (10/0,4кВ)	2x630	630	250	380
59	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1350 (10/0,4кВ)	2x630	630	250	305
60	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1390 (10/0,4кВ)	2x400	400	211,5	188,5
61	ПС Коммунальная 110/10 кВ ф.10кВ №20, 21	РТП-107 (10/0,4кВ)	2x630+2x400	2060	2060	отсутствует
62	ПС Коммунальная 110/10/6кВ, фидер 10 кВ №21	ТП-1946 (10/0,4кВ)	2x630	630	600	30
63	ПС Белая Холуница 110/35/10, фидер 10 кВ №Б-2	ТП Б-203 (10/0,4кВ)	630	630	362	268
64	ПС Киров, фидер №6 6кВ	ТП-355 (6/0,4кВ)	250+160	160	160	отсутствует
65	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ №8	ТП-837 (10/0,4кВ)	400	400	250	140,5
66	ПС Северная ф. 6 кВ №20, ПС Филейка ф. 6 кВ	ТП-965 (6/0,4кВ)	2x400	400	400	отсутствует
67	ПС Заречная	ТП-901 (6/0,4кВ)	400+320	320	150	170
68	ПС Киров ф. 6 кВ №2	ТП-386 (6/0,4кВ)	2x320	320	220	100
69	ПС ТЭЦ- 4 в ф. 10 кВ №29, ПС ТЭЦ- 4 в ф. 10 кВ №9	ТП-1451 (10/0,4кВ)	2x630	630	388	242

70	ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №1, ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №8	ТП-51 (6/0,4кВ)	2х630	630	330	300
71	ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №1, ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №8	ТП-135 (6/0,4кВ)	2х400	400	400	отсутствует
72	ПС Шкляевская 110/10 ф.10 кВ №7	ТП-724 (10/0,4кВ)	400	400	400	отсутствует
73	ПС Лыжная 110/35/10 кВ	ТП-2601 (10/0,4кВ)	400	400	250	150
74	ПС "ТЭЦ-1" 110/6 ф.6 кВ №50, Ис.ш.	ТП-932 (6/0,4кВ)	800	800	560	240
75	ПС "Шевели" 110/6 ф.6 кВ №21, Ис.ш.	ТП-220 (6/0,4кВ)	100	100	80	20
76	ПС Гнусино ф.6 кВ №8	ТП-10 (6/0,4кВ)	180	180	70	110
77	ПС Лыжная 110/35/10 кВ ф.10 кВ №17, Ис.ш., Пс.ш.	ТП-872 (6/0,4кВ)	2х630	630	630	отсутствует
78	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №7	ТП-1656 (10/0,4кВ)	2х400	400	350	отсутствует
79	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №10	ТП-1657 (10/0,4кВ)	400	400	350	50
80	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №10	ТП-1659 (10/0,4кВ)	2х400	400	180	220
81	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №К-8	ТП-803 (10/0,4кВ)	630	630	450	180
82	ПС Бахта 110/35/10 кВ ф.10 кВ, I с.ш., ПС Шкляевская 110/10 кВ ф.10 кВ, II с.ш.	ТП-513 (10/0,4кВ)	630	630	150	480
83	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1964 (10/0,4кВ)	2х630	630	400	230
84	ПС Беляево 110/10 кВ ф. 10 кВ № 3	ТП-Б-347 (10/0,4кВ)	400	400	375	25
85	ПС Гнусино ф.6 кВ №2	КТП-964 (6/0,4кВ)	630	630	600	30
86	ПС Беляево 110/10 кВ ф. 10 кВ № Б-3 отп. на ТП-Б-329 оп.№1	ТП-Б330 (10/0,4кВ)	400	400	275,5	124,5
87	ПС Бытприбор 110/10 кВ ф.10кВ №16 Ис.ш.	ТП-1287 (10/0,4кВ)	2х400	400	303	97
88	ПС Лыжная 110/35/6 кВ ф.6кВ №26	ТП-2608 (6/0,4кВ)	320	320	200	120
89	ПС Лыжная 110/35/6 кВ ф.6кВ №44 Ис.ш.	ТП-9859 (6/0,4кВ)	1000+630	630	455	175
90	ПС Коммунальная 110/10кВ ф.10кВ №13 Ис.ш. отп. на ТП-1306 оп.№13	ТП-1306 (10/0,4кВ)	2х1600	1600	1600	отсутствует
91	ПС Пасегово 110/10 ф.10кВ №5 Ис.ш. отп. на ТП-529 от оп.№ 149	ТП-529 (10/0,4кВ)	400	400	300	100
92	ПС Нолинск 110/35/10 кВ ф.10кВ №РМЗ отп. на ТП-49 оп. №9	ТП-49 (10/0,4кВ)	250	250	150	100
93	ПС Первомайская 110/6 ф.6кВ №31	ТП-230 (6/0,4кВ)	2х630	630	552,8	77,2
94	ПС Чепецк 220/110/10 ф.10кВ №33 отп. на ТП-48 оп.№39	ТП-181 (10/0,4кВ)	100	100	60	40
95	ПС Коммунальная 110/10/6кВ ф.10кВ №20,21	ТП-1458 (6/0,4кВ)	100	100	75	25
96	ПС Северная 110/35/6 ф.6кВ №31, ПС РТП Заводская ф.6кВ №4	ТП-517 (6/0,4кВ)	100	100	100	отсутствует
97	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф.10кВ №19	ТП-1960 (10/0,4кВ)	160	160	122	38
98	ПС "Коминтерн" 110/35/10 кВ ф.10кВ № К-8, отп. на ТП-К801, оп.№72	ТП-К801 (10/0,4кВ)	63	63	50	13
99	ПС Бытприбор 110/10 ф.10кВ №36 Ис.ш. и №16 Ис.ш.	ТП-1279 (10/0,4кВ)	250	250	106,1	143,9
100	ПС Бытприбор 110/10 ф.10кВ №49, ПС Коммунальная 110/10 ф.10кВ №15	ТП-1047 (10/0,4кВ)	100	100	80	20
101	ПС "Костино" 110/10 ф.10 кВ №2, отп. на ТП-220, оп.№2	ТП-220 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
102	ПС Кумены 110/35/10 кВ ф. 10 кВ № 5, отп на ТП-531, оп.№80	ТП-531 (10/0,4кВ)	63	63	35	28
103	ПС Пасегово 110/10 кВ ф.10 кВ № 1 отп. на ТП-104 оп. № 20	ТП-139 (10/0,4кВ)	100	100	50	50
104	ПС Мураши 220/110/10кВ ф.10кВ № М-6 отп. на ТП-М604 оп. №81	ТП-М604 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
105	ПС Шабалино 110/27,5/10кВ ф.10кВ №3 отп. на ТП-44-304 оп. №1	ТП-44-304 (10/0,4кВ)	160	160	120	40

106	ПС Городская 110/10кВ ф. 10кВ №7 отп. на ТП-21-750 оп. №56	ТП-21-750 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
107	ПС Пижанка 110/35/10 кВ ф.10 кВ №5 отп. на ТП-504, оп. №1А	ТП-504 (10/0,4кВ)	63	63	40	23
108	ПС Тужа 110/35/10 кВ ф.1 0кВ №5 отп. на ТП-513, оп. №23	ТП-513 (10/0,4кВ)	100	100	75	25
109	ПС Оричи 110/35/10 кВ ф.10кВ №0, отп. на ТП-08, оп.№65	ТП-08 (10/0,4кВ)	100	100	50	50
110	ПС Вахруши 110/10 кВ ф.10кВ № В-10, отп. на ТП-В1008, оп. №35	ТП-В1008 (10/0,4кВ)	63	63	50,2	12,8
111	ПС Нагорск 35/10кВ ф.10кВ №Н-7, от. на ТП-710, оп №1	ТП-Н734 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
112	ПС Белая Холуница 110/35/10, фидер 10 кВ №5 отп. на ТП-39, оп.№4	ТП-39 (10/0,4кВ)	63	63	50	13
113	ПС Омутнинск 220/110/10 кВ ф. 10кВ №О-9, отп. на ФГУИК-17 ТП-О915, оп.№35	ТП-О915 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
114	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №10	ТП-1181 (10/0,4кВ)	2x400	400	348,1	51,9
115	ПС Халтурин 35/10 ф.10 №5 отп. на ТП-48 оп. №7	ТП-48 (10/0,4кВ)	100	100	100	отсутствует
116	ПС Красногорская 110/10 кВ ф.10кВ №2 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №10 и ф.10кВ №5 Пс.ш. отпайка на ТП-210 опора №5	ТП-702 (10/0,4кВ)	2x250	250	100	150
117	ПС Красногорская 110/10 кВ ф.10кВ №2 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №10 и ф.10кВ №5 Пс.ш. отпайка на ТП-210 опора №5	ТП-210 (10/0,4кВ)	2x1250	1250	1233	17
118	ПС Гнусино ф.6 кВ №8	ТП-13 (6/0,4)	63	63	30	33
119	ПС Нижнеивкино 110/10 кВ ф.10кВ №7	ТП-702 (10/0,4кВ)	2x250	500	500	отсутствует
120	ПС Нижнеивкино 110/10 кВ ф.10кВ №5 Ис.ш.	ТП-502 (10/0,4кВ)	2x250	500	500	отсутствует
121	ПС "Вахруши" 110/10 кВ ф.10кВ №В-8 Пс.ш.	ТП-В-806 (10/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
122	ПС "Октябрьская" 110/6 кВ ф.6кВ №11 Ис.ш.	ТП-89 (6/0,4кВ)	630	630	400	230
123	ПС Шкляевская ф.10кВ №3 Ис.ш. и №6 Пс.ш.	ТП-3 10/0,4 (2x630)	2x630	630	425	205
124	ПС Шкляевская ф.10кВ №15 Ис.ш. и №16 Пс.ш.	ТП-5 10/0,4 (2x400)	2x400	800	800	отсутствует
125	ПС Шкляевская ф.10кВ №17 Ис.ш.	ТП-6 10/0,4 (1x1000)	1000	1000	700	300
126	ПС "Юго-Западная" 35/10кВ ф.10кВ №19 Ис.ш.	ТП-1144 (10/0,4кВ)	2x1000	1000	968,98	31,02
127	ПС "Юрья" 110/35/10 кВ ф.10кВ №6 Пс.ш.	ТП-2 (10/0,4кВ)	630	630	211	419
128	ПС "Киров" 220/110/35/6кВ ф.6кВ №15 Ис.ш.	ТП-958 (6/0,4кВ)	400	400	250	150
129	ПС "Нолинск" 110/35/10 кВ ф.10кВ № "РМЗ"	ТП-49 (10/0,4кВ)	250	250	150	100
130	ПС "Вичевщина" 35/10 кВ ф.10кВ № 3 Ис.ш.	ТП-103 (10/0,4кВ)	2x250	500	260,38	239,62
131	ПС Загарье 35/10 ф.10кВ №5 Ис.ш.	ТП-3-511 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
132	ПС "Скопино" 110/6 кВ ф.6кВ №8 Ис.ш.	ТП-981 (6/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
133	ПС РТП "Заводская" ф.6кВ №3 Ис.ш.	ТП-975 (6/0,4кВ)	1x320+1x400	320	150	170
134	ПС "Кумены" 110/35/10 кВ ф.10кВ №7 Пс.ш.	ТП-19 (10/0,4кВ)	400	400	180	220
135	ПС "Кумены" 110/35/10 кВ ф.10кВ №7 Пс.ш.	ТП-28 (10/0,4кВ)	250	250	100	150
136	ПС "Киров" 220/110/35/6кВ ф.6кВ №15 Ис.ш.	ТП-Вятка-Флекс (6/0,4кВ)	630	630	504	126
137	ПС "Красный Курсант" 110/35/6 кВ ф6 кВ №20	ТП-2002 (6/0,4кВ)	400+250	250	150	100
138	ПС "Шкляевская" 110/10кВ ф.10кВ №7	ТП-701 (10/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
139	ПС "Беяево" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-Б621 (10/0,4кВ)	40	40	30	10

140	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	РТП-619 (10/0,4кВ)	2х630	630	150	480
141	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-1 (10/0,4кВ)	2х400	400	50	350
142	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-2 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	0	1000
143	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-3 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	1000	отсутствует
144	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-4 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	510	490
145	ПС "Селезениха" ф.10кВ №5	ТП-503 (10/0,4кВ)	2х400	400	90	310
146	ПС "Селезениха" ф.10кВ №7	ТП-701 (10/0,4кВ)	400	400	90	310
147	ПС "Селезениха" ф.10кВ №5	ТП-502 (10/0,4кВ)	400	400	0	400
148	ПС "Селезениха" ф.10кВ №7	ТП-702 (10/0,4кВ)	400	400	0	400

