

Данные о объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии в 2020г. (1-2квартал)

- 1)** 27.04.2020г в 03:20 произошло аварийное отключение ТП-44-304 (Шабалинский р-н, д.Шмоны)
Потребитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
Причина отключения: неисправность линейного разъединителя.
27.04.2020г в 04:20 электроснабжение потребителя восстановлено.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 15 кВтч.
- 2)** 02.06.2020г. в 14:00 произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ ф.8 ПС «Гнусино», ТП-10, ТП-13 (г.Киров, мкр. Коминтерн)
Потребители: ООО «Водоснабжение», ООО «Спортивно-охотничий клуб «БУНКЕР», ООО «Кутуб», сети ООО «Энергосфера» (ТП-122).
Причина отключения: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-6кВ, внешнее механическое воздействие на ВЛ-6кВ.
02.06.2020г. в 15:00 электроснабжение ООО «Водоснабжение» (ТП-10) восстановлено
02.06.2020г. в 20:00 электроснабжение всех потребителей восстановлено.
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 200 кВтч.