

### Сводные данные по аварийным отключениям за 2019г.

- 1) 22.08.2019г в 22:00 произошло аварийное отключение ТП-1946 (г.Киров, ул. Московская, 114)  
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.  
22.08.2019г в 23:59 электроснабжение ТП-1946 восстановлено.  
Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 70 кВтч.